

Адрес Московское шоссе, д.46 Телефон _____
 Тип теплосчетчика КМ-5-2 Версия 02.30 Номер теплосчетчика 383986
 Дата последующей поверки теплосчетчика _____

Гпод.: _____ М3/ч Ду= _____ мм
 Гобр.: _____ М3/ч Ду= _____ мм
 Гп : _____ л/Имп

Посуточная ведомость учета параметров теплопотребления
 с 18.12.2024 по 17.01.2025

| Дата | Q Гкал | Масса, тонн, Объем, м3 | | | | Температура, °C | | | | | Давление | | Время, час | | Классиф ошибка |
|----------|-----------|------------------------|------------|---------|------------|-----------------|------|------|-------|-----|-----------|-----------|--------------|--------------|-------------------|
| | | M1 | V1 | M2 | V2 | M1-M2 разбор | t1 | t2 | t1-t2 | tхв | P1 атм | P2 атм | Нераб. Тн | Работы Тр | |
| 18.12.24 | 5.431 | 390.02 | 397.8086 | 382.32 | 387.2539 | 7.70 | 66.2 | 52.4 | 13.9 | 0.0 | 9.0 | 5.5 | 0.00 | 24.00 | |
| 19.12.24 | 5.448 | 391.07 | 398.9414 | 382.93 | 387.9414 | 8.14 | 66.5 | 52.7 | 13.9 | 0.0 | 9.0 | 5.5 | 0.00 | 24.00 | |
| 20.12.24 | 3.993 | 392.48 | 398.2617 | 384.74 | 388.6367 | 7.74 | 56.2 | 46.1 | 10.1 | 0.0 | 9.0 | 5.5 | 0.00 | 24.00 | |
| 21.12.24 | 3.876 | 392.51 | 397.9805 | 384.74 | 388.4453 | 7.77 | 54.6 | 44.8 | 9.8 | 0.0 | 9.0 | 5.5 | 0.00 | 24.00 | |
| 22.12.24 | 4.255 | 392.02 | 398.0586 | 384.24 | 388.2539 | 7.77 | 57.6 | 46.8 | 10.8 | 0.0 | 9.0 | 5.5 | 0.00 | 24.00 | |
| 23.12.24 | 4.504 | 391.34 | 397.8984 | 383.53 | 387.8789 | 7.81 | 60.3 | 48.9 | 11.5 | 0.0 | 9.0 | 5.5 | 0.00 | 24.00 | |
| 24.12.24 | 4.017 | 391.01 | 396.8516 | 383.23 | 387.1992 | 7.78 | 56.7 | 46.5 | 10.2 | 0.0 | 9.0 | 5.5 | 0.00 | 24.00 | |
| 25.12.24 | 3.924 | 391.05 | 396.7109 | 383.28 | 387.1172 | 7.77 | 55.7 | 45.8 | 10.0 | 0.0 | 9.0 | 5.5 | 0.00 | 24.00 | |
| 26.12.24 | 3.945 | 395.76 | 399.4414 | 385.92 | 389.7852 | 7.84 | 55.7 | 45.7 | 10.0 | 0.0 | 9.0 | 5.5 | 0.00 | 24.00 | |
| 27.12.24 | 3.911 | 395.91 | 401.5898 | 388.03 | 391.9063 | 7.88 | 55.5 | 45.7 | 9.8 | 0.0 | 9.0 | 5.5 | 0.00 | 24.00 | |
| 28.12.24 | 3.976 | 396.34 | 402.1289 | 388.45 | 392.3828 | 7.89 | 56.0 | 46.0 | 10.0 | 0.0 | 9.0 | 5.5 | 0.00 | 24.00 | |
| 29.12.24 | 3.860 | 393.64 | 399.2500 | 385.81 | 389.6367 | 7.82 | 55.3 | 45.6 | 9.7 | 0.0 | 9.0 | 5.5 | 0.00 | 24.00 | |
| 30.12.24 | 3.722 | 393.35 | 398.6953 | 385.55 | 389.2188 | 7.80 | 54.0 | 44.6 | 9.4 | 0.0 | 9.0 | 5.5 | 0.00 | 24.00 | |
| 31.12.24 | 3.854 | 393.50 | 399.0547 | 385.69 | 389.4727 | 7.81 | 55.0 | 45.2 | 9.7 | 0.0 | 9.0 | 5.5 | 0.00 | 24.00 | |
| 01.01.25 | 4.150 | 393.24 | 399.2659 | 385.40 | 389.4555 | 7.84 | 57.5 | 47.0 | 10.5 | 0.0 | 9.0 | 5.5 | 0.00 | 24.00 | |
| 02.01.25 | 3.867 | 393.46 | 399.0786 | 385.68 | 389.5080 | 7.79 | 55.3 | 45.6 | 9.8 | 0.0 | 9.0 | 5.5 | 0.00 | 24.00 | |
| 03.01.25 | 4.106 | 393.34 | 399.2213 | 385.53 | 389.4891 | 7.80 | 56.7 | 46.3 | 10.4 | 0.0 | 9.0 | 5.5 | 0.00 | 24.00 | |
| 04.01.25 | 4.794 | 393.11 | 400.1382 | 385.23 | 389.9840 | 7.88 | 62.9 | 50.3 | 12.1 | 0.0 | 9.0 | 5.5 | 0.00 | 24.00 | |
| 05.01.25 | 4.871 | 393.20 | 400.3207 | 385.33 | 389.9840 | 7.87 | 62.9 | 50.5 | 12.3 | 0.0 | 9.0 | 5.5 | 0.00 | 24.00 | |
| 06.01.25 | 5.108 | 393.07 | 400.5679 | 385.15 | 390.0139 | 7.92 | 64.6 | 51.7 | 12.9 | 0.0 | 9.0 | 5.4 | 0.00 | 24.00 | |
| 07.01.25 | 4.484 | 393.16 | 399.8086 | 385.28 | 389.7024 | 7.89 | 60.5 | 49.2 | 11.3 | 0.0 | 9.0 | 5.5 | 0.00 | 24.00 | |
| 08.01.25 | 4.032 | 393.27 | 399.2317 | 385.43 | 389.4834 | 7.84 | 57.1 | 46.9 | 10.2 | 0.0 | 9.0 | 5.5 | 0.00 | 24.00 | |
| 09.01.25 | 4.126 | 393.25 | 399.3196 | 385.37 | 389.4792 | 7.87 | 57.7 | 47.3 | 10.4 | 0.0 | 9.0 | 5.5 | 0.00 | 24.00 | |
| 10.01.25 | 3.431 | 383.24 | 388.1938 | 375.64 | 379.0630 | 7.60 | 52.3 | 43.4 | 8.9 | 0.0 | 9.0 | 5.4 | 0.00 | 24.00 | |
| 11.01.25 | 3.472 | 389.78 | 394.7566 | 382.08 | 385.5271 | 7.70 | 52.1 | 43.3 | 8.8 | 0.0 | 9.0 | 5.4 | 0.00 | 24.00 | |
| 12.01.25 | 4.390 | 389.67 | 396.0322 | 383.25 | 386.1099 | 7.79 | 59.4 | 48.2 | 11.2 | 0.0 | 9.0 | 5.4 | 0.00 | 24.00 | |
| 13.01.25 | 4.287 | 391.08 | 397.3242 | 383.88 | 387.4336 | 7.82 | 58.8 | 47.9 | 10.9 | 0.0 | 9.0 | 5.4 | 0.00 | 24.00 | |
| 14.01.25 | 4.152 | 392.22 | 398.1035 | 384.40 | 388.3394 | 7.82 | 56.8 | 46.2 | 10.5 | 0.0 | 9.0 | 5.4 | 0.00 | 24.00 | |
| 15.01.25 | 4.193 | 391.99 | 398.0581 | 384.15 | 388.2217 | 7.84 | 57.7 | 47.1 | 10.6 | 0.0 | 9.0 | 5.4 | 0.00 | 24.00 | |
| 16.01.25 | 4.016 | 392.25 | 398.0508 | 384.39 | 388.3105 | 7.86 | 56.4 | 46.2 | 10.2 | 0.0 | 9.0 | 5.4 | 0.00 | 24.00 | |
| 17.01.25 | 3.727 | 392.45 | 397.7993 | 384.64 | 388.2944 | 7.82 | 54.0 | 44.6 | 9.4 | 0.0 | 9.0 | 5.5 | 0.00 | 24.00 | |
| Итого | 129.924 | 12159.7 | 12347.9434 | 11917.3 | 12043.3857 | 242.48 | 57.7 | 47.0 | 10.6 | 0.0 | 9.0 | 5.5 | 0.00 | 744.00 | 0.00 |

11/4/24

| Дата | Время | Q | M1 | M2 | V1 | V2 | Tr |
|----------|-------|---------|----------|----------|----------|----------|---------|
| 17.01.25 | 24:00 | 71.207 | 6661.79 | 6528.84 | 6765.27 | 6598.26 | 408.00 |
| 01.01.25 | 00:00 | 0.000 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 31.12.24 | 24:00 | 771.563 | 66084.62 | 64830.56 | 67132.68 | 65498.34 | 6903.36 |
| 18.12.24 | 00:00 | 712.845 | 60586.62 | 59442.09 | 61550.01 | 60053.21 | 6567.36 |
| Итого | | 129.924 | 12159.79 | 11917.31 | 12347.94 | 12043.39 | 744.00 |

Отчетный период _____ 744.00 час. Период норм. работы _____ 744.00 час.

Период отключения питания (U) _____ 0.000 час. Период фннкц.отказа (E) _____ 0.000 час.
 Период t2-t1 < min (D) _____ 0.000 час. Период G>min (B) _____ 0.000 час.
 Период G>max (G) _____ 0.000 час.

Представитель _____ Представитель теплоснабжающей
 абонента _____ организации _____

