

Организация ООО "Управдом ЮГ Подмосковья" Номер договора _____
 Адрес ул. Московское шоссе д.38 (ГВС) Телефон _____
 Тип теплосчетчика КМ-5-4 Версия 02.30 Номер теплосчетчика 385528
 Дата последующей поверки теплосчетчика _____

Гпод.: 0.06 - 60.0 м3/ч Ду= _____ мм
 Гобр.: 0.04 - 40.0 м3/ч Ду= _____ мм
 Гп : 10 _____ л/Имп

Посуточная ведомость учета параметров теплопотребления
 с 19.05.2024 по 18.06.2024

Дата	Q	M1	V1	M2	V2	M1-M2	t1	t2	t1-t2	tхв	P1	P2	Нераб.	Работы	Классиф
	Гкал					разбор	атм	атм	Тн	Тр			ошибок		
19.05.24	1.098	71.44	72.7056	59.71	60.5254	11.73	61.2	53.2	8.0	8.0	0.4	0.2	0.00	24.00	
20.05.24	0.963	69.36	70.5908	60.34	61.1665	9.02	61.5	53.4	8.0	8.0	0.3	0.2	0.00	24.00	
21.05.24	1.129	72.18	73.4668	59.78	60.5942	12.41	61.4	53.5	7.9	8.0	0.3	0.2	0.23	23.77	D
22.05.24	1.024	70.31	71.5713	60.11	60.9370	10.20	61.7	53.7	8.0	8.0	0.4	0.2	0.00	24.00	
23.05.24	1.014	70.14	71.3770	59.80	60.6118	10.34	61.0	53.2	7.8	8.0	0.4	0.2	0.00	24.00	
24.05.24	0.937	68.65	69.8643	59.94	60.7554	8.71	61.3	53.3	7.9	8.0	0.5	0.2	0.00	24.00	
25.05.24	0.959	68.94	70.1660	59.81	60.6274	9.13	61.4	53.5	7.9	8.0	0.4	0.2	0.00	24.00	
26.05.24	1.062	70.83	72.0996	59.77	60.5977	11.06	61.7	53.8	7.9	8.0	0.5	0.2	0.00	24.00	
27.05.24	0.947	69.16	70.3877	59.98	60.8062	9.18	61.4	53.8	7.6	8.0	0.4	0.2	0.00	24.00	
28.05.24	0.970	69.55	70.7988	59.96	60.7954	9.60	61.7	54.1	7.6	8.0	0.4	0.2	0.00	24.00	
29.05.24	0.976	69.62	70.8711	59.93	60.7671	9.69	61.9	54.2	7.6	8.0	0.4	0.3	0.00	24.00	
30.05.24	0.908	68.34	69.5723	59.86	60.7104	8.47	62.0	54.4	7.6	8.0	0.4	0.3	0.00	24.00	
31.05.24	0.878	68.16	69.3857	60.10	60.9482	8.06	61.8	54.3	7.4	8.0	0.5	0.3	0.00	24.00	
01.06.24	0.865	67.29	68.4834	59.24	60.0654	8.05	61.3	53.9	7.4	8.0	0.4	0.3	0.24	23.76	U
02.06.24	1.028	71.08	72.3350	59.88	60.7192	11.20	61.2	54.0	7.3	8.0	0.5	0.3	0.00	24.00	
03.06.24	0.940	69.43	70.6748	60.05	60.8965	9.38	61.6	54.3	7.3	8.0	0.5	0.3	0.00	24.00	
04.06.24	0.996	70.63	71.8828	60.13	60.9780	10.49	61.5	54.2	7.3	8.0	0.6	0.3	0.00	24.00	
05.06.24	0.841	67.32	68.5244	59.87	60.7197	7.44	61.8	54.4	7.4	8.0	0.6	0.3	0.00	24.00	
06.06.24	1.034	70.85	72.1221	59.67	60.5210	11.18	61.9	54.7	7.3	8.0	0.9	0.3	0.00	24.00	
07.06.24	0.936	69.22	70.4492	59.79	60.6230	9.43	61.3	54.1	7.3	8.0	0.8	0.3	0.00	24.00	
08.06.24	0.880	68.28	69.4941	60.07	60.9160	8.21	61.6	54.3	7.4	8.0	0.6	0.3	0.00	24.00	
09.06.24	0.922	68.46	69.6826	59.47	60.3105	8.98	61.7	54.3	7.4	8.0	0.5	0.3	0.00	24.00	
10.06.24	0.937	66.33	67.5020	56.46	57.2368	9.88	61.2	53.8	7.3	8.0	0.5	0.3	1.35	22.65	U
11.06.24	0.938	69.23	70.4570	59.76	60.5854	9.48	61.2	53.9	7.3	8.0	0.6	0.3	0.00	24.00	
12.06.24	1.097	71.76	73.0625	59.58	60.4224	12.19	61.9	54.5	7.4	8.0	0.5	0.3	0.00	24.00	
13.06.24	0.875	68.57	69.7432	59.85	60.6626	8.71	60.3	53.2	7.0	8.0	0.5	0.3	0.00	24.00	
14.06.24	0.876	67.86	69.0420	59.79	60.6040	8.07	61.1	53.5	7.5	8.0	0.7	0.3	0.00	24.00	
15.06.24	0.928	68.79	70.0283	59.87	60.7109	8.92	61.7	54.2	7.5	8.0	0.5	0.3	0.00	24.00	
16.06.24	0.934	68.50	69.7285	59.36	60.1948	9.14	61.7	54.2	7.5	8.0	0.6	0.3	0.00	24.00	
17.06.24	0.824	66.83	68.0195	59.69	60.5181	7.14	61.3	53.9	7.5	8.0	0.6	0.3	0.00	24.00	
18.06.24	0.940	68.88	70.1016	59.60	60.4248	9.28	61.4	53.9	7.5	8.0	0.8	0.3	0.00	24.00	
Итого	29.655	2146.00	2184.1899	1851.22	1876.9521	294.78	61.5	53.9	7.5	8.0	0.5	0.3	1.81	742.19	1.81

Показания интеграторов КМ-5

Дата	Время	Q	M1	M2	V1	V2	Тр
18.06.24	24:00	169.714	10075.31	8164.25	10247.81	8268.79	4073.82
19.05.24	00:00	140.059	7929.30	6313.03	8063.62	6391.83	3331.63
Итого		29.655	2146.00	1851.22	2184.19	1876.95	742.19

$V = 307,979 \text{ м}^3$
 $Q = 19,217 \text{ Гкал}$

Отчетный период 744.00 час. Период норм. работы 742.19 час.

Период отключения питания (У) 1.583 час. Период функц.отказа (Е) 0.000 час.

Период t2-t1 < min (D) 0.226 час. Период G < min (g) 0.000 час.

Период G > max (G) 0.000 час.

Представитель абонента _____ Представитель теплоснабжающей организации _____

