

Адрес Московское шоссе, д.38 Номер дил. узла \_\_\_\_\_  
 Тип теплосчетчика КМ-5-2 Версия 02.30 Телефон \_\_\_\_\_  
 Дата последней поверки теплосчетчика \_\_\_\_\_ Номер теплосчетчика 381482

Глод.: 0.1 - 100.0м3/ч Ду= \_\_\_\_\_ мм  
 Гобр.: 0.1 - 100.0м3/ч Ду= \_\_\_\_\_ мм  
 Гп : 10 \_\_\_\_\_ л/Имп

Посуточная ведомость учета параметров теплоснабжения  
 с 02.10.2024 по 18.10.2024

Дата	Q Гкал	Масса, тонн, Объем, м3				Температура, °C				Давление		Время, час		Классиф ошибок	
		M1	V1	M2	V2	M1-M2 разбор	t1	t2	t1-t2	tхв	P1 атм	P2 атм	Нераб. Тн		Работы Тр
02.10.24	1.266	171.94	174.2129	172.96	174.6973	-1.02	51.8	44.5	7.2	0.0	4.4	0.2	0.39	23.61	ED
03.10.24	1.718	300.20	303.8496	298.58	301.4766	1.63	49.2	43.6	5.6	0.0	7.1	0.2	0.00	24.00	
04.10.24	1.567	163.01	165.4414	161.76	163.4844	1.25	56.5	47.0	9.5	0.0	7.0	0.2	0.00	24.00	
05.10.24	1.043	100.02	101.5156	99.34	100.3633	0.68	56.6	46.3	10.3	0.0	7.0	0.2	0.00	24.00	
06.10.24	0.837	81.19	82.3555	80.60	81.3965	0.60	55.4	45.2	10.2	0.0	7.0	0.2	0.00	24.00	
07.10.24	1.492	129.27	131.2949	125.36	126.6836	3.90	58.1	46.7	11.4	0.0	6.8	0.2	0.00	24.00	
08.10.24	1.716	158.90	161.3730	157.68	159.3711	1.22	57.9	47.2	10.7	0.0	6.8	0.2	0.00	24.00	
09.10.24	2.580	241.52	245.1680	239.53	242.0176	1.98	56.9	46.3	10.6	0.0	6.8	0.2	0.00	24.00	
10.10.24	1.614	187.99	190.1289	186.63	188.1172	1.36	48.7	40.2	8.5	0.0	6.6	0.2	0.00	24.00	
11.10.24	0.969	131.43	132.5215	130.53	131.2852	0.90	41.6	34.4	7.3	0.0	6.8	0.2	0.00	24.00	
12.10.24	0.729	94.32	95.0898	93.74	94.2520	0.58	41.2	33.6	7.6	0.0	6.8	0.2	0.00	24.00	
13.10.24	0.548	65.83	66.3867	65.53	65.8848	0.30	42.0	33.8	8.2	0.0	6.6	0.2	0.00	24.00	
14.10.24	1.164	152.64	153.7852	151.49	152.2461	1.15	39.3	31.8	7.5	0.0	6.6	0.2	0.00	24.00	
15.10.24	2.252	181.96	184.1758	180.96	182.2559	1.00	50.4	38.1	12.3	0.0	6.5	0.2	0.00	24.00	
16.10.24	2.265	169.90	172.2012	168.82	170.1621	1.09	53.8	40.5	13.2	0.0	6.6	0.2	0.00	24.00	
17.10.24	2.507	173.18	175.7168	172.12	173.5625	1.06	56.0	41.6	14.4	0.0	6.5	0.2	0.00	24.00	
18.10.24	2.270	173.77	176.0684	172.78	174.1348	0.99	53.0	40.1	13.0	0.0	6.6	0.2	0.00	24.00	
Итого	26.537	2677.06	2711.2852	2658.38	2681.3906	18.68	51.5	41.7	9.8	0.0	6.6	0.2	0.39	407.61	0.39

Показания интеграторов КМ-5

Дата	Время	Q	M1	M2	V1	V2	Tr
18.10.24	24:00	393.936	26479.54	26285.04	26893.59	26518.83	7003.98
02.10.24	00:00	367.398	23802.47	23626.65	24182.30	23837.44	6596.37
Итого		26.537	2677.06	2658.38	2711.29	2681.39	407.61

Отчетный период

\_\_\_\_\_408.00\_час. Период норм. работы \_\_\_\_\_407.61\_час.

Период отключения питания (U) \_\_\_\_\_0.000\_час. Период функц.отказа (E) \_\_\_\_\_0.305\_час.  
 Период t2-t1 < min (D) \_\_\_\_\_0.083\_час. Период G<min (G) \_\_\_\_\_0.000\_час.  
 Период G>max (G) \_\_\_\_\_0.000\_час.

*Tr = 408*

