

Управдом №
Подмосковье

ТЭС не присоед.

Организация _____ Номер договора _____

Адрес Московское шоссе 38 Телефон _____

Тип теплосчетчика КМ-5-2 Версия 02.30 Номер теплосчетчика 381482

Дата последующей поверки теплосчетчика _____

Спод.: 0.1 - 100.0м3/ч Ду= _____ мм

Гобр.: 0.1 - 100.0м3/ч Ду= _____ мм

Гп : 10 _____ л/Имп

Посуточная ведомость учета параметров теплопотребления
с 18.01.2025 по 17.02.2025

Дата	Q Гкал	M1	V1	M2	V2	M1-M2	t1	t2	t1-t2	tхв	P1	P2	Нераб.	Работы	Классиф
						разбор							ошибок		
18.01.25	2.582	189.34	191.8960	187.31	188.7705		2.03	53.6	40.0	13.5	0.0	6.2	0.2	0.00	24.00
19.01.25	2.747	190.48	193.2048	188.47	190.0063		2.01	55.3	40.9	14.3	0.0	6.2	0.2	0.00	24.00
20.01.25	2.745	190.66	193.3738	188.63	190.1619		2.03	55.1	40.8	14.3	0.0	6.2	0.2	0.00	24.00
21.01.25	2.902	190.75	193.5994	188.70	190.2795		2.04	56.6	41.4	15.1	0.0	6.2	0.2	0.00	24.00
22.01.25	2.617	189.95	192.4595	187.99	189.4016		1.96	53.0	39.3	13.7	0.0	6.2	0.2	0.00	24.00
23.01.25	3.227	190.29	193.3730	188.42	190.0513		1.87	59.0	42.2	16.9	0.0	6.2	0.2	0.00	24.00
24.01.25	3.190	190.57	193.6855	188.68	190.3447		1.90	59.3	42.7	16.6	0.0	6.2	0.2	0.00	24.00
25.01.25	3.116	190.80	193.8574	188.98	190.6406		1.81	58.8	42.5	16.2	0.0	6.2	0.2	0.00	24.00
26.01.25	2.991	190.74	193.7153	188.95	190.5923		1.79	57.9	42.3	15.6	0.0	6.2	0.2	0.00	24.00
27.01.25	2.576	190.81	193.3828	189.01	190.4985		1.80	53.6	40.2	13.4	0.0	6.2	0.2	0.00	24.00
28.01.25	2.522	190.24	192.7832	188.46	189.9404		1.78	53.3	40.2	13.2	0.0	6.2	0.2	0.00	24.00
29.01.25	2.421	192.58	195.0513	190.80	192.2617		1.79	52.2	39.7	12.5	0.0	6.2	0.2	0.00	24.00
30.01.25	2.620	192.51	195.1812	190.71	192.2583		1.80	54.4	40.9	13.5	0.0	6.2	0.2	0.00	24.00
31.01.25	2.580	189.97	192.6079	188.20	189.7363		1.77	54.4	41.0	13.5	0.0	6.3	0.2	0.00	24.00
01.02.25	2.532	189.96	192.5303	188.19	189.6875		1.77	53.6	40.4	13.2	0.0	6.3	0.2	0.00	24.00
02.02.25	2.407	190.01	192.4526	188.22	189.6611		1.79	52.2	39.6	12.6	0.0	6.2	0.2	0.00	24.00
03.02.25	2.694	191.69	194.3691	189.88	191.4033		1.81	54.6	40.6	14.0	0.0	6.2	0.2	0.00	24.00
04.02.25	3.210	190.55	193.8223	188.73	190.5024		1.82	60.7	44.0	16.7	0.0	6.3	0.2	0.00	24.00

22.28

05.02.25	2.962	197.17	200.1592	195.29	196.9727	1.88	57.1	42.1	14.9	0.0	6.4	0.2	0.00	24.00
06.02.25	2.766	198.44	201.2417	196.46	198.0684	1.97	54.8	41.0	13.8	0.0	6.4	0.2	0.00	24.00
07.02.25	3.448	198.18	201.6772	196.26	198.1421	1.92	61.8	44.5	17.3	0.0	6.4	0.2	0.00	24.00
08.02.25	3.836	198.43	202.3511	196.45	198.5015	1.98	65.7	46.5	19.2	0.0	6.4	0.2	0.00	24.00
09.02.25	3.720	198.42	202.2373	196.46	198.4810	1.96	64.8	46.1	18.6	0.0	6.4	0.2	0.00	24.00
10.02.25	3.597	198.40	202.0752	196.41	198.3760	1.99	63.5	45.5	18.0	0.0	6.4	0.2	0.00	24.00
11.02.25	3.602	198.50	202.1626	196.54	198.4956	1.95	63.4	45.3	18.0	0.0	6.4	0.2	0.00	24.00
12.02.25	3.759	201.60	205.4492	199.63	201.6724	1.97	64.6	46.0	18.5	0.0	6.4	0.2	0.00	24.00
13.02.25	3.892	204.15	208.2070	202.12	204.2754	2.03	65.9	47.0	19.0	0.0	6.4	0.2	0.00	24.00
14.02.25	3.833	202.98	206.9600	200.98	203.0938	2.00	65.4	46.6	18.8	0.0	6.4	0.2	0.00	24.00
15.02.25	3.794	202.15	206.0547	200.16	202.2266	1.99	64.9	46.2	18.7	0.0	6.4	0.2	0.00	24.00
16.02.25	3.757	202.19	206.0576	200.23	202.2744	1.96	64.5	46.0	18.5	0.0	6.4	0.2	0.00	24.00
17.02.25	3.759	200.03	203.8223	198.07	200.0654	1.95	64.3	45.6	18.7	0.0	6.4	0.2	0.00	24.00
Итого	96.408	6032.52	6129.8008	5973.40	6026.8438	59.11	58.7	42.9	15.9	0.0	6.3	0.2	0.00	744.00

Показания интеграторов КМ-5

Дата	Время	Q	M1	M2	V1	V2	Тр
17.02.25	24:00	145.403	9274.78	9181.79	9420.96	9262.44	1152.00
18.01.25	00:00	48.995	3242.26	3208.39	3291.15	3235.59	408.00
Итого		96.408	6032.52	5973.40	6129.80	6026.84	744.00


Отчетный период 744.00 час. Период норм. работы 744.00 час.

Период отключения питания (U) 0.000 час. Период функц.отказа (E) 0.000 час.

Период t2-t1 < min (D) 0.000 час. Период G < min (g) 0.000 час.

Период G > max (G) 0.000 час.

Представитель абонента



Представитель теплоснабжающей организации

