

Организация ООО "Управдом ЮГ Подмосквья" Номер договора \_\_\_\_\_  
 Адрес ул. Московское шоссе д.38 (ГВС) Телефон \_\_\_\_\_  
 Тип теплосчетчика КМ-5-4 Версия 02.30 Номер теплосчетчика 385528  
 Дата последующей поверки теплосчетчика \_\_\_\_\_

Спод.: 0.06 - 60.0 м3/ч Ду= \_\_\_\_\_ мм  
 Гобр.: 0.04 - 40.0 м3/ч Ду= \_\_\_\_\_ мм  
 Гп : 10 \_\_\_\_\_ л/Имп

Посуточная ведомость учета параметров теплопотребления  
 с 23.12.2023 по 21.01.2024

| Дата     | Q<br>Гкал | M1      | V1        | M2     | V2       | M1-M2  |      | t1 t2 |      | t1-t2 |     | P1  | P2   | Нераб. | Работы | Классиф |
|----------|-----------|---------|-----------|--------|----------|--------|------|-------|------|-------|-----|-----|------|--------|--------|---------|
|          |           |         |           |        |          | разбор |      | атм   | атм  | Тн    | Тр  |     |      |        |        |         |
| 23.12.23 | 0.971     | 43.88   | 44.6094   | 32.46  | 32.7988  | 11.43  | 59.0 | 47.0  | 12.1 | 8.0   | 0.4 | 0.1 | 0.00 | 24.00  |        |         |
| 24.12.23 | 1.088     | 46.03   | 46.8125   | 32.13  | 32.4893  | 13.90  | 59.8 | 48.2  | 11.6 | 8.0   | 0.3 | 0.1 | 0.00 | 24.00  |        |         |
| 25.12.23 | 1.000     | 45.09   | 45.8047   | 32.33  | 32.6650  | 12.75  | 57.8 | 46.5  | 11.4 | 8.0   | 0.3 | 0.1 | 0.00 | 24.00  |        |         |
| 26.12.23 | 1.091     | 47.37   | 48.1270   | 32.67  | 33.0186  | 14.70  | 57.8 | 46.7  | 11.1 | 8.0   | 0.3 | 0.1 | 0.00 | 24.00  |        |         |
| 27.12.23 | 1.076     | 45.20   | 45.9473   | 31.55  | 31.8994  | 13.64  | 59.5 | 47.5  | 12.0 | 8.0   | 0.4 | 0.1 | 0.00 | 24.00  |        |         |
| 28.12.23 | 1.021     | 44.88   | 45.5938   | 31.82  | 32.1543  | 13.05  | 58.0 | 46.4  | 11.7 | 8.0   | 0.4 | 0.1 | 0.00 | 24.00  |        |         |
| 29.12.23 | 1.137     | 47.24   | 47.9922   | 31.73  | 32.0654  | 15.51  | 58.1 | 46.6  | 11.5 | 8.0   | 0.4 | 0.1 | 0.00 | 24.00  |        |         |
| 30.12.23 | 1.128     | 46.13   | 46.8848   | 30.93  | 31.2559  | 15.20  | 58.7 | 47.1  | 11.6 | 8.0   | 0.2 | 0.1 | 0.00 | 24.00  |        |         |
| 31.12.23 | 1.152     | 47.13   | 47.8730   | 31.08  | 31.3965  | 16.05  | 57.7 | 46.1  | 11.5 | 8.0   | 0.3 | 0.1 | 0.00 | 24.00  |        |         |
| 01.01.24 | 0.893     | 42.82   | 43.4748   | 31.84  | 32.1574  | 10.98  | 56.6 | 45.3  | 11.4 | 8.0   | 0.5 | 0.1 | 0.00 | 24.00  |        |         |
| 02.01.24 | 0.963     | 45.05   | 45.6949   | 31.67  | 31.9750  | 13.37  | 55.0 | 44.3  | 10.6 | 8.0   | 0.9 | 0.1 | 0.00 | 24.00  |        |         |
| 03.01.24 | 1.069     | 46.35   | 47.0261   | 31.14  | 31.4361  | 15.21  | 55.6 | 44.3  | 11.2 | 8.0   | 0.5 | 0.1 | 0.00 | 24.00  |        |         |
| 04.01.24 | 0.958     | 44.73   | 45.3557   | 31.32  | 31.6036  | 13.41  | 53.9 | 42.9  | 11.0 | 8.0   | 0.6 | 0.0 | 0.00 | 24.00  |        |         |
| 05.01.24 | 1.132     | 46.57   | 47.2976   | 31.24  | 31.5511  | 15.33  | 57.2 | 45.0  | 12.2 | 8.0   | 0.7 | 0.1 | 0.00 | 24.00  |        |         |
| 06.01.24 | 0.982     | 44.04   | 44.7079   | 31.61  | 31.9073  | 12.44  | 56.5 | 44.4  | 12.1 | 8.0   | 0.6 | 0.1 | 0.00 | 24.00  |        |         |
| 07.01.24 | 1.114     | 45.75   | 46.4656   | 31.03  | 31.3282  | 14.72  | 57.4 | 44.9  | 12.6 | 8.0   | 0.6 | 0.0 | 0.00 | 24.00  |        |         |
| 08.01.24 | 1.016     | 44.40   | 45.0808   | 31.09  | 31.3865  | 13.32  | 56.6 | 44.6  | 12.0 | 8.0   | 0.6 | 0.0 | 0.00 | 24.00  |        |         |
| 09.01.24 | 1.022     | 44.49   | 45.1771   | 31.42  | 31.7267  | 13.07  | 57.2 | 45.1  | 12.1 | 8.0   | 0.6 | 0.1 | 0.00 | 24.00  |        |         |
| 10.01.24 | 1.066     | 44.85   | 45.5546   | 30.73  | 31.0343  | 14.12  | 57.5 | 45.5  | 12.0 | 8.0   | 0.9 | 0.1 | 0.00 | 24.00  |        |         |
| 11.01.24 | 1.082     | 45.85   | 46.5445   | 30.83  | 31.1308  | 15.02  | 56.5 | 44.9  | 11.6 | 8.0   | 0.6 | 0.1 | 0.00 | 24.00  |        |         |
| 12.01.24 | 0.973     | 43.63   | 44.2752   | 30.59  | 30.8754  | 13.05  | 55.6 | 43.9  | 11.6 | 8.0   | 0.7 | 0.1 | 0.00 | 24.00  |        |         |
| 13.01.24 | 1.069     | 45.26   | 45.9554   | 30.91  | 31.2073  | 14.36  | 56.8 | 44.9  | 12.0 | 8.0   | 0.8 | 0.1 | 0.00 | 24.00  |        |         |
| 14.01.24 | 1.058     | 44.59   | 45.2903   | 30.47  | 30.7756  | 14.12  | 57.5 | 45.6  | 11.9 | 8.0   | 0.7 | 0.1 | 0.00 | 24.00  |        |         |
| 15.01.24 | 1.196     | 47.72   | 48.4510   | 30.52  | 30.8228  | 17.20  | 56.9 | 45.1  | 11.8 | 8.0   | 0.6 | 0.1 | 0.00 | 24.00  |        |         |
| 16.01.24 | 1.140     | 46.25   | 46.9962   | 31.08  | 31.3977  | 15.17  | 58.2 | 45.9  | 12.3 | 8.0   | 0.6 | 0.1 | 0.00 | 24.00  |        |         |
| 17.01.24 | 1.077     | 45.78   | 46.4803   | 30.97  | 31.2759  | 14.81  | 56.7 | 45.2  | 11.6 | 8.0   | 0.5 | 0.1 | 0.00 | 24.00  |        |         |
| 18.01.24 | 0.957     | 42.69   | 43.2843   | 27.81  | 28.0656  | 14.89  | 53.7 | 43.7  | 10.0 | 8.0   | 0.8 | 0.1 | 0.00 | 24.00  |        |         |
| 19.01.24 | 1.047     | 43.23   | 43.8961   | 28.33  | 28.6171  | 14.90  | 56.9 | 45.6  | 11.3 | 8.0   | 1.0 | 0.1 | 0.00 | 24.00  |        |         |
| 20.01.24 | 1.085     | 44.77   | 45.5057   | 30.85  | 31.1780  | 13.92  | 59.1 | 46.9  | 12.2 | 8.0   | 1.0 | 0.1 | 0.00 | 24.00  |        |         |
| 21.01.24 | 1.094     | 45.03   | 45.7720   | 31.01  | 31.3356  | 14.02  | 59.1 | 46.9  | 12.3 | 8.0   | 1.0 | 0.1 | 0.00 | 24.00  |        |         |
| Итого    | 31.656    | 1356.81 | 1377.9309 | 933.15 | 942.5313 | 423.66 | 57.3 | 45.6  | 11.7 | 8.0   | 0.6 | 0.1 | 0.00 | 720.00 | 0.00   |         |

Показания интеграторов КМ-5

| Дата     | Время | Q       | M1       | M2       | V1       | V2       | Тр      |
|----------|-------|---------|----------|----------|----------|----------|---------|
| 21.01.24 | 24:00 | 21.993  | 943.86   | 646.44   | 958.29   | 652.79   | 504.00  |
| 01.01.24 | 00:00 | 0.000   | 0.00     | 0.00     | 0.00     | 0.00     | 0.00    |
| 31.12.23 | 24:00 | 347.633 | 17004.08 | 12808.68 | 17286.13 | 12957.40 | 8437.87 |
| 23.12.23 | 00:00 | 337.969 | 16591.14 | 12521.98 | 16866.48 | 12667.66 | 8221.87 |
| Итого    |       | 31.656  | 1356.81  | 933.15   | 1377.93  | 942.53   | 720.00  |

Отчетный период 720.00 час. Период норм. работы 720.00 час.

Период отключения питания (U) 0.000 час. Период функц.отказа (E) 0.000 час.

Период t2-t1 min (D) 0.000 час. Период G<min (G) 0.000 час.

Период G>max (G) 0.000 час.

Представитель «УПРАВДОМ ЮГ ПОДМОСКВЬЯ» Представитель теплоснабжающей организации \_\_\_\_\_

