

Организация ООО "Управдом ЮГ Подмосковья" Номер договора _____
 Адрес ул. Московское шоссе д.38 (ГВС) Телефон _____
 Тип теплосчетчика КМ-5-4 Версия 02.30 Номер теплосчетчика 385528
 Дата последующей поверки теплосчетчика _____

Спод.: 0.06 - 60.0 м3/ч Ду= _____ мм
 Гобр.: 0.04 - 40.0 м3/ч Ду= _____ мм
 Гп : 10 _____ л/Имп

Посуточная ведомость учета параметров теплопотребления
 с 19.04.2024 по 18.05.2024

Дата	Масса, тонн					Объем, м3					Температура, °C					Давление		Время, час		Классиф
	Q	M1	V1	M2	V2	M1-M2	t1	t2	t1-t2	tхв	P1	P2	Нераб.	Работы	Тн	Тр	ошибок			
19.04.24	0.979	71.83	73.0352	61.53	62.3369	10.30	59.7	52.4	7.3	8.0	0.2	0.1	0.00	24.00						
20.04.24	0.921	70.24	71.4570	61.66	62.4863	8.58	60.6	53.0	7.6	8.0	0.3	0.1	0.00	24.00						
21.04.24	1.000	70.91	72.1475	60.74	61.5698	10.16	60.9	53.3	7.7	8.0	0.3	0.1	0.00	24.00						
22.04.24	0.957	70.36	71.5869	60.98	61.8052	9.38	60.7	53.1	7.6	8.0	0.3	0.1	0.00	24.00						
23.04.24	0.973	70.52	71.7612	60.86	61.6929	9.66	61.0	53.4	7.6	8.0	0.3	0.1	0.00	24.00						
24.04.24	1.032	72.20	73.4858	61.66	62.5151	10.54	61.5	53.9	7.6	8.0	0.5	0.1	0.00	24.00						
25.04.24	0.883	67.51	68.7075	59.57	60.3896	7.94	61.2	53.5	7.7	8.0	0.8	0.1	0.56	23.44						
26.04.24	1.074	67.98	69.1934	55.53	56.3047	12.45	61.4	53.9	7.5	8.0	0.7	0.1	0.42	23.58						
27.04.24	1.010	71.78	73.0488	61.55	62.3931	10.24	61.1	53.6	7.6	8.0	0.9	0.1	0.00	24.00						
28.04.24	1.078	72.15	73.4248	60.88	61.7095	11.27	61.3	53.4	7.9	8.0	0.8	0.1	0.00	24.00						
29.04.24	1.025	69.10	70.3218	58.50	59.3013	10.60	61.4	53.6	7.9	8.0	0.9	0.1	0.00	24.00						
30.04.24	1.096	72.12	73.3950	60.38	61.2129	11.73	61.4	53.6	7.8	8.0	1.0	0.1	0.00	24.00						
01.05.24	1.116	72.50	73.7964	60.55	61.3882	11.95	61.7	53.8	7.9	8.0	0.8	0.1	0.00	24.00						
02.05.24	1.129	73.15	74.4341	60.59	61.4165	12.56	61.0	53.3	7.7	8.0	0.8	0.1	0.00	24.00						
03.05.24	1.014	71.28	72.5186	61.09	61.9102	10.19	60.8	53.0	7.8	8.0	0.8	0.1	0.00	24.00						
04.05.24	1.107	71.88	73.1396	60.09	60.9043	11.78	61.1	53.0	8.0	8.0	0.9	0.1	0.00	24.00						
05.05.24	1.112	72.57	73.8345	60.53	61.3384	12.04	60.7	52.8	7.9	8.0	0.8	0.2	0.00	24.00						
06.05.24	1.159	74.54	75.8169	61.11	61.9194	13.43	60.1	52.5	7.7	8.0	0.6	0.1	0.54	23.46						
07.05.24	1.077	72.89	74.0679	60.53	61.2847	12.36	58.5	50.9	7.5	8.0	0.3	0.1	0.00	24.00						
08.05.24	1.110	73.15	74.3599	60.85	61.6221	12.29	59.2	51.2	8.0	8.0	0.3	0.1	0.00	24.00						
09.05.24	1.275	75.57	76.8452	60.37	61.1367	15.20	59.8	51.6	8.2	8.0	0.2	0.1	0.00	24.00						
10.05.24	1.192	73.57	74.8486	60.36	61.1484	13.21	60.6	52.3	8.3	8.0	0.1	0.1	0.00	24.00						
11.05.24	1.183	73.49	74.7593	60.00	60.7896	13.49	60.3	52.3	8.0	8.0	0.2	0.2	0.00	24.00						
12.05.24	1.230	74.65	75.9360	60.10	60.8867	14.56	60.2	52.4	7.9	8.0	0.2	0.1	0.00	24.00						
13.05.24	1.079	72.06	73.3022	60.53	61.3281	11.53	60.4	52.5	7.9	8.0	0.2	0.1	0.00	24.00						
14.05.24	1.041	63.01	64.1055	49.69	50.3657	13.32	60.6	53.4	7.2	8.0	0.1	0.1	2.80	21.20						
15.05.24	0.984	64.67	65.8188	54.07	54.8110	10.60	61.3	53.5	7.8	8.0	0.2	0.1	0.04	23.96						
16.05.24	1.132	72.61	73.9146	60.52	61.3521	12.09	61.7	53.7	8.0	8.0	0.3	0.2	0.00	24.00						
17.05.24	1.136	72.26	73.5425	59.97	60.7905	12.28	61.5	53.5	8.0	8.0	0.3	0.2	0.00	24.00						
18.05.24	1.015	70.39	71.6343	60.35	61.1606	10.05	61.1	53.1	8.0	8.0	0.3	0.2	0.00	24.00						
Итого	32.122	2140.95	2178.2397	1795.16	1819.2705	345.79	60.8	53.0	7.8	8.0	0.5	0.1	4.37	715.63						

Показания интеграторов КМ-5

Дата	Время	Q	M1	M2	V1	V2	Тр
18.05.24	24:00	140.059	7929.30	6313.03	8063.62	6391.83	3331.63
19.04.24	00:00	107.937	5788.36	4517.87	5885.38	4572.56	2616.00
Итого		32.122	2140.95	1795.16	2178.24	1819.27	715.63

V = 361,162 м³
 Q = 22,536 Гкал

Отчетный период 720.00 час. Период норм. работы 715.63 час.

Период отключения питания (U) 0.560 час. Период функц.отказа (E) 0.000 час.
 Период t2-t1 < min (D) 3.805 час. Период G < min (g) 0.000 час.
 Период G > max (G) 0.000 час.

Представитель абонента ЮГ ПОДМОСКОВЬЯ Представитель теплоснабжающей организации _____

