

Организация: УУЛ Удирялдын нэгдүгээр хэлтэс  
 Адрес: Уул, Московское шоссе Д.38 (ГБС) | Номер дугаар: \_\_\_\_\_ | Телефон: \_\_\_\_\_  
 Тип теплосчетчика: КМ-5-4 | Версия: 02.30 | Номер теплосчетчика: 385528  
 Дата последующей поверки теплосчетчика: \_\_\_\_\_

Спод.: 0.06 - 60.0 м³/ч Ду = \_\_\_\_\_ мм  
 Гобр.: 0.04 - 40.0 м³/ч Ду = \_\_\_\_\_ мм  
 ГП : 10 л/кВт

Посуточная ведомость учета параметров теплопотребления с 18.12.2024 по 17.01.2025



Дата	Q Гкал	Масса, тонн, Объем, м3				Температура, °C				Давление		Время, час		Классиф ошибка	
		M1	V1	M2	V2	M1-M2 разбор	t1	t2	t1-t2	tхв	P1 атм	P2 атм	Нераб. Тн		Работы Тр
18.12.24	0.896	68.97	70.0801	59.84	60.5742	9.14	58.1	50.8	7.4	8.0	0.6	0.2	0.00	24.00	
19.12.24	0.828	67.29	68.3848	59.82	60.5625	7.47	58.6	51.0	7.5	8.0	1.3	0.2	0.00	24.00	
20.12.24	0.883	66.85	67.9648	58.62	59.3730	8.23	59.6	51.9	7.8	8.0	1.2	0.2	0.45	23.55	U
21.12.24	0.949	68.69	69.8398	59.13	59.8906	9.55	59.5	51.8	7.7	8.0	0.9	0.2	0.00	24.00	
22.12.24	1.040	70.66	71.8457	59.30	60.0625	11.37	59.6	51.9	7.7	8.0	1.0	0.2	0.00	24.00	
23.12.24	0.862	68.18	69.3184	60.34	61.1172	7.84	59.5	51.8	7.6	8.0	0.9	0.2	0.00	24.00	
24.12.24	0.904	68.06	69.2148	59.58	60.3574	8.48	60.1	52.4	7.8	8.0	1.3	0.2	0.00	24.00	
25.12.24	0.901	68.39	69.5273	59.71	60.5000	8.67	59.6	52.0	7.6	8.0	1.4	0.2	0.00	24.00	
26.12.24	1.022	70.99	72.1660	59.98	60.7480	11.01	59.4	51.8	7.6	8.0	1.6	0.1	0.00	24.00	
27.12.24	0.982	71.07	72.2266	60.53	61.2871	10.54	58.3	51.0	7.4	8.0	0.8	0.1	0.47	23.53	D
28.12.24	0.918	71.46	72.6816	62.85	63.6855	8.61	60.2	52.7	7.5	8.0	0.1	0.2	0.00	24.00	
29.12.24	1.036	74.30	75.5234	62.66	63.4746	11.64	59.1	52.0	7.1	8.0	-0.1	0.2	0.00	24.00	
30.12.24	0.934	72.40	73.5684	62.93	63.7207	9.47	58.5	51.2	7.3	8.0	-0.0	0.2	0.00	24.00	
31.12.24	1.065	74.83	76.0820	62.88	63.7031	11.94	59.4	52.2	7.2	8.0	0.0	0.2	0.00	24.00	
01.01.25	0.877	72.20	73.3449	63.28	64.0671	8.92	57.7	50.8	6.9	8.0	0.0	0.2	0.00	24.00	
02.01.25	0.942	72.93	74.0656	62.69	63.4488	10.24	57.2	50.2	7.0	8.0	0.4	0.2	0.00	24.00	
03.01.25	0.880	71.53	72.6881	63.33	64.1274	8.20	58.5	51.1	7.4	8.0	0.7	0.2	0.00	24.00	
04.01.25	0.939	72.49	73.7004	63.48	64.3008	9.01	59.4	51.8	7.5	8.0	0.9	0.2	0.00	24.00	
05.01.25	0.891	71.53	72.7075	63.14	63.9473	8.39	59.0	51.7	7.4	8.0	1.0	0.2	0.00	24.00	
06.01.25	1.011	73.50	74.7192	62.89	63.7038	10.61	59.3	51.9	7.5	8.0	0.8	0.1	0.00	24.00	
07.01.25	0.919	72.27	73.4415	63.22	64.0207	9.05	58.5	51.2	7.3	8.0	1.4	0.1	0.00	24.00	
08.01.25	1.020	73.77	74.9957	63.05	63.8656	10.72	59.3	51.8	7.5	8.0	1.3	0.2	0.00	24.00	
09.01.25	0.913	71.76	72.9563	62.65	63.4712	9.11	59.5	52.4	7.1	8.0	1.2	0.2	0.00	24.00	
10.01.25	0.825	71.76	72.8565	63.12	63.8928	8.63	56.7	50.3	6.4	8.0	0.4	0.1	0.00	24.00	
11.01.25	0.911	72.68	73.8213	62.93	63.7122	9.75	57.7	50.8	6.8	8.0	0.8	0.1	0.00	24.00	
12.01.25	0.964	72.54	73.7669	62.80	63.6302	9.74	59.8	52.5	7.3	8.0	0.6	0.1	0.00	24.00	
13.01.25	0.902	71.84	73.0298	63.00	63.8235	8.83	59.3	52.1	7.2	8.0	0.4	0.1	0.00	24.00	
14.01.25	0.912	72.30	73.4596	63.14	63.9271	9.16	58.1	50.9	7.2	8.0	0.2	0.1	0.00	24.00	
15.01.25	0.830	71.23	72.3379	63.42	64.1843	7.81	57.1	50.1	7.1	8.0	0.2	0.1	0.00	24.00	
16.01.25	0.928	71.76	72.9614	62.56	63.3848	9.19	59.6	52.3	7.3	8.0	0.4	0.1	0.00	24.00	
17.01.25	0.832	70.52	71.6466	62.92	63.7009	7.60	58.2	51.0	7.2	8.0	0.3	0.1	0.00	24.00	
Итого	28.717	2208.74	2244.9231	1919.81	1944.2651	288.93	58.9	51.5	7.3	8.0	0.7	0.2	0.92	743.08	0.92

Дата Время	Q	M1	M2	V1	V2	Tr
17.01.25 24:00	15.498	1226.61	1071.65	1246.50	1085.21	408.00
01.01.25 00:00	0.000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31.12.24 24:00	335.175	22468.25	18868.26	22850.33	19114.23	8438.47
18.12.24 00:00	321.955	21486.12	18020.09	21851.91	18255.17	8103.39
Итого	28.717	2208.74	1919.81	2244.92	1944.27	743.08

Отчетный период \_\_\_\_\_ 744.00 час. Период норм. работы \_\_\_\_\_ 743.08 час.

Период отключения питания (У) \_\_\_\_\_ 0.450 час. Период фнкц. отказа (Е) \_\_\_\_\_ 0.000  
 Период t2-t1 < min (D) \_\_\_\_\_ 0.470 час. Период г<min (G) \_\_\_\_\_ 0.000  
 Период г>max (G) \_\_\_\_\_ 0.000 час. Период г<min (G) \_\_\_\_\_ 0.000

Представитель абонента \_\_\_\_\_ Представитель теплоснабжающей организации \_\_\_\_\_



*V = 301, 022225*  
*Отн.с = 18, 784 Илл*