

Организация ООО "Управдом ЮГ Подмосквья" Номер договора \_\_\_\_\_  
 Адрес ул. Московское шоссе д.38 (ГВС) Телефон \_\_\_\_\_  
 Тип теплосчетчика КМ-5-4 Версия 02.30 Номер теплосчетчика 385528  
 Дата последующей поверки теплосчетчика \_\_\_\_\_

Спод.: 0.06 - 60.0 м3/ч Ду= \_\_\_\_\_ мм  
 Гобр.: 0.04 - 40.0 м3/ч Ду= \_\_\_\_\_ мм  
 Гп : 10 л/Имп

Посуточная ведомость учета параметров теплопотребления  
 с 22.11.2023 по 11.12.2023

*с 22.11 по 22.12*

Дата	Q Гкал	M1	V1	M2	V2	M1-M2		t1 t2		t1-t2 tхв		P1 P2		Нераб.	Работы	Классиф
						разбор		атм	атм	Тн	Тр	ошибок				
22.11.23	1.015	52.78	53.5977	39.89	40.3252	12.89	57.1	47.5	9.7	8.0	0.3	0.1	0.00	24.00		
23.11.23	1.008	53.10	53.9395	40.63	41.0859	12.47	57.7	48.0	9.7	8.0	0.3	0.1	0.00	24.00		
24.11.23	1.025	52.70	53.5381	40.00	40.4531	12.69	58.0	48.2	9.8	8.0	0.3	0.1	0.00	24.00		
25.11.23	1.071	53.98	54.8271	40.07	40.5166	13.91	57.4	47.8	9.7	8.0	0.2	0.1	0.00	24.00		
26.11.23	1.069	53.39	54.2334	39.50	39.9375	13.89	57.6	47.9	9.7	8.0	0.2	0.1	0.00	24.00		
27.11.23	1.125	54.89	55.6934	38.66	39.0615	16.23	55.4	46.1	9.3	8.0	0.3	0.1	0.00	24.00		
28.11.23	1.098	52.22	53.0166	37.17	37.5605	15.06	56.5	46.5	10.0	8.0	0.3	0.1	0.00	24.00		
29.11.23	1.030	50.72	51.5020	37.24	37.6426	13.47	56.9	46.8	10.1	8.0	0.4	0.1	0.00	24.00		
30.11.23	1.036	50.87	51.6436	37.26	37.6543	13.61	56.6	46.4	10.2	8.0	0.2	0.1	0.00	24.00		
01.12.23	1.079	51.94	52.7461	37.68	38.0830	14.26	57.1	47.0	10.1	8.0	0.3	0.1	0.00	24.00		
02.12.23	1.065	51.01	51.8340	37.66	38.0781	13.35	58.3	47.7	10.5	8.0	0.3	0.1	0.00	24.00		
03.12.23	1.052	51.70	52.5049	37.87	38.2754	13.83	57.2	47.3	9.9	8.0	0.3	0.1	0.00	24.00		
04.12.23	0.938	50.91	51.6963	39.52	39.9453	11.39	56.8	47.0	9.7	8.0	0.3	0.1	0.00	24.00		
05.12.23	1.053	48.68	49.4512	35.00	35.3701	13.68	57.7	46.9	10.8	8.0	0.4	0.1	0.00	24.00		
06.12.23	1.056	48.80	49.5723	35.02	35.3926	13.78	57.7	47.0	10.7	8.0	0.4	0.0	0.00	24.00		
07.12.23	0.998	45.72	46.4268	32.81	33.1416	12.91	57.1	45.9	11.2	8.0	0.3	0.0	0.00	24.00		
08.12.23	1.077	47.04	47.7646	32.32	32.6445	14.72	56.8	45.6	11.2	8.0	0.4	0.0	0.00	24.00		
09.12.23	0.999	45.40	46.0830	32.14	32.4531	13.26	56.3	45.1	11.3	8.0	0.3	0.0	0.00	24.00		
10.12.23	1.176	48.61	49.3389	31.31	31.6123	17.30	55.9	44.7	11.2	8.0	0.5	0.0	0.00	24.00		
11.12.23	1.279	50.73	51.4951	31.58	31.8984	19.14	56.7	45.5	11.1	8.0	0.3	0.0	0.00	24.00		
Итого	21.249	1015.20	1030.9043	733.33	741.1318	281.86	57.0	46.8	10.2	8.0	0.3	0.1	0.00	480.00		

Показания интеграторов КМ-5

Дата	Время	Q	M1	M2	V1	V2	Тр
11.12.23	24:00	326.252	16075.19	12167.81	16342.71	12309.98	7958.06
22.11.23	00:00	305.004	15060.00	11434.47	15311.81	11568.85	7478.06
Итого		21.249	1015.20	733.33	1030.90	741.13	480.00

*V = 449, 144 м³  
Q = 28, 027 Гкал*



Отчетный период \_\_\_\_\_ 480.00 час. Период норм. работы \_\_\_\_\_ 480.00 час.