

Организация ООО УПРАВЛЕНИЕ ПОДМОСКОВЬЯ Номер договора _____
 Адрес ул. Московское шоссе Д.38 (ФВС) Телефон _____
 Тип теплосчетчика КМ-5-4 Версия 02.30 Номер теплосчетчика 385528
 Дата следующей поверки теплосчетчика _____

Год.: 0.06 - 60.0 м³/ч Ду= _____ мм
 Гобр.: 0.04 - 40.0 м³/ч Ду= _____ мм
 Гп : 10 _____ л/Имп

Посуточная ведомость учета параметров теплопотребления
 с 19.06.2024 по 18.07.2024

Дата	Q Ткал	M1	V1	M2	V2	M1-M2 разбор		Температура, °C				Давление		Время, час		Работы Тн	Классиф ошибок
						t1	t2	t1-t2	tхв	P1 атм	P2 атм	атм	атм	Тн	Тр		
19.06.24	0.891	67.78	68.9941	59.51	60.3418	8.27	61.7	54.2	7.5	8.0	1.0	0.2	0.00	24.00			
20.06.24	0.813	66.48	67.6357	59.19	59.9971	7.29	60.8	53.5	7.3	8.0	0.6	0.3	0.00	24.00			
21.06.24	0.842	66.78	67.9453	59.22	60.0303	7.56	61.0	53.6	7.5	8.0	0.8	0.2	0.00	24.00			
22.06.24	0.862	67.00	68.1953	59.30	60.1260	7.70	61.7	54.1	7.6	8.0	0.8	0.2	0.00	24.00			
23.06.24	0.945	68.57	69.7910	59.31	60.1416	9.25	61.7	54.1	7.6	8.0	0.8	0.2	0.00	24.00			
24.06.24	0.884	67.00	68.1963	58.92	59.7461	8.08	61.7	54.0	7.7	8.0	0.9	0.2	0.00	24.00			
25.06.24	0.902	67.34	68.5391	59.00	59.8252	8.33	61.6	53.9	7.7	8.0	0.9	0.2	0.00	24.00			
26.06.24	0.934	67.99	69.1924	58.88	59.6885	9.12	61.3	53.6	7.6	8.0	1.1	0.2	0.00	24.00			
27.06.24	1.008	69.13	70.3633	58.85	59.6748	10.28	61.8	54.1	7.8	8.0	1.2	0.2	0.00	24.00			
28.06.24	0.962	68.14	69.3857	58.76	59.6025	9.38	62.3	54.6	7.7	8.0	0.8	0.2	0.00	24.00			
29.06.24	1.004	68.99	70.2637	58.84	59.6826	10.16	62.6	54.9	7.7	8.0	0.7	0.2	0.00	24.00			
30.06.24	0.872	66.82	68.0420	59.07	59.9199	7.75	62.5	54.9	7.6	8.0	0.9	0.2	0.00	24.00			
01.07.24	0.861	66.50	67.7236	58.90	59.7568	7.60	62.7	55.1	7.6	8.0	0.8	0.2	0.00	24.00			
02.07.24	0.865	66.49	67.7197	58.76	59.6191	7.73	62.8	55.2	7.5	8.0	1.0	0.2	0.00	24.00			
03.07.24	0.875	66.68	67.9141	58.74	59.5938	7.94	62.8	55.3	7.5	8.0	1.1	0.2	0.00	24.00			
04.07.24	0.790	65.61	66.8115	59.05	59.9053	6.56	62.5	55.2	7.3	8.0	1.1	0.2	0.00	24.00			
05.07.24	0.846	66.73	67.9258	58.91	59.7490	7.82	61.9	54.7	7.2	8.0	1.0	0.2	0.00	24.00			
06.07.24	0.810	65.72	66.8828	58.68	59.5020	7.04	61.6	54.2	7.4	8.0	1.2	0.2	0.00	24.00			
07.07.24	0.928	67.35	68.5703	58.32	59.1465	9.03	62.2	54.7	7.5	8.0	1.2	0.2	0.00	24.00			
08.07.24	0.948	67.56	68.7871	58.32	59.1455	9.24	62.3	54.6	7.7	8.0	1.1	0.2	0.00	24.00			
09.07.24	0.946	68.11	69.3506	58.73	59.5742	9.38	62.4	54.9	7.5	8.0	0.8	0.2	0.00	24.00			
10.07.24	0.826	66.28	67.4893	59.27	60.1211	7.01	62.3	54.7	7.5	8.0	0.9	0.2	0.00	24.00			
11.07.24	0.961	69.22	70.4648	59.33	60.1719	9.89	61.8	54.4	7.4	8.0	0.7	0.2	0.34	23.66	D		
12.07.24	0.856	66.56	67.7842	59.04	59.8916	7.52	62.6	55.0	7.6	8.0	1.1	0.2	0.00	24.00			
13.07.24	0.852	66.58	67.8086	59.08	59.9355	7.51	62.7	55.2	7.5	8.0	1.2	0.2	0.00	24.00			
14.07.24	0.866	66.63	67.8691	58.88	59.7471	7.75	63.0	55.6	7.5	8.0	1.2	0.2	0.00	24.00			
15.07.24	0.902	66.85	68.0898	58.24	59.0957	8.61	62.9	55.5	7.4	8.0	1.2	0.2	0.00	24.00			
16.07.24	0.821	66.20	67.4160	59.04	59.9121	7.15	62.8	55.5	7.3	8.0	1.5	0.2	0.00	24.00			
17.07.24	0.863	66.98	68.2041	58.91	59.7686	8.07	62.4	55.2	7.2	8.0	1.3	0.2	0.00	24.00			

18.07.24	У.836	66.50	67.148	58.93	59.7920	7.57	62.5	55.3	7.2	8.0	1.5	0.2	0.00	24.00
Итого	26.573	2014.55	2051.0703	1767.98	1793.2041	246.58	62.2	54.7	7.5	8.0	1.0	0.2	0.34	719.66


Показания интелграторов КМ-5

Дата	Время	Q	M1	M2	V1	V2	Тр
18.07.24	24:00	196.287	12089.86	9932.23	12298.88	10061.99	4793.49
19.06.24	00:00	169.714	10075.31	8164.25	10247.81	8268.79	4073.82
Итого		26.573	2014.55	1767.98	2051.07	1793.20	719.66

Отчетный период _____ 720.00 час. Период норм. работы _____ 719.66 час.

Период отключения питания (У) _____ 0.000 час. Период функц. отказа (Е) _____ 0.000 час.
 Период t2-t1 (D) _____ 0.336 час. Период G<min (G) _____ 0.000 час.
 Период G>max (G) _____ 0.000 час.

Представитель абонента _____ Представитель теплоснабжающей организации _____



V = 257,992 м³
Qтпс = 16,099 т/час