

Организация ООО "Управдом ЮГ Подмосковья" Номер договора _____
 Адрес Московское шоссе, д.38 Телефон _____
 Тип теплосчетчика КМ-5-2 Версия 02.30 Номер теплосчетчика 381482
 Дата последующей поверки теплосчетчика _____

Гпод.: 0.1 - 100.0м3/ч Ду= _____ мм
 Гобр.: 0.1 - 100.0м3/ч Ду= _____ мм
 Гп : 10 л/Имп

Посуточная ведомость учета параметров теплопотребления
 с 22.11.2023 по 11.12.2023

с 22.11 по 20.12

Дата	Масса, тонн					Объем, м3				Температура, °C			Давление		Время, час		Классиф
	Q	M1	V1	M2	V2	M1-M2	t1	t2	t1-t2	tхв	P1	P2	Нераб.	Работы			
	Гкал				разбор		атм	атм	Tн	Tr	ошибок						
22.11.23	3.868	168.72	172.2109	167.53	169.1289	1.19	67.4	44.5	22.8	0.0	6.4	0.1	0.00	24.00			
23.11.23	3.674	167.85	171.1484	166.67	168.2266	1.18	65.5	43.7	21.8	0.0	6.4	0.1	0.00	24.00			
24.11.23	3.369	168.02	171.0117	166.84	168.2930	1.17	62.1	42.2	20.0	0.0	6.4	0.1	0.00	24.00			
25.11.23	3.154	167.79	170.5547	166.64	167.9922	1.15	59.5	40.8	18.7	0.0	6.4	0.1	0.00	24.00			
26.11.23	3.338	171.12	174.1563	169.90	171.3984	1.22	61.8	42.4	19.4	0.0	6.4	0.1	0.00	24.00			
27.11.23	2.770	168.04	170.4453	166.88	168.1133	1.16	55.4	39.0	16.4	0.0	6.4	0.1	0.00	24.00			
28.11.23	3.389	167.07	170.0273	165.93	167.3242	1.15	61.8	41.6	20.2	0.0	6.4	0.1	0.00	24.00			
29.11.23	3.419	167.54	170.5742	166.36	167.8047	1.18	62.7	42.4	20.3	0.0	6.4	0.1	0.00	24.00			
30.11.23	3.067	166.70	169.3438	165.57	166.8594	1.13	58.4	40.1	18.3	0.0	6.4	0.1	0.00	24.00			
01.12.23	3.449	167.76	170.8203	166.65	168.0742	1.11	62.6	42.2	20.5	0.0	6.4	0.1	0.00	24.00			
02.12.23	3.559	168.20	171.3945	167.06	168.5742	1.14	64.3	43.2	21.1	0.0	6.4	0.1	0.00	24.00			
03.12.23	3.540	168.00	171.1875	166.86	168.3516	1.14	64.2	43.2	21.0	0.0	6.4	0.1	0.00	24.00			
04.12.23	3.670	169.76	173.0664	168.60	170.1484	1.16	65.2	43.7	21.5	0.0	6.4	0.1	0.00	24.00			
05.12.23	3.953	168.63	172.2148	167.47	169.1055	1.16	68.4	45.0	23.3	0.0	6.4	0.1	0.00	24.00			
06.12.23	3.874	168.03	171.5391	166.87	168.4648	1.16	67.4	44.5	23.0	0.0	6.4	0.1	0.00	24.00			
07.12.23	4.051	168.09	171.7617	166.96	168.6016	1.13	69.2	45.2	24.0	0.0	6.4	0.1	0.00	24.00			
08.12.23	3.979	168.01	171.5234	166.88	168.4453	1.13	67.8	44.2	23.6	0.0	6.4	0.1	0.00	24.00			
09.12.23	3.910	168.04	171.4023	166.92	168.4258	1.11	66.3	43.2	23.2	0.0	6.4	0.1	0.00	24.00			
10.12.23	4.001	168.24	171.7109	167.13	168.6484	1.11	67.2	43.5	23.7	0.0	6.4	0.1	0.00	24.00			
11.12.23	3.741	168.12	171.3398	166.99	168.4648	1.13	64.8	42.6	22.2	0.0	6.4	0.1	0.00	24.00			
Итого	71.773	3363.72	3427.4336	3340.71	3370.4453	23.01	64.1	42.9	21.2	0.0	6.4	0.1	0.00	480.00			

Показания интеграторов КМ-5

Дата	Время	Q	M1	M2	V1	V2	Tr
11.12.23	24:00	516.807	36495.38	36173.10	37042.26	36488.63	8275.60
22.11.23	00:00	445.035	33131.66	32832.39	33614.82	33118.18	7795.60
Итого		71.773	3363.72	3340.71	3427.43	3370.45	480.00

Q = 111,247 Гкал

Отчетный период 480.00 час. Период норм. работы 480.00 час.

