

Адрес Московское шоссе, д.40 Тип теплосчетчика КМ-5-2 Версия 02.30 Дата последней поверки теплосчетчика _____
 Телефон _____ Номер теплосчетчика 383951
 Год.: 0.1 - 100.0м3/ч Ду = _____ мм
 Годр.: 0.1 - 100.0м3/ч Ду = _____ мм
 Гп : 10 л/Имп

Посуточная ведомость учета параметров теплоснабжения
 с 18.12.2024 по 17.01.2025

Дата	Q	M1	Масса, тонн, Объем, м3				Температура, °C				Давление		Время, час		Классиф ошибок
			V1	M2	V2	M1-M2 разбор	t1	t2	t1-t2	tхв	p1	p2	Нераб. Тн	Работы Тр	
18.12.24	7.811	353.68	360.5000	356.43	359.5859	-2.75	64.9	42.8	22.1	0.0	6.1	6.1	0.00	24.00	
19.12.24	8.009	354.24	361.3047	357.08	360.3047	-2.84	66.1	43.4	22.6	0.0	6.1	6.1	0.00	24.00	
20.12.24	5.939	356.39	361.6797	359.31	362.0703	-2.92	56.3	39.6	16.7	0.0	6.2	6.2	0.00	24.00	
21.12.24	5.545	356.73	361.5625	359.61	362.1563	-2.88	53.8	38.2	15.6	0.0	6.2	6.2	0.00	24.00	
22.12.24	6.051	356.05	361.3828	358.88	361.6250	-2.82	56.6	39.6	17.0	0.0	6.2	6.2	0.00	24.00	
23.12.24	6.585	355.25	361.1797	358.10	361.0625	-2.85	59.9	41.4	18.6	0.0	6.2	6.1	0.00	24.00	
24.12.24	5.834	355.36	360.6016	358.15	360.8672	-2.79	56.3	39.9	16.4	0.0	6.1	6.1	0.00	24.00	
25.12.24	5.654	355.33	360.3984	358.17	360.8438	-2.84	55.1	39.2	15.9	0.0	6.2	6.1	0.00	24.00	
26.12.24	5.689	357.41	362.4844	360.34	363.0000	-2.93	55.0	39.0	15.9	0.0	6.2	6.1	0.00	24.00	
27.12.24	5.675	359.52	364.5859	362.51	365.1875	-2.99	55.0	39.2	15.8	0.0	6.2	6.1	0.00	24.00	
28.12.24	5.723	359.91	365.0781	362.95	365.6641	-3.04	54.9	39.2	15.9	0.0	6.2	6.2	0.00	24.00	
29.12.24	5.611	357.88	362.9375	360.89	363.5703	-3.02	53.5	38.3	15.2	0.0	6.1	6.1	0.00	24.00	
30.12.24	5.420	357.41	362.2266	360.39	362.9453	-2.98	54.9	39.2	15.7	0.0	6.1	6.1	0.00	24.00	
31.12.24	5.537	357.41	362.3125	360.44	363.0078	-2.97	56.8	39.8	16.9	0.0	6.2	6.1	0.00	24.00	
01.01.25	6.037	357.00	362.3677	359.97	362.7307	-2.97	54.0	38.5	15.5	0.0	6.1	6.1	0.00	24.00	
02.01.25	5.683	357.38	362.4126	360.32	362.9565	-2.94	54.8	38.9	15.9	0.0	6.1	6.1	0.00	24.00	
03.01.25	5.820	357.16	362.0645	360.14	362.8184	-2.97	55.6	39.2	16.3	0.0	6.2	6.1	0.00	24.00	
04.01.25	6.914	355.84	362.0645	358.70	361.7573	-2.86	61.5	42.1	19.5	0.0	6.1	6.1	0.00	24.00	
05.01.25	7.083	353.82	360.0957	356.67	359.6868	-2.84	63.0	41.9	20.0	0.0	6.1	6.1	0.00	24.00	
06.01.25	7.455	353.54	360.1565	356.43	359.5479	-2.89	62.8	42.7	21.1	0.0	6.1	6.1	0.00	24.00	
07.01.25	6.638	353.82	359.7954	356.67	359.6379	-2.85	60.3	41.5	18.8	0.0	6.1	6.1	0.00	24.00	
08.01.25	5.874	354.03	359.2957	356.98	359.7126	-2.95	56.5	39.8	16.6	0.0	6.2	6.1	0.00	24.00	
09.01.25	5.996	354.11	359.4893	357.04	359.8152	-2.93	57.1	40.1	17.0	0.0	6.2	6.1	0.00	24.00	
10.01.25	4.993	346.31	350.7988	349.28	351.7090	-2.97	52.3	37.8	14.4	0.0	6.0	6.0	0.00	24.00	
11.01.25	4.870	351.59	355.9475	354.41	356.8079	-2.82	51.2	37.3	13.9	0.0	6.1	6.1	0.00	24.00	
12.01.25	6.268	351.06	356.6196	353.88	356.6714	-2.81	58.3	40.4	17.9	0.0	6.1	6.0	0.00	24.00	
13.01.25	6.219	352.01	357.5737	354.78	357.6006	-2.77	58.3	40.6	17.7	0.0	6.1	6.0	0.00	24.00	
14.01.25	5.933	353.30	358.4692	356.02	358.6504	-2.72	55.8	39.0	16.8	0.0	6.1	6.0	0.00	24.00	
15.01.25	6.129	353.02	358.4136	355.82	358.5542	-2.81	57.2	39.8	17.4	0.0	6.1	6.0	0.00	24.00	
16.01.25	5.876	353.20	358.3931	355.99	358.6646	-2.79	56.1	39.4	16.7	0.0	6.1	6.0	0.00	24.00	
17.01.25	5.391	354.77	359.5122	357.34	359.8589	-2.57	53.3	38.1	15.2	0.0	6.1	6.1	0.00	24.00	
Итого	188.263	11004.5	11171.9629	11093.6	11179.0703	-89.14	57.0	39.9	17.1	0.0	6.1	6.1	0.00	744.00	0.00

Казанвия Интеграторов КМ-5

-0.919

Дата	Время	Q	M1	M2	V1	V2	Tr
17.01.25	24:00	103.179	6011.97	6060.44	6103.73	6107.18	408.00
01.01.25	00:00	0.000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31.12.24	24:00	1257.705	79045.88	79587.52	80252.04	80231.65	8780.40
18.12.24	00:00	1172.622	74053.32	74554.28	75183.80	75159.76	8444.40
Итого		188.263	11004.53	11093.67	11171.96	11179.07	744.00

Отчетный период _____ 744.00_час. Период норм. работы _____ 744.00_час.

Период отключения питания (У) _____ 0.000_час.
 Период t2-t1 < min (D) _____ 0.000_час.
 Период Gmax (G) _____ 0.000_час.
 Представитель абонента _____ Представитель теплоснабжающей организации _____

