

Прес Ивановское шоссе 40
 ИТ Теплосчетчика КМ-5-2 Версия 02.30
 для последующей поверки Теплосчетчика

Телефон _____
 Номер теплосчетчика 40 383951

Ивановское
Ивановское

Послужная ведомость учета параметров теплопотребления
 с 18.01.2025 по 17.02.2025

ГОД.: 0.1 - 100.0м3/ч Ду= мм
 ГОБР.: 0.1 - 100.0м3/ч Ду= мм
 ГИ : 10 л/Имп

Дата	Q Гкал	M1	V1	M2	V2	Температура, °C					Давление		Время, час		Классиф ошибок
						M1-M2 разбор	t1	t2	t1-t2	tхв	P1 атм	P2 атм	Нераб. ТН	Работы Тр	
18.01.25	5.457	353.61	358.4331	356.06	358.6006	-2.44	53.9	38.4	15.5	0.0	6.1	6.0	0.00	24.00	
19.01.25	5.751	355.70	360.8013	358.15	360.8062	-2.45	55.3	39.1	16.2	0.0	6.1	6.0	0.00	24.00	
20.01.25	5.758	355.90	361.0103	358.35	361.0151	-2.46	55.4	39.2	16.2	0.0	6.1	6.0	0.00	24.00	
21.01.25	6.113	355.75	361.1533	358.16	360.8999	-2.41	57.0	39.8	17.2	0.0	6.0	6.0	0.00	24.00	
22.01.25	5.568	354.71	359.5498	357.20	359.7144	-2.49	53.9	38.1	15.7	0.0	6.0	6.0	0.00	24.00	
23.01.25	6.549	354.68	360.3540	357.16	359.9351	-2.48	58.6	40.1	18.5	0.0	6.0	6.0	0.00	24.00	
24.01.25	6.644	355.19	361.0869	357.63	360.5449	-2.44	59.8	41.1	18.7	0.0	6.0	6.0	0.00	24.00	
25.01.25	6.474	355.76	361.5527	358.21	361.1094	-2.44	59.2	41.0	18.2	0.0	6.1	6.0	0.00	24.00	
26.01.25	6.265	355.93	361.5723	358.39	361.2598	-2.46	58.4	40.8	17.6	0.0	6.0	6.0	0.00	24.00	
27.01.25	5.379	356.49	361.3906	359.00	361.6348	-2.50	54.1	39.0	15.1	0.0	6.1	6.0	0.00	24.00	
28.01.25	5.282	355.48	360.2969	357.97	360.5840	-2.49	53.7	38.8	14.9	0.0	6.1	6.0	0.00	24.00	
29.01.25	5.037	360.29	364.9512	362.89	365.4766	-2.60	52.4	38.4	14.0	0.0	6.1	6.0	0.00	24.00	
30.01.25	5.367	359.78	364.7314	362.44	365.1426	-2.66	54.1	39.2	14.9	0.0	6.0	6.0	0.00	24.00	
31.01.25	5.454	355.11	360.1250	357.61	360.3164	-2.51	54.9	39.5	15.4	0.0	6.1	6.1	0.00	24.00	
01.02.25	5.253	355.27	360.0889	357.80	360.4258	-2.54	53.7	38.9	14.8	0.0	6.1	6.1	0.00	24.00	
02.02.25	5.111	355.20	359.8535	357.79	360.3320	-2.58	52.7	38.3	14.4	0.0	6.0	6.0	0.00	24.00	
03.02.25	5.481	357.79	362.7178	360.36	362.9951	-2.57	54.2	38.8	15.3	0.0	6.1	6.0	0.00	24.00	
04.02.25	6.777	354.68	360.8701	357.12	360.1885	-2.44	61.3	42.2	19.1	0.0	6.1	6.1	0.00	24.00	
05.02.25	6.074	366.34	371.8779	369.04	371.9326	-2.70	56.9	40.3	16.6	0.0	6.2	6.1	0.00	24.00	
06.02.25	5.697	370.71	375.9541	373.43	376.2373	-2.71	54.8	39.4	15.4	0.0	6.2	6.2	0.00	24.00	
07.02.25	7.134	369.16	375.6748	371.82	375.0400	-2.66	61.8	42.5	19.3	0.0	6.2	6.2	0.00	24.00	
08.02.25	7.946	368.92	376.2393	371.51	375.0039	-2.59	65.8	44.3	21.6	0.0	6.2	6.2	0.00	24.00	
09.02.25	7.729	369.09	376.2783	371.75	375.2402	-2.67	65.2	44.2	21.0	0.0	6.2	6.2	0.00	24.00	
10.02.25	7.492	369.27	376.2188	371.94	375.3418	-2.67	64.0	43.7	20.3	0.0	6.2	6.2	0.00	24.00	
11.02.25	7.470	369.58	376.4746	372.22	375.5908	-2.64	63.7	43.4	20.2	0.0	6.2	6.2	0.00	24.00	
12.02.25	7.760	374.29	381.4775	376.95	380.4395	-2.66	64.7	43.9	20.8	0.0	6.3	6.2	0.00	24.00	
13.02.25	8.117	379.94	387.5605	382.90	386.5801	-2.96	66.2	44.8	21.4	0.0	6.3	6.2	0.00	24.00	
14.02.25	7.986	378.14	385.6387	381.08	384.7256	-2.95	65.8	44.7	21.1	0.0	6.3	6.2	0.00	24.00	
15.02.25	7.900	376.08	383.4531	379.09	382.6641	-3.01	65.4	44.4	21.0	0.0	6.3	6.2	0.00	24.00	

0981

7.02.25	7.908	373.29	380.4453	376.30	379.7031	-3.01	64.6	43.4	21.2	0.0	6.2	6.2	0.00	24.00
Итого	200.808	11248.5	11431.5371	11329.8	11422.4844	-81.25	59.0	41.1	17.9	0.0	6.1	6.1	0.00	744.00
														0.00

казания ингенераторов КМ-5

Дата	Время	Q	M1	M2	V1	V2	Tr
7.02.25	24:00	303.988	17260.52	17390.24	17535.27	17529.66	1152.00
8.01.25	00:00	103.179	6011.97	6060.44	6103.73	6107.18	408.00
Итого		200.808	11248.55	11329.80	11431.54	11422.48	744.00

Итого: 744.00 час. Период норм. работы 744.00 час.

Итого отключения питания (У) 0.000 час. Период функц. отказа (Е) 0.000 час.
 Итого t2-t1 < min (D) 0.000 час. Период G<min (g) 0.000 час.
 Итого G>max (G) 0.000 час.

Представитель теплоснабжающей организации _____

