

Организация ООО "Управдом ЮГ Подмосковья" Номер договора _____
 Адрес Московское шоссе д.40 (ГВС) Телефон _____
 Тип теплосчетчика КМ-5.4 Версия 02.30 Номер теплосчетчика 385520
 Дата последующей поверки теплосчетчика _____

Гпод.: 0.06 - 60.0 м3/ч Ду= ___ мм
 Гобр.: 0.04 - 40.0 м3/ч Ду= ___ мм
 Гп : 10 ___ л/Имп

Посуточная ведомость учета параметров теплопотребления
 с 20.03.2024 по 18.04.2024

Дата	Q Гкал	M1	V1	M2	V2	M1-M2 разбор	t1	t2	t1-t2 тхв	P1	P2	Нераб. ошибок	Работы	Классиф		
20.03.24	3.128	91.22	92.85	16	42.29	42.82	13	48.93	62.5	51.5	11.0	8.0	9.8	9.6	0.00	24.00
21.03.24	3.186	92.29	93.94	14	44.05	44.56	84	48.24	62.5	49.8	12.7	8.0	9.8	9.6	0.00	24.00
22.03.24	3.097	91.25	92.86	04	44.79	45.29	83	46.46	62.1	49.1	13.1	8.0	9.8	9.6	0.00	24.00
23.03.24	3.306	94.80	96.46	00	44.09	44.58	50	50.71	61.7	48.5	13.2	8.0	9.8	9.6	0.00	24.00
24.03.24	3.662	100.43	102.22	46	43.49	43.98	73	56.95	62.4	49.3	13.1	8.0	9.8	9.6	0.00	24.00
25.03.24	3.185	92.85	94.50	49	45.20	45.71	68	47.65	62.3	49.1	13.3	8.0	9.8	9.6	0.00	24.00
26.03.24	3.102	91.46	93.08	50	45.17	45.69	53	46.28	62.4	49.4	13.0	8.0	9.8	9.6	0.00	24.00
27.03.24	2.497	76.07	77.42	48	39.07	39.53	17	39.53	62.3	49.8	12.5	8.0	8.7	8.5	0.08	23.92
28.03.24	2.492	80.99	82.41	11	47.68	48.18	16	33.31	61.8	47.1	14.7	8.0	9.8	9.6	0.00	24.00
29.03.24	2.502	81.43	82.85	84	47.75	48.26	17	33.68	61.8	47.4	14.5	8.0	9.8	9.6	0.00	24.00
30.03.24	2.548	81.08	82.51	95	46.64	47.14	06	34.44	62.2	47.6	14.6	8.0	9.8	9.6	0.00	24.00
31.03.24	2.708	83.45	84.96	39	46.59	47.10	35	36.86	62.9	48.1	14.8	8.0	9.8	9.6	0.00	24.00
01.04.24	2.380	77.93	79.32	62	46.83	47.33	79	31.10	62.6	48.0	14.6	8.0	9.8	9.6	0.00	24.00
02.04.24	2.363	78.43	79.85	06	47.82	48.35	89	30.61	62.9	48.5	14.3	8.0	9.8	9.6	0.00	24.00
03.04.24	2.490	80.23	81.62	70	46.58	47.06	54	33.65	61.7	46.9	14.7	8.0	9.8	9.6	0.00	24.00
04.04.24	2.449	78.84	80.20	51	46.12	46.58	45	32.72	61.4	46.1	15.3	8.0	9.8	9.6	0.00	24.00
05.04.24	2.599	81.45	82.87	89	46.29	46.76	27	35.16	61.8	46.5	15.3	8.0	9.8	9.6	0.00	24.00
06.04.24	2.476	79.51	80.90	82	46.56	47.04	05	32.95	61.9	46.9	15.0	8.0	9.8	9.6	0.00	24.00
07.04.24	2.498	79.27	80.68	55	46.09	46.57	96	33.18	62.4	47.3	15.1	8.0	9.8	9.6	0.00	24.00
08.04.24	2.475	78.83	80.24	71	46.14	46.63	04	32.70	62.5	47.4	15.1	8.0	9.8	9.6	0.00	24.00
09.04.24	2.365	76.83	78.22	27	46.39	46.89	31	30.45	62.9	48.0	15.0	8.0	9.8	9.6	0.00	24.00
10.04.24	2.359	76.12	77.50	68	45.42	45.92	24	30.70	63.1	48.3	14.7	8.0	9.8	9.6	0.00	24.00
11.04.24	2.348	79.23	80.65	53	49.18	49.72	27	30.05	62.6	48.2	14.4	8.0	9.8	9.6	0.00	24.00
12.04.24	2.398	77.65	79.01	76	46.30	46.78	76	31.34	62.1	46.9	15.2	8.0	9.8	9.6	0.00	24.00
13.04.24	2.386	77.38	78.75	98	46.31	46.80	03	31.07	62.4	47.4	15.0	8.0	9.8	9.6	0.00	24.00
14.04.24	2.751	83.83	85.32	13	45.77	46.25	63	38.06	62.3	47.3	15.0	8.0	9.8	9.6	0.00	24.00
15.04.24	2.516	79.52	80.89	26	45.91	46.36	62	33.60	61.3	45.5	15.8	8.0	9.8	9.6	0.00	24.00
16.04.24	2.503	79.76	81.16	31	46.94	47.41	89	32.82	62.0	46.4	15.6	8.0	9.8	9.6	0.00	24.00
17.04.24	2.315	77.23	78.57	71	47.34	47.83	01	29.89	61.6	46.5	15.1	8.0	9.8	9.6	0.00	24.00
18.04.24	2.371	77.75	79.09	38	46.44	46.91	85	31.30	61.4	46.3	15.1	8.0	9.8	9.6	0.00	24.00
Итого	79.454	2477.11	2521.04	39	1375.25	1390.16	75	1101.87	62.2	47.8	14.4	8.0	9.8	9.6	0.08	719.92

Показания интеграторов КМ-5

Дата	Время	Q	M1	M2	V1	V2	Tr
18.04.24	24:00	341.388	12233.35	7415.77	12443.47	7501.90	2615.65
20.03.24	00:00	261.934	9756.24	6040.53	9922.43	6111.73	1895.74
Итого		79.454	2477.11	1375.25	2521.04	1390.17	719.92

V = 1130,996 м³
Q = 70,574 Ткал

Отчетный период 720.00 час. Период норм. работы 719.92 час.

Период отключения питания (U) 0.000 час. Период функционирования (E) 0.000 час.

Период G < min 0.000 час. Период G > max 0.000 час.

Представитель абонента ЮГ ПОДМОСКОВЬЯ Представитель теплоснабжающей организации _____

