

Организация ООО "Управдом ЮГ Подмосковья" Номер договора _____
 Адрес Московское шоссе д.40 (ГВС) Телефон _____
 Тип теплосчетчика КМ-5.4 Версия 02.30 Номер теплосчетчика 385520
 Дата последующей поверки теплосчетчика _____

Гпод.: 0.06 - 60.0 м3/ч Ду= _____ мм
 Гобр.: 0.04 - 40.0 м3/ч Ду= _____ мм
 Гп : 10 _____ л/Имп

Посуточная ведомость учета параметров теплопотребления
 с 19.04.2024 по 18.05.2024

Дата	Масса, тонн. Объем, м3					Температура, °C			Давление		Время, час		Классиф	
	Q Гкал	M1	V1	M2	V2	M1-M2 разбор	t1 атм	t2 атм	t1-t2 Тн	Р1 Тр	Р2 Тр	Нераб. ошибок		Работы
19.04.24	2.435	78.66	79.9951	46.19	46.6416	32.47	60.9	45.3	15.6	8.0	9.8	9.6	0.00	24.00
20.04.24	2.448	78.58	79.9609	46.53	46.9990	32.06	61.8	46.3	15.6	8.0	9.8	9.6	0.00	24.00
21.04.24	2.736	83.58	85.0459	45.65	46.1260	37.93	61.9	46.7	15.2	8.0	9.8	9.6	0.00	24.00
22.04.24	2.554	81.04	82.4570	46.44	46.9194	34.60	61.8	46.8	15.0	8.0	9.8	9.6	0.00	24.00
23.04.24	2.565	81.04	82.4727	46.78	47.2681	34.26	62.0	46.8	15.3	8.0	9.8	9.6	0.00	24.00
24.04.24	2.375	79.70	81.1260	49.43	49.9658	30.27	62.4	47.6	14.8	8.0	9.8	9.6	0.00	24.00
25.04.24	2.403	78.70	80.1035	47.37	47.8760	31.33	62.3	47.5	14.8	8.0	9.8	9.6	0.00	24.00
26.04.24	2.319	81.50	82.9336	50.47	51.0332	31.03	61.9	48.5	13.4	8.0	9.4	9.2	0.81	23.19
27.04.24	2.365	78.74	80.1270	48.06	48.5654	30.68	61.8	47.0	14.9	8.0	9.8	9.6	0.00	24.00
28.04.24	2.564	81.84	83.2881	47.52	48.0239	34.32	62.2	47.3	14.9	8.0	9.8	9.7	0.00	24.00
29.04.24	2.439	79.39	80.8096	47.98	48.4907	31.41	62.4	47.2	15.2	8.0	9.8	9.7	0.00	24.00
30.04.24	2.358	77.71	79.0918	47.82	48.3135	29.89	62.2	46.8	15.5	8.0	9.8	9.7	0.00	24.00
01.05.24	2.661	82.62	84.1016	47.09	47.5942	35.53	62.6	47.2	15.4	8.0	9.8	9.6	0.00	24.00
02.05.24	2.793	84.71	86.1943	45.55	46.0190	39.16	61.9	46.8	15.1	8.0	9.8	9.6	0.00	24.00
03.05.24	2.444	78.46	79.8301	46.40	46.8711	32.06	61.8	46.3	15.5	8.0	9.8	9.7	0.00	24.00
04.05.24	2.623	80.58	82.0059	45.60	46.0615	34.98	62.2	46.2	16.0	8.0	9.8	9.7	0.00	24.00
05.05.24	2.732	83.47	84.9297	45.81	46.2793	37.66	61.7	46.2	15.5	8.0	9.8	9.7	0.00	24.00
06.05.24	2.441	80.08	81.4541	47.46	47.9365	32.62	61.0	45.8	15.3	8.0	9.8	9.6	0.37	23.63
07.05.24	2.462	79.76	81.0703	45.45	45.8770	34.31	59.5	44.2	15.3	8.0	9.8	9.7	0.00	24.00
08.05.24	2.493	80.00	81.3369	46.88	47.3213	33.11	60.4	44.1	16.2	8.0	9.8	9.7	0.00	24.00
09.05.24	2.676	82.84	84.2539	47.34	47.7910	35.49	61.0	44.2	16.8	8.0	9.8	9.7	0.00	24.00
10.05.24	2.751	82.30	83.7422	45.21	45.6416	37.10	61.7	44.9	16.8	8.0	9.8	9.7	0.00	24.00
11.05.24	2.667	80.86	82.2598	44.22	44.6494	36.64	61.3	45.1	16.2	8.0	9.8	9.7	0.00	24.00
12.05.24	2.875	85.73	87.2148	44.86	45.3018	40.88	61.3	45.7	15.6	8.0	9.8	9.6	0.00	24.00
13.05.24	2.475	78.68	80.0439	45.93	46.3867	32.75	61.5	45.7	15.8	8.0	9.8	9.7	0.00	24.00
14.05.24	0.678	22.93	23.3154	-11.99	-12.2139	34.92	60.3	65.9	-5.6	8.0	7.3	7.3	12.43	11.57
15.05.24	1.116	37.34	38.0166	4.91	4.9473	32.43	62.7	39.0	23.7	8.0	9.0	9.0	12.98	11.02
16.05.24	2.659	81.85	83.3223	45.74	46.2295	36.11	62.6	47.5	15.1	8.0	9.8	9.6	0.00	24.00
17.05.24	2.523	79.54	80.9561	46.27	46.7568	33.26	62.3	46.9	15.5	8.0	9.8	9.7	0.00	24.00
18.05.24	2.404	77.11	78.4717	45.68	46.1465	31.44	62.0	46.4	15.5	8.0	9.9	9.7	0.00	24.00
Итого	73.036	2319.34	2359.9307	1298.65	1311.8193	1020.69	61.7	46.1	15.6	8.0	9.7	9.5	26.60	693.40

Показания интеграторов КМ-5

Дата	Время	Q	M1	M2	V1	V2	Тр
18.05.24	24:00	414.424	14552.69	8714.42	14803.40	8813.72	3309.06
19.04.24	00:00	341.388	12233.35	7415.77	12443.47	7501.90	2615.65
Итого		73.036	2319.34	1298.65	2359.93	1311.82	693.40

$V = 1088,317 \text{ м}^3$
 $Q = 67,911 \text{ Гкал}$

Отчетный период 720.00 час. Период норм.работы 693.40 час
 Период отключения питания (U) 0.339 час. Период функц.отказа (E) 0.825 час
 Период G<min (G) 25.434 час. Период G<min (g) 0.000 час.
 Период G>max (G) 0.000 час.

Представитель абонента ЮГ ПОДМОСКОВЬЯ Представитель теплоснабжающей организации _____

