

Организация ООО "Управдом ЮГ Подмосковья" Номер договора _____
 Адрес Московское шоссе д.40 (ГВС) Телефон _____
 Тип теплосчетчика КМ-5-4 Версия 02.30 Номер теплосчетчика 385520
 Дата последующей поверки теплосчетчика _____

Спод.: 0.06 - 60.0 м3/ч Ду= _____ мм
 Гобр.: 0.04 - 40.0 м3/ч Ду= _____ мм
 Гп : 10 _____ л/Имп

Посуточная ведомость учета параметров теплопотребления
 с 22.11.2023 по 11.12.2023

с 22.11 по 22.12

Дата	Q Гкал	M1	V1	M2	V2	Масса, тонн		Объем, м3			Температура, °C			Давление			Время, час	Классиф
						M1-M2	t1	t2	t1-t2	tхв	P1	P2	Нераб.	Работы	ошибок			
22.11.23	2.961	103.01	104.6758	59.52	60.1367	43.49	59.3	47.0	12.3	8.0	9.3	9.1	0.00	24.00				
23.11.23	2.963	100.42	102.0742	54.53	55.1406	45.89	59.7	48.8	10.9	8.0	8.8	8.5	0.00	24.00				
24.11.23	2.956	103.36	105.0820	57.56	58.2402	45.80	60.0	49.9	10.0	8.0	9.3	9.0	0.00	24.00				
25.11.23	2.779	100.52	102.1641	57.57	58.2285	42.96	59.4	49.4	10.0	8.0	9.3	9.1	0.00	24.00				
26.11.23	3.239	109.00	110.7734	57.52	58.1680	51.48	59.2	48.6	10.6	8.0	9.3	9.0	0.00	24.00				
27.11.23	2.856	109.66	111.3438	65.27	65.9805	44.39	57.6	47.5	10.1	8.0	9.2	9.0	0.00	24.00				
28.11.23	2.976	117.01	118.8789	73.55	74.3633	43.46	58.7	48.1	10.6	8.0	9.3	9.1	0.00	24.00				
29.11.23	3.004	117.24	119.1094	73.80	74.6133	43.43	58.9	48.2	10.8	8.0	9.3	9.1	0.00	24.00				
30.11.23	3.019	116.95	118.8281	73.63	74.4297	43.32	58.9	47.9	11.1	8.0	9.3	9.1	0.00	24.00				
01.12.23	2.935	114.56	116.4219	73.02	73.8223	41.54	59.2	48.1	11.1	8.0	9.3	9.1	0.00	24.00				
02.12.23	3.315	121.16	123.1875	73.16	73.9883	48.00	60.1	49.0	11.2	8.0	9.3	9.1	0.00	24.00				
03.12.23	3.351	124.02	126.0313	73.94	74.7656	50.08	59.2	48.4	10.7	8.0	9.3	9.1	0.00	24.00				
04.12.23	3.045	113.96	115.7852	68.13	68.8867	45.83	58.9	48.4	10.5	8.0	8.8	8.6	0.00	24.00				
05.12.23	3.185	138.39	140.6758	94.68	95.8047	43.71	59.9	50.2	9.7	8.0	9.3	9.1	0.00	24.00				
06.12.23	3.461	143.07	145.4297	91.99	93.1172	51.08	59.9	50.9	9.0	8.0	8.7	8.1	1.63	22.37				
07.12.23	3.264	151.38	153.8281	106.53	107.8027	44.85	59.4	50.3	9.0	8.0	9.3	9.2	0.00	24.00				
08.12.23	3.193	150.92	153.3789	108.12	109.4082	42.80	59.4	50.1	9.2	8.0	9.3	9.2	0.00	24.00				
09.12.23	3.287	154.27	156.7227	109.05	110.3145	45.22	58.7	49.6	9.1	8.0	9.3	9.2	0.00	24.00				
10.12.23	3.618	160.63	163.1523	107.82	109.0625	52.80	58.3	49.4	8.9	8.0	9.2	9.2	0.00	24.00				
11.12.23	3.234	151.79	154.2383	107.43	108.6934	44.37	59.0	49.9	9.1	8.0	9.3	9.2	0.00	24.00				
Итого	62.640	2501.34	2541.7813	1586.83	1604.9668	914.51	59.2	49.1	10.0	8.0	9.2	9.0	1.64	478.36				

Показания интеграторов КМ-5

Дата	Время	Q	M1	M2	V1	V2	Tr
11.12.23	24:00	903.188	37500.98	25750.58	38147.51	26058.90	8133.19
22.11.23	00:00	840.548	34999.64	24163.75	35605.73	24453.93	7654.83
Итого		62.640	2501.34	1586.83	2541.78	1604.97	478.36

V = 1454,034 м³
Q = 90,919 Гкал

Отчетный период 480.00 час. Период норм. работы 478.36 час.

