

Организация ООО "Управдом ЮГ Подмосквья" Номер договора _____
 Адрес Московское шоссе, д.40 Телефон _____
 Тип теплосчетчика КМ-5-2 Версия 02.30 Номер теплосчетчика 383951
 Дата последующей поверки теплосчетчика _____

Спод.: 0.1 - 100.0м3/ч Ду= _____ мм
 Гобр.: 0.1 - 100.0м3/ч Ду= _____ мм
 Гп : 10 _____ л/Имп

Посуточная ведомость учета параметров теплопотребления
 с 23.12.2023 по 21.01.2024

Дата	Масса, тонн. Объем, м3					Температура, °С				Давление		Время, час			
	Q	M1	V1	M2	V2	M1-M2	t1	t2	t1-t2	tхв	P1	P2	Нераб.	Работы	Классиф
Гкал				разбор			атм	атм	Тн	Тр			ошибок		
23.12.23	5.360	300.19	304.484	302.16	304.1953	-1.97	55.3	37.4	17.9	0.0	6.3	6.3	0.00	24.00	
24.12.23	5.481	299.98	304.3984	301.98	304.0547	-2.00	56.0	37.7	18.3	0.0	6.3	6.3	0.00	24.00	
25.12.23	5.625	299.79	304.3125	301.74	303.8438	-1.95	56.9	38.1	18.8	0.0	6.3	6.3	0.00	24.00	
26.12.23	5.286	300.34	304.5938	302.32	304.3672	-1.98	54.8	37.2	17.6	0.0	6.3	6.3	0.00	24.00	
27.12.23	5.765	302.14	306.7578	304.09	306.2344	-1.95	57.2	38.1	19.1	0.0	6.3	6.3	0.00	24.00	
28.12.23	6.173	299.48	304.3906	301.40	303.5781	-1.91	59.4	38.8	20.6	0.0	6.3	6.3	0.00	24.00	
29.12.23	5.583	299.98	304.4766	301.85	303.9766	-1.88	56.7	38.0	18.6	0.0	6.3	6.3	0.00	24.00	
30.12.23	4.636	300.40	304.0625	302.30	304.1719	-1.90	50.9	35.4	15.5	0.0	6.3	6.3	0.00	24.00	
31.12.23	5.282	300.16	304.3438	302.16	304.1484	-2.00	54.3	36.7	17.6	0.0	6.3	6.3	0.00	24.00	
01.01.24	7.988	298.75	305.1011	300.64	303.1371	-1.89	68.3	41.5	26.8	0.0	6.3	6.3	0.00	24.00	
02.01.24	8.008	298.19	304.4872	300.11	302.5621	-1.92	68.1	41.2	26.9	0.0	6.3	6.3	0.00	24.00	
03.01.24	7.980	298.57	304.6352	300.47	302.7798	-1.90	66.7	39.9	26.8	0.0	6.3	6.3	0.00	24.00	
04.01.24	8.007	300.16	306.0657	297.47	299.6429	2.69	65.5	38.8	26.7	0.0	6.3	6.3	0.00	24.00	
05.01.24	7.748	299.01	304.5674	300.63	302.6903	-1.62	63.6	37.6	26.0	0.0	6.3	6.3	0.00	24.00	
06.01.24	8.491	300.22	306.4404	301.89	304.1119	-1.67	67.3	39.0	28.3	0.0	6.3	6.3	0.00	24.00	
07.01.24	10.226	305.92	313.9069	307.56	310.2788	-1.65	76.3	42.9	33.4	0.0	6.3	6.3	0.00	24.00	
08.01.24	10.211	303.33	311.2556	304.88	307.5435	-1.55	76.4	42.7	33.7	0.0	6.3	6.3	0.00	24.00	
09.01.24	9.284	304.08	311.3445	304.81	307.4146	-0.73	72.7	42.1	30.6	0.0	6.3	6.3	0.00	24.00	
10.01.24	8.442	332.59	339.5483	334.23	337.1069	-1.64	67.7	42.3	25.4	0.0	6.5	6.5	0.00	24.00	
11.01.24	7.654	346.61	353.1069	349.02	351.9470	-2.41	63.9	41.8	22.1	0.0	6.7	6.7	0.00	24.00	
12.01.24	8.594	346.32	353.6333	347.92	351.0518	-1.61	68.1	43.3	24.8	0.0	6.7	6.7	0.00	24.00	
13.01.24	8.837	346.17	353.6155	348.51	351.6313	-2.34	68.8	43.2	25.6	0.0	6.7	6.7	0.00	24.00	
14.01.24	8.886	345.73	353.1685	348.09	351.1870	-2.36	68.8	43.0	25.7	0.0	6.7	6.7	0.00	24.00	
15.01.24	7.577	346.39	352.8027	348.79	351.6973	-2.41	63.5	41.6	21.9	0.0	6.7	6.7	0.00	24.00	
16.01.24	7.436	347.12	353.5269	349.56	352.5127	-2.44	63.4	41.9	21.4	0.0	6.8	6.7	0.00	24.00	
17.01.24	8.032	347.00	353.8120	349.33	352.3296	-2.33	65.5	42.3	23.2	0.0	6.8	6.8	0.00	24.00	
18.01.24	7.541	349.88	356.3311	352.18	355.0962	-2.30	62.9	41.4	21.6	0.0	6.8	6.8	0.00	24.00	
19.01.24	8.188	350.71	357.8672	353.19	356.3984	-2.48	66.9	43.5	23.4	0.0	6.8	6.8	0.00	24.00	
20.01.24	8.398	351.80	359.2646	354.27	357.6084	-2.47	68.3	44.4	23.9	0.0	6.9	6.8	0.00	24.00	
21.01.24	8.601	352.05	359.7051	354.53	357.9189	-2.48	69.2	44.7	24.5	0.0	6.8	6.8	0.00	24.00	
Итого	225.321	9573.02	9756.0059	9628.06	9705.2168	-55.05	64.3	40.7	23.6	0.0	6.5	6.5	0.00	720.00	0.00

Показания интеграторов КМ-5

Дата	Время	Q	M1	M2	V1	V2	Тр
21.01.24	24:00	176.129	6870.56	6908.07	7014.19	6966.65	504.00
01.01.24	00:00	0.000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31.12.23	24:00	1180.978	71617.76	72169.27	72699.23	72729.19	8732.25
23.12.23	00:00	1131.786	68915.30	69449.27	69957.41	69990.62	8516.25
Итого		225.321	9573.02	9628.06	9756.01	9705.22	720.00

Отчетный период 720.00 час. Период норм.работы 720.00 час.

Период отключения питания (U) 0.000 час. Период функц.отказа (E) 0.000 час.
 Период t2-t1 < min (D) 0.000 час. Период G<min (g) 0.000 час.
 Период G>max (G) 0.000 час.

Представитель абонента _____ Представитель теплоснабжающей организации _____



-11