

Организация ООО "Управдом ЮГ Подмосковья" Номер договора _____
 Адрес Московское шоссе, д.40 Телефон _____
 Тип теплосчетчика КМ-5-2 Версия 02.30 Номер теплосчетчика 383951
 Дата последующей поверки теплосчетчика _____

Гпод.: 0.1 - 100.0м3/ч Ду= мм
 Гобр.: 0.1 - 100.0м3/ч Ду= мм
 Гп : 10 л/Имп

Посуточная ведомость учета параметров теплопотребления

с 22.11.2023 по 11.12.2023
с 22.11 по 22.12

Дата	Q Гкал	Масса, тонн. Объем, м3				Температура, °C				Давление		Время, час		Классиф	
		M1	V1	M2	V2	M1-M2	t1	t2	t1-t2	tхв	P1	P2	Нераб.		Работы
					разбор					атм	атм	Tн	Tr	ошибка	
22.11.23	7.867	293.34	299.5313	295.26	297.6875	-1.93	68.0	41.2	26.8	0.0	6.2	6.2	0.01	23.99	U
23.11.23	7.502	292.13	298.0156	294.04	296.3867	+1.91	66.3	40.6	25.7	0.0	6.2	6.2	0.00	24.00	
24.11.23	6.788	292.70	298.0156	294.65	296.8750	-1.95	62.8	39.6	23.2	0.0	6.2	6.2	0.00	24.00	
25.11.23	6.265	293.05	297.8984	295.02	297.1211	-1.97	59.7	38.3	21.4	0.0	6.2	6.2	0.00	24.00	
26.11.23	6.755	298.46	303.8633	300.43	302.7617	-1.98	62.6	40.0	22.7	0.0	6.2	6.2	0.00	24.00	
27.11.23	5.566	294.59	298.9023	296.64	298.6133	-2.05	56.0	37.1	18.9	0.0	6.2	6.2	0.00	24.00	
28.11.23	6.690	291.38	296.5430	293.36	295.5039	-1.99	62.0	39.0	23.0	0.0	6.2	6.2	0.00	24.00	
29.11.23	6.985	292.18	297.6406	294.19	296.4414	-2.02	63.7	39.7	23.9	0.0	6.2	6.2	0.00	24.00	
30.11.23	6.146	291.86	296.5430	293.87	295.8828	-2.01	58.7	37.6	21.1	0.0	6.2	6.2	0.00	24.00	
01.12.23	6.915	292.81	298.1797	294.80	297.0078	-1.99	63.1	39.4	23.7	0.0	6.2	6.2	0.00	24.00	
02.12.23	7.188	293.74	299.4063	295.63	297.9531	-1.89	64.8	40.3	24.5	0.0	6.2	6.2	0.00	24.00	
03.12.23	7.240	293.48	299.1641	295.50	297.7930	-2.01	64.9	40.2	24.7	0.0	6.2	6.2	0.00	24.00	
04.12.23	7.217	289.59	295.3086	288.47	290.7813	1.12	65.7	40.8	24.9	0.0	6.2	6.2	0.00	24.00	
05.12.23	7.960	294.70	301.0820	295.57	298.0820	-0.87	69.0	42.0	27.0	0.0	6.2	6.2	0.00	24.00	
06.12.23	7.869	295.43	301.6719	297.00	299.4336	-1.57	67.9	41.3	26.7	0.0	6.2	6.2	0.00	24.00	
07.12.23	8.292	295.20	301.7656	296.95	299.4531	-1.75	70.0	41.9	28.1	0.0	6.2	6.2	0.00	24.00	
08.12.23	8.155	295.19	301.5039	297.06	299.4609	-1.87	68.5	40.9	27.7	0.0	6.2	6.2	0.00	24.00	
09.12.23	7.972	295.11	301.1719	297.05	299.3516	-1.94	67.0	40.0	27.0	0.0	6.2	6.2	0.00	24.00	
10.12.23	8.115	295.13	301.3438	297.12	299.4531	-1.99	67.9	40.3	27.5	0.0	6.2	6.2	0.00	24.00	
11.12.23	7.597	295.43	301.2734	297.38	299.6719	-1.96	65.7	40.0	25.7	0.0	6.2	6.2	0.00	24.00	
Итого	145.082	5875.48	5988.8242	5909.98	5955.7148	-34.51	64.7	40.0	24.7	0.0	6.2	6.2	0.01	479.99	0.01

Показания интеграторов КМ-5

Дата	Время	Q	M1	M2	V1	V2	Tr
11.12.23	24:00	1062.801	65601.20	66114.20	66589.59	66632.25	8252.25
22.11.23	00:00	917.719	59725.73	60204.21	60600.76	60676.54	7772.26
Итого		145.082	5875.48	5909.98	5988.82	5955.71	479.99

Q = 224,882 Гкал



Отчетный период 480.00 час. Период норм. работы 479.99 час.