

Организация "ООО "Управдом ЮГ Подмосквья" _____ Номер договора _____
 Адрес "Московское шоссе, д.41" _____ Телефон _____
 Тип теплосчетчика "KM-5-2" Версия "02.30" _____ Номер теплосчетчика "387092"
 Дата последующей поверки теплосчетчика _____

Год.: 0.036 - 60.0 м3/ч Ду= _____ мм
 Год.: 0.036 - 60.0 м3/ч Ду= _____ мм
 Гп : 10 _____ л/Имп

Посуточная ведомость учета параметров теплопотребления
 с "22.01.2024" по "18.02.2024"

Дата	Q	M1	V1	M2	V2	M1-M2	t1	t2	t1-t2	tхв	P1	P2	Нераб.	Работы	Классиф
	Гкал				разбор		атм	атм	Тн	Тр					
22.01.24	6.205	441.55	451.4756	441.21	447.7529	0.35	70.4	56.4	14.0	0.0	6.5	5.6	0.00	24.00	
23.01.24	5.722	441.19	450.3564	440.85	447.0039	0.34	67.5	54.5	13.0	0.0	6.5	5.7	0.00	24.00	
24.01.24	5.066	445.25	453.4131	445.04	450.6641	0.21	63.1	51.8	11.4	0.0	6.6	5.8	0.00	24.00	
25.01.24	4.505	446.27	453.5908	446.00	451.1611	0.28	59.5	49.4	10.1	0.0	6.7	5.8	0.00	24.00	
26.01.24	4.512	443.72	451.0566	443.04	448.2119	0.68	59.7	49.6	10.2	0.0	6.6	5.5	0.00	24.00	
27.01.24	5.325	441.57	450.2383	441.08	447.0029	0.49	65.5	53.4	12.1	0.0	6.6	5.9	0.00	24.00	
28.01.24	5.514	444.23	453.2246	443.64	449.7480	0.59	66.6	54.2	12.4	0.0	6.6	5.7	0.00	24.00	
29.01.24	5.354	446.94	455.6611	446.52	452.4863	0.42	65.2	53.3	12.0	0.0	6.6	5.8	0.00	24.00	
30.01.24	5.000	449.67	457.8037	449.34	454.9805	0.33	62.7	51.6	11.1	0.0	6.7	5.9	0.00	24.00	
31.01.24	4.838	450.77	458.7637	450.47	456.0615	0.30	62.0	51.3	10.7	0.0	6.7	5.8	0.00	24.00	
01.02.24	4.757	450.02	457.8984	449.67	455.2041	0.34	61.6	51.0	10.6	0.0	6.7	5.8	0.00	24.00	
02.02.24	4.854	449.74	457.7188	449.40	454.9824	0.33	62.0	51.2	10.8	0.0	6.5	5.6	0.00	24.00	
03.02.24	4.987	449.10	457.4023	448.85	454.6338	0.26	63.4	52.3	11.1	0.0	6.3	5.5	0.00	24.00	
04.02.24	4.482	449.47	456.8945	449.20	454.4658	0.27	59.7	49.7	10.0	0.0	6.2	5.4	0.00	24.00	
05.02.24	4.557	449.14	456.6797	448.95	454.2910	0.19	60.2	50.1	10.1	0.0	6.3	5.4	0.00	24.00	
06.02.24	4.943	448.02	456.1396	447.80	453.4502	0.22	62.7	51.7	11.0	0.0	6.2	5.4	0.00	24.00	
07.02.24	5.499	447.96	457.0615	447.69	453.9121	0.27	66.6	54.4	12.3	0.0	6.2	5.3	0.00	24.00	
08.02.24	6.119	446.55	456.5703	446.24	452.9277	0.31	70.3	56.6	13.7	0.0	6.2	5.3	0.00	24.00	
09.02.24	6.261	445.32	455.5781	445.06	451.8672	0.26	71.3	57.2	14.0	0.0	6.1	5.3	0.00	24.00	
10.02.24	6.266	444.65	454.8359	444.32	451.0684	0.33	71.1	57.0	14.1	0.0	6.2	5.2	0.00	24.00	
11.02.24	6.045	445.59	455.4375	445.36	451.9414	0.23	69.7	56.2	13.6	0.0	6.2	5.2	0.00	24.00	
12.02.24	5.129	446.08	454.4785	445.86	451.6582	0.22	64.0	52.5	11.5	0.0	6.2	5.2	0.00	24.00	

13.02.24	4.899	444.72	452.6348	444.45	449.9473	0.27	62.2	51.2	11.0	0.0	6.2	5.2	0.00	24.00
14.02.24	5.972	445.39	455.0156	445.12	451.5391	0.28	68.9	55.5	13.4	0.0	6.1	5.3	0.00	24.00
15.02.24	6.068	445.70	455.4824	445.36	451.8809	0.33	69.5	55.9	13.6	0.0	6.1	5.2	0.00	24.00
16.02.24	5.899	445.00	454.5469	444.76	451.1523	0.24	68.6	55.4	13.2	0.0	6.2	5.2	0.00	24.00
17.02.24	5.304	445.53	454.1777	445.30	451.2246	0.23	65.0	53.1	11.9	0.0	6.2	5.2	0.00	24.00
18.02.24	4.724	446.22	453.8223	446.07	451.3848	0.15	60.7	50.1	10.6	0.0	6.2	5.2	0.00	24.00
Итого	148.806	12495.3	12737.9590	12486.6	12652.6045	8.70	65.0	53.1	11.9	0.0	6.4	5.5	0.00	1672.00

Показания интеграторов КМ-5

Дата	Время	Q	M1	M2	V1	V2	Tr
18.02.24	24:00	275.224	21099.48	21079.84	21526.16	21362.74	1176.00
22.01.24	00:00	126.418	8604.11	8593.18	8788.20	8710.13	504.00
Итого		148.806	12495.36	12486.66	12737.96	12652.60	672.00

Отчетный период _____ 672.00_ час. Период норм. работы _____ 672.00_ час.

Период отключения питания (U) _____ 0.000_ час. Период функц.отказа (E) _____ 0.000_ час.
 Период t2-t1 < min (D) _____ 0.000_ час. Период G<min (g) _____ 0.000_ час.
 Период G>max (G) _____ 0.000_ час.

Представитель «Управление «Подмосковье» _____ Представитель теплоснабжающей
 абонента _____ организации _____

