

Организация ООО "Управдом ЮГ Подмосковья" Номер договора \_\_\_\_\_  
 Адрес Московское шоссе, д.41 Телефон \_\_\_\_\_  
 Тип теплосчетчика КМ-5-2 Версия 02.30 Номер теплосчетчика 387092  
 Дата последующей поверки теплосчетчика \_\_\_\_\_

Гпод.: 0.036 - 60.0 м3/ч Ду= \_\_\_\_\_ мм  
 Гобр.: 0.036 - 60.0 м3/ч Ду= \_\_\_\_\_ мм  
 Гп : 10 \_\_\_\_\_ л/Имп

Посуточная ведомость учета параметров теплопотребления  
 с 20.03.2024 по 18.04.2024

Дата	Q Гкал	Масса, тонн				Объем, м3				Температура, °C				Давление		Время, час		Классиф
		M1	V1	M2	V2	M1-M2	t1	t2	t1-t2	tкв	P1	P2	Нераб.	Работы				
20.03.24	3.790	449.07	455.5547	448.87	453.6406	0.20	55.6	47.1	8.4	0.0	6.3	5.4	0.00	24.00				
21.03.24	4.257	449.65	456.9219	449.36	454.6055	0.29	59.0	49.6	9.5	0.0	6.3	5.4	0.00	24.00				
22.03.24	4.263	449.79	457.1953	449.48	454.8203	0.31	59.5	50.0	9.5	0.0	6.3	5.4	0.00	24.00				
23.03.24	3.630	449.16	455.4570	448.96	453.6250	0.20	54.7	46.7	8.1	0.0	6.3	5.4	0.00	24.00				
24.03.24	3.633	449.39	455.7695	449.25	453.9883	0.14	55.0	47.0	8.1	0.0	6.3	5.4	0.00	24.00				
25.03.24	3.712	449.36	455.8203	449.20	453.9531	0.16	55.4	47.1	8.3	0.0	6.3	5.4	0.00	24.00				
26.03.24	3.727	448.63	455.1523	448.40	453.2188	0.22	55.8	47.5	8.3	0.0	6.3	5.4	0.00	24.00				
27.03.24	3.744	448.34	454.9141	448.11	452.9688	0.22	56.1	47.7	8.3	0.0	6.3	5.4	0.00	24.00				
28.03.24	3.745	449.41	456.0547	449.24	454.1563	0.17	56.3	47.9	8.3	0.0	6.3	5.4	0.00	24.00				
29.03.24	3.683	449.32	455.8867	449.14	454.0234	0.18	56.0	47.8	8.2	0.0	6.3	5.4	0.00	24.00				
30.03.24	3.185	448.08	454.0313	447.93	452.5000	0.14	53.1	46.0	7.1	0.0	6.3	5.3	0.00	24.00				
31.03.24	2.835	447.94	453.3906	447.86	452.0703	0.08	50.7	44.4	6.3	0.0	6.3	5.5	0.00	24.00				
01.04.24	2.891	450.84	456.5313	450.75	455.1836	0.09	51.7	45.3	6.4	0.0	6.3	5.5	0.00	24.00				
02.04.24	2.708	450.63	456.1836	450.55	454.9023	0.08	51.0	45.0	6.0	0.0	6.3	5.5	0.00	24.00				
03.04.24	2.540	447.17	452.4141	447.09	451.2500	0.08	49.7	44.0	5.7	0.0	6.3	5.4	0.00	24.00				
04.04.24	2.226	451.19	455.6992	451.15	454.7578	0.04	45.4	40.5	4.9	0.0	6.3	5.3	0.00	24.00				
05.04.24	3.949	445.72	452.7656	445.42	450.5938	0.30	58.4	49.5	8.9	0.0	6.3	5.6	0.00	24.00				
06.04.24	4.024	446.56	453.8125	446.26	451.6055	0.30	59.2	50.2	9.0	0.0	6.3	5.4	0.00	24.00				
07.04.24	3.132	446.21	452.1406	446.03	450.5586	0.19	53.0	46.0	7.0	0.0	6.3	5.4	0.00	24.00				
08.04.24	2.684	447.91	453.0430	447.82	451.8281	0.09	49.1	43.1	6.0	0.0	6.3	5.4	0.00	24.00				
09.04.24	2.706	447.98	453.3359	447.86	452.0586	0.13	50.3	44.3	6.0	0.0	6.3	5.5	0.00	24.00				
10.04.24	1.460	448.44	452.1836	448.12	451.2852	0.32	41.0	37.8	3.2	0.0	6.3	5.3	0.00	24.00				
11.04.24	1.508	450.93	454.5273	450.85	453.8984	0.08	40.6	37.3	3.3	0.0	6.3	5.5	0.00	24.00				
12.04.24	1.397	451.90	455.1953	451.91	454.7227	-0.02	38.8	35.8	3.1	0.0	6.4	5.5	0.00	24.00				
13.04.24	1.359	451.75	454.9922	451.75	454.5273	0.00	38.5	35.5	3.0	0.0	6.4	5.5	0.00	24.00				
14.04.24	1.294	451.72	454.8203	451.77	454.4297	-0.05	37.7	34.8	2.9	0.0	6.3	5.5	0.00	24.00				
15.04.24	1.240	452.04	454.9141	452.00	454.4844	0.04	36.2	33.5	2.7	0.0	6.3	5.4	0.00	24.00				
16.04.24	1.381	452.95	455.9805	452.99	455.5508	-0.04	37.1	34.1	3.0	0.0	6.3	5.5	0.00	24.00				
17.04.24	1.664	451.98	455.3789	452.00	454.7969	-0.02	39.3	35.7	3.7	0.0	6.3	5.5	0.00	24.00				
18.04.24	2.398	451.11	455.6289	450.96	454.5195	0.15	45.8	40.5	5.3	0.0	6.3	5.4	0.00	24.00				
Итого	84.764	13485.1	13645.6953	13481.0	13604.5234	4.09	49.7	43.4	6.3	0.0	6.3	5.4	0.00	720.00	0.00			

Показания интеграторов КМ-5

Дата	Время	Q	M1	M2	V1	V2	Tr
18.04.24	24:00	501.173	47949.30	47917.96	48771.09	48488.94	2616.00
20.03.24	00:00	416.409	34464.14	34436.88	35125.39	34884.41	1896.00
Итого		84.764	13485.17	13481.08	13645.70	13604.52	720.00

Отчетный период \_\_\_\_\_ 720.00 час. Период норм. работы \_\_\_\_\_ 720.00 час.  
 Период отключения питания (U) \_\_\_\_\_ 0.000 час. Период функционирования (E) \_\_\_\_\_ 0.000 час.  
 Период t2-t1 < min (D) \_\_\_\_\_ 0.000 час. Период G < min (g) \_\_\_\_\_ 0.000 час.  
 Период G > max (G) \_\_\_\_\_ 0.000 час.  
 Представитель абонента \_\_\_\_\_ Представитель теплоснабжающей организации \_\_\_\_\_

