

Адрес: Московское шоссе, д.41 Номер документа: _____
 Тип теплосчетчика: КМ-5-2 Версия: 07.30 Номер теплосчетчика: 387092
 Дата последней поверки теплосчетчика: _____

Глод.: 0.036 - 60.0 м³/ч Ду = _____ мм
 Гобр.: 0.036 - 60.0 м³/ч Ду = _____ мм
 Гп : 10 л/Имп

Послужная ведомость учета параметров теплопотребления
 с 02.10.2024 по 18.10.2024

Дата	Q Гкал	Масса, тонн, Объем, м3				Температура, °C			Давление		Время, час		Классиф ошибок		
		M1	V1	M2	V2	M1-M2 разбор	t1	t2	t1-t2	txv	P1 атм	P2 атм		Нераб. Тн	Работы Тр
02.10.24	1.080	267.50	270.6914	267.61	270.3984	-0.11	49.1	45.3	3.8	0.0	3.4	-0.3	13.94	10.06	D
03.10.24	2.492	759.07	768.4336	762.23	770.5977	-3.16	49.4	46.3	3.1	0.0	6.8	-0.3	0.00	24.00	
04.10.24	3.615	692.15	702.4727	693.36	702.1719	-1.21	56.5	51.4	5.1	0.0	6.7	-0.3	0.00	24.00	
05.10.24	3.652	654.43	664.5664	655.15	663.7383	-0.71	57.7	52.2	5.4	0.0	6.6	-0.3	0.00	24.00	
06.10.24	3.237	617.57	626.9023	617.89	625.8789	-0.32	56.9	51.8	5.1	0.0	6.5	-0.3	0.00	24.00	
07.10.24	3.600	623.73	633.7305	618.15	626.5078	5.59	58.7	53.1	5.6	0.0	6.4	-0.2	0.00	24.00	
08.10.24	3.563	620.95	630.8320	620.87	629.2188	0.08	58.5	52.9	5.6	0.0	6.4	-0.2	0.00	24.00	
09.10.24	3.669	628.02	637.7539	627.80	635.9492	0.22	57.7	52.0	5.7	0.0	6.4	-0.2	0.00	24.00	
10.10.24	2.363	505.85	511.8594	505.64	510.7148	0.21	49.7	45.2	4.5	0.0	6.2	-0.2	0.00	24.00	
11.10.24	1.726	449.66	453.5156	449.36	452.6289	0.30	42.3	38.5	3.7	0.0	6.2	-0.2	0.00	24.00	
12.10.24	1.771	438.44	442.1641	438.07	441.2070	0.37	42.1	38.2	3.9	0.0	6.3	-0.2	0.00	24.00	
13.10.24	2.055	451.77	455.8750	451.34	454.6914	0.43	43.5	39.1	4.4	0.0	6.1	-0.2	0.00	24.00	
14.10.24	1.899	456.04	459.7773	455.06	458.1602	0.98	41.4	37.3	4.0	0.0	6.1	-0.2	0.00	24.00	
15.10.24	3.123	451.61	457.0898	450.54	454.7031	1.07	50.2	43.4	6.8	0.0	6.0	-0.2	0.00	24.00	
16.10.24	3.468	450.84	457.1875	448.44	453.2813	2.40	54.8	47.2	7.6	0.0	6.0	-0.2	0.00	24.00	
17.10.24	3.926	456.03	462.8398	455.09	460.1602	0.93	56.6	48.1	8.5	0.0	6.0	-0.2	0.00	24.00	
18.10.24	3.728	460.80	467.2227	460.01	464.8086	0.79	54.5	46.5	8.0	0.0	6.0	-0.1	0.00	24.00	
Итого	48.968	8984.47	9102.9141	8976.60	9074.8164	7.87	52.5	47.1	5.3	0.0	6.1	-0.2	14.27	393.73	14.27

Тр = 407,68

Qетн = 49,008 Гкалч

Показания интеграторов КМ-5

Дата	Время	Q	M1	M2	V1	V2	Tr
18.10.24	24:00	562.733	59460.03	59522.29	60424.18	60210.67	3991.52
02.10.24	00:00	513.765	50475.55	50545.69	51321.27	51135.86	3597.78
Итого		48.968	8984.47	8976.60	9102.91	9074.82	393.73

Отчетный период: _____ 408.00 час. Период норм. работы: _____ 393.73 час.

Период отключения питания (U) _____ 0.000 час.
 Период откл. оттока (E) _____ 0.000 час.
 Период t2-t1 < min (D) _____ 14.265 час.
 Период G>max (G) _____ 0.000 час.

