

Организация _ООО "Управдом ЮГ Подмосковья" _____ Номер договора _____
 Адрес _ул. Московское шоссе д.41 _____ Телефон _____
 Тип теплосчетчика _КМ-5-4_ Версия _02.30_ Номер теплосчетчика _383306
 Дата последующей проверки теплосчетчика _____

Годд.: 0.06 - 60.0 м3/ч Ду= ___ мм
 Гобр.: 0.04 - 40.0 м3/ч Ду= ___ мм
 Гп : 10 ___ л/Имп

Посуточная ведомость учета параметров теплопотребления
 с _22.01.2024_ по _18.02.2024_

| Дата | Q | M1 | V1 | M2 | V2 | M1-M2 | t1 | t2 | t1-t2 | tхв | P1 | P2 | Нераб. | Работы | Классиф |
|----------|-------|-------|---------|-------|---------|-------|------|------|-------|-----|--------|-----|--------|--------|---------|
| | Гкал | | | | разбор | | атм | атм | Тн | Тр | ошибка | | | | |
| 22.01.24 | 1.717 | 93.90 | 95.6587 | 76.18 | 77.1985 | 17.71 | 63.1 | 53.2 | 9.9 | 8.0 | 0.0 | 7.4 | 0.00 | 24.00 | |
| 23.01.24 | 1.730 | 94.28 | 96.0383 | 76.22 | 77.2278 | 18.06 | 62.9 | 53.1 | 9.9 | 8.0 | 0.0 | 5.6 | 0.00 | 24.00 | |
| 24.01.24 | 1.771 | 93.70 | 95.4644 | 74.82 | 75.8171 | 18.89 | 63.2 | 53.3 | 9.9 | 8.0 | 0.0 | 4.8 | 0.04 | 23.96 | D |
| 25.01.24 | 1.598 | 89.87 | 91.5334 | 73.68 | 74.6443 | 16.20 | 62.6 | 52.7 | 9.8 | 8.0 | 0.0 | 4.7 | 0.00 | 24.00 | |
| 26.01.24 | 1.656 | 90.52 | 92.2139 | 73.66 | 74.6445 | 16.85 | 63.2 | 53.1 | 10.0 | 8.0 | 0.0 | 4.9 | 0.00 | 24.00 | |
| 27.01.24 | 1.623 | 89.90 | 91.5942 | 73.66 | 74.6438 | 16.24 | 63.2 | 53.1 | 10.0 | 8.0 | 0.0 | 5.1 | 0.00 | 24.00 | |
| 28.01.24 | 1.860 | 94.28 | 96.0403 | 73.46 | 74.4419 | 20.81 | 63.0 | 53.1 | 9.9 | 8.0 | 0.0 | 4.2 | 0.00 | 24.00 | |
| 29.01.24 | 1.719 | 91.79 | 93.4846 | 73.50 | 74.4707 | 18.28 | 62.7 | 52.7 | 9.9 | 8.0 | 0.0 | 3.4 | 0.00 | 24.00 | |
| 30.01.24 | 1.669 | 90.67 | 92.3701 | 73.61 | 74.5869 | 17.06 | 63.0 | 53.0 | 10.1 | 8.0 | 0.0 | 4.0 | 0.00 | 24.00 | |
| 31.01.24 | 1.617 | 90.03 | 91.7102 | 73.79 | 74.7751 | 16.23 | 63.0 | 53.1 | 9.9 | 8.0 | 0.0 | 3.7 | 0.00 | 24.00 | |
| 01.02.24 | 1.643 | 90.30 | 91.9939 | 73.61 | 74.5942 | 16.69 | 63.2 | 53.2 | 10.0 | 8.0 | 0.0 | 3.8 | 0.00 | 24.00 | |
| 02.02.24 | 1.577 | 89.06 | 90.7263 | 73.67 | 74.6538 | 15.39 | 63.0 | 53.0 | 10.0 | 8.0 | 0.1 | 3.3 | 0.00 | 24.00 | |
| 03.02.24 | 1.682 | 91.29 | 92.9966 | 73.79 | 74.7686 | 17.51 | 62.9 | 53.0 | 9.9 | 8.0 | 0.1 | 4.2 | 0.00 | 24.00 | |
| 04.02.24 | 1.846 | 94.47 | 96.2046 | 73.50 | 74.4651 | 20.97 | 62.5 | 52.7 | 9.7 | 8.0 | 0.1 | 3.6 | 0.00 | 24.00 | |
| 05.02.24 | 1.690 | 91.21 | 92.9067 | 73.28 | 74.2524 | 17.93 | 62.9 | 53.1 | 9.8 | 8.0 | 0.1 | 4.0 | 0.00 | 24.00 | |
| 06.02.24 | 1.699 | 91.20 | 92.9087 | 73.32 | 74.3005 | 17.88 | 63.1 | 53.2 | 9.9 | 8.0 | 0.1 | 3.4 | 0.00 | 24.00 | |
| 07.02.24 | 1.613 | 90.56 | 92.2209 | 73.53 | 74.5049 | 17.03 | 62.4 | 52.9 | 9.5 | 8.0 | 0.1 | 2.9 | 0.18 | 23.82 | D |
| 08.02.24 | 1.711 | 91.52 | 93.2231 | 73.61 | 74.5908 | 17.91 | 62.9 | 52.9 | 10.0 | 8.0 | 0.1 | 2.3 | 0.00 | 24.00 | |
| 09.02.24 | 1.623 | 89.90 | 91.5864 | 73.58 | 74.5688 | 16.32 | 63.1 | 53.2 | 9.9 | 8.0 | 0.0 | 2.1 | 0.00 | 24.00 | |
| 10.02.24 | 1.686 | 90.85 | 92.5596 | 73.53 | 74.5220 | 17.32 | 63.2 | 53.2 | 10.0 | 8.0 | 0.0 | 1.5 | 0.00 | 24.00 | |
| 11.02.24 | 1.923 | 95.10 | 96.8882 | 73.30 | 74.2869 | 21.80 | 63.2 | 53.3 | 9.9 | 8.0 | 0.0 | 1.7 | 0.00 | 24.00 | |
| 12.02.24 | 1.653 | 90.73 | 92.4331 | 73.55 | 74.5415 | 17.18 | 63.2 | 53.5 | 9.7 | 8.0 | 0.0 | 3.0 | 0.00 | 24.00 | |

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|----------|--------|---------|-----------|---------|-----------|--------|------|------|------|-----|-----|-----|------|--------|------|
| 13.02.24 | 1.675 | 91.21 | 92.9238 | 73.52 | 74.5156 | 17.69 | 63.2 | 53.5 | 9.7 | 8.0 | 0.0 | 4.9 | 0.00 | 24.00 | |
| 14.02.24 | 1.765 | 92.58 | 94.3081 | 73.50 | 74.4783 | 19.08 | 63.0 | 53.1 | 9.9 | 8.0 | 0.0 | 3.7 | 0.00 | 24.00 | |
| 15.02.24 | 1.627 | 90.33 | 92.0039 | 73.68 | 74.6509 | 16.66 | 62.6 | 52.8 | 9.9 | 8.0 | 0.0 | 2.8 | 0.00 | 24.00 | |
| 16.02.24 | 1.592 | 89.48 | 91.1489 | 73.63 | 74.6130 | 15.85 | 63.0 | 53.2 | 9.9 | 8.0 | 0.0 | 2.7 | 0.00 | 24.00 | |
| 17.02.24 | 1.710 | 91.52 | 93.2402 | 73.37 | 74.3579 | 18.15 | 63.2 | 53.4 | 9.8 | 8.0 | 0.0 | 2.7 | 0.00 | 24.00 | |
| 18.02.24 | 1.763 | 92.24 | 93.9702 | 73.35 | 74.3330 | 18.89 | 63.1 | 53.2 | 10.0 | 8.0 | 0.0 | 2.5 | 0.00 | 24.00 | |
| Итого | 47.436 | 2562.49 | 2610.3516 | 2065.90 | 2093.4490 | 496.59 | 63.0 | 53.1 | 9.9 | 8.0 | 0.0 | 3.7 | 0.22 | 671.78 | 0.22 |


Показания интеграторов КМ-5

| Дата | Время | Q | M1 | M2 | V1 | V2 | Tr |
|----------|-------|--------|---------|---------|---------|---------|---------|
| 18.02.24 | 24:00 | 84.935 | 5110.51 | 4222.10 | 5203.00 | 4278.20 | 1173.62 |
| 22.01.24 | 00:00 | 37.499 | 2548.02 | 2156.21 | 2592.64 | 2184.75 | 501.84 |
| Итого | | 47.436 | 2562.49 | 2065.90 | 2610.35 | 2093.45 | 671.78 |

Отчетный период _____ 672.00_ час. Период норм. работы _____ 671.78_ час.

Период отключения питания (U) _____ 0.000_ час. Период функц.отказа (E) _____ 0.000_ час.
 Период t2-t1 < min (D) _____ 0.221_ час. Период G>min (g) _____ 0.000_ час.
 Период G>max (G) _____ 0.000_ час.

Представитель _____ Представитель теплоснабжающей
 абонента _____ организации _____



*V = 517,079 м³
 Q = 32,265 Гкал*