

Организация ООО "Управдом ЮГ Подмосковья" Номер договора све
 Адрес ул. Московское шоссе д.41 Телефон _____
 Тип теплосчетчика КМ-5-4 Версия 02.30 Номер теплосчетчика 383306
 Дата последующей поверки теплосчетчика _____

Гпод.: 0.06 - 60.0 м3/ч Ду= _____ мм
 Гобр.: 0.04 - 40.0 м3/ч Ду= _____ мм
 Гп : 10 _____ л/Имп

Посуточная ведомость учета параметров теплопотребления с 20.03.2024 по 18.04.2024

Дата	Q		M1		V1		M2		V2		M1-M2			t			P			Нераб.	Работы	Классиф
	Гкал	л	л	л	л	л	л	л	л	л	л	л	л	л	л	л	л	л	л			
20.03.24	1.737	96.55	98.3984	78.68	79.7876	17.87	63.8	54.3	9.5	8.0	0.0	0.3	0.00	24.00								
21.03.24	1.720	96.08	97.9238	78.63	79.7378	17.45	63.8	54.3	9.5	8.0	0.0	0.3	0.00	24.00								
22.03.24	1.631	94.80	96.6104	78.78	79.8867	16.02	63.7	54.2	9.4	8.0	0.0	0.3	0.00	24.00								
23.03.24	1.718	96.35	98.1777	78.73	79.8301	17.62	63.5	54.1	9.5	8.0	0.0	0.3	0.00	24.00								
24.03.24	1.962	100.42	102.3438	78.48	79.5908	21.94	63.9	54.4	9.5	8.0	0.1	0.3	0.00	24.00								
25.03.24	1.672	95.35	97.1699	78.75	79.8638	16.60	63.8	54.3	9.5	8.0	0.0	0.3	0.00	24.00								
26.03.24	1.649	94.97	96.7949	78.76	79.8696	16.22	63.8	54.3	9.5	8.0	0.0	0.3	0.00	24.00								
27.03.24	1.711	96.05	97.8887	78.65	79.7617	17.40	63.9	54.4	9.5	8.0	0.0	0.3	0.00	24.00								
28.03.24	1.624	94.51	96.3096	78.52	79.6182	16.00	63.6	54.2	9.4	8.0	0.0	0.3	0.00	24.00								
29.03.24	1.720	96.32	98.1602	78.64	79.7441	17.68	63.7	54.3	9.4	8.0	0.0	0.3	0.00	24.00								
30.03.24	1.730	96.25	98.0977	78.44	79.5493	17.81	63.9	54.5	9.4	8.0	0.0	0.3	0.00	24.00								
31.03.24	1.919	99.49	101.4141	78.32	79.4414	21.17	64.2	54.9	9.4	8.0	0.0	0.3	0.00	24.00								
01.04.24	1.682	95.52	97.3574	78.46	79.5776	17.06	64.0	54.7	9.3	8.0	0.0	0.3	0.00	24.00								
02.04.24	1.608	94.50	96.3271	78.69	79.8232	15.81	64.1	54.9	9.2	8.0	0.1	0.3	0.00	24.00								
03.04.24	1.694	96.06	97.8867	78.48	79.5825	17.59	63.5	54.3	9.2	8.0	0.1	0.3	0.00	24.00								
04.04.24	1.689	95.79	97.5938	78.45	79.5454	17.34	63.4	54.0	9.4	8.0	0.0	0.2	0.00	24.00								
05.04.24	1.533	93.07	94.8398	78.74	79.8447	14.33	63.6	54.2	9.4	8.0	0.0	0.2	0.00	24.00								
06.04.24	1.643	94.95	96.7617	78.52	79.6270	16.43	63.6	54.3	9.3	8.0	0.0	0.3	0.00	24.00								
07.04.24	1.732	96.19	98.0303	78.25	79.3589	17.94	63.9	54.5	9.4	8.0	0.0	0.3	0.00	24.00								
08.04.24	1.725	95.93	97.7773	78.22	79.3359	17.71	64.0	54.6	9.4	8.0	0.0	0.3	0.00	24.00								
09.04.24	1.575	93.50	95.3066	78.45	79.5742	15.05	64.2	54.8	9.4	8.0	0.0	0.3	0.00	24.00								
10.04.24	1.569	93.41	95.2148	78.49	79.6162	14.92	64.2	54.8	9.4	8.0	0.0	0.3	0.00	24.00								
11.04.24	1.561	93.43	95.2305	78.58	79.7041	14.85	64.0	54.7	9.3	8.0	0.0	0.3	0.00	24.00								
12.04.24	1.669	95.75	97.5742	78.90	80.0117	16.85	63.7	54.4	9.3	8.0	0.0	0.3	0.00	24.00								
13.04.24	1.608	93.89	95.6855	78.33	79.4316	15.56	63.9	54.4	9.5	8.0	0.0	0.3	0.00	24.00								
14.04.24	1.827	97.89	99.7656	78.15	79.2568	19.74	63.8	54.4	9.4	8.0	0.0	0.3	0.00	24.00								
15.04.24	1.620	94.17	95.9443	78.38	79.4609	15.79	63.3	53.7	9.6	8.0	0.0	0.2	0.00	24.00								
16.04.24	1.657	94.60	96.4014	78.32	79.4170	16.27	63.7	54.1	9.6	8.0	0.0	0.3	0.00	24.00								
17.04.24	1.663	94.91	96.7080	78.25	79.3350	16.67	63.5	53.9	9.5	8.0	0.0	0.3	0.00	24.00								
18.04.24	1.701	95.64	97.4492	78.22	79.3008	17.42	63.3	53.8	9.5	8.0	0.0	0.3	0.00	24.00								
Итого	50.550	2866.34	2921.1436	2355.25	2388.4849	511.09	63.8	54.4	9.4	8.0	0.0	0.3	0.00	720.00								

Показания интеграторов КМ-5

Дата	Время	Q	M1	M2	V1	V2	Tr
18.04.24	24:00	187.404	10863.70	8930.89	11065.85	9052.77	2613.62
20.03.24	00:00	136.855	7997.36	6575.65	8144.71	6664.28	1893.62
Итого		50.550	2866.34	2355.25	2921.14	2388.48	720.00

$V = 532,66 \text{ м}^3$
 $Q = 33,237 \text{ Гкал}$

Отчетный период _____ 720.00_ час. Период норм.работы _____ 720.00_ час.

Период отключения питания (U) _____ 0.000_ час. Период факт.отказа (E) _____ 0.000_ час.
 Период $t_{21} < \text{min}$ (D) _____ 0.000_ час. Период $G < \text{min}$ (g) _____ 0.000_ час.
 Период $G > \text{max}$ (G) _____ 0.000_ час.

Представитель абонента _____ Представитель теплоснабжающей организации _____

