

Организация ООО "Управдом ЮГ Подмосковья" Номер договора _____
 Адрес ул. Московское шоссе д.41 Телефон _____
 Тип теплосчетчика КМ-5-4 Версия 02.30 Номер теплосчетчика 383306
 Дата последующей поверки теплосчетчика _____

лвс

Гпод.: 0.06 - 60.0 м3/ч Ду= ___ мм
 Гобр.: 0.04 - 40.0 м3/ч Ду= ___ мм
 Гп : 10 ___ л/Имп

Посуточная ведомость учета параметров теплопотребления
 с 19.04.2024 по 18.05.2024

Дата	Q	Масса, тонн				Объем, м3				Температура, °C			Давление		Время, час	Классиф
		M1	V1	M2	V2	M1-M2	t1	t2	t1-t2	tхв	P1	P2	Нераб.	Работы		
Гкал					разбор		атм	атм	Tн	Tr	ошибок					
19.04.24	1.686	95.50	97.2891	78.14	79.2090	17.37	63.0	53.6	9.4	8.0	0.0	0.3	0.00	24.00		
20.04.24	1.588	93.37	95.1455	78.33	79.4121	15.05	63.6	53.9	9.7	8.0	0.0	0.3	0.00	24.00		
21.04.24	1.852	98.07	99.9346	78.10	79.1904	19.97	63.6	54.0	9.6	8.0	0.0	0.3	0.00	24.00		
22.04.24	1.623	94.33	96.1260	78.41	79.5059	15.92	63.5	54.0	9.5	8.0	0.0	0.3	0.00	24.00		
23.04.24	1.657	94.56	96.3613	78.30	79.3936	16.26	63.7	54.0	9.7	8.0	0.0	0.3	0.00	24.00		
24.04.24	1.333	67.27	68.5342	52.37	53.0801	14.90	63.1	53.2	9.9	8.0	-0.0	0.1	0.44	23.56	ED	
25.04.24	1.656	95.71	97.5391	79.58	80.7051	16.12	63.8	54.2	9.6	8.0	0.0	0.2	0.00	24.00		
26.04.24	0.991	48.44	49.3164	34.80	35.2813	13.63	61.8	53.4	8.4	8.0	-0.1	0.1	7.90	16.10	ED	
27.04.24	1.711	101.75	103.6729	84.63	85.8213	17.12	63.3	54.3	9.1	8.0	-0.0	0.2	0.00	24.00		
28.04.24	1.660	96.04	97.8711	80.00	81.1191	16.04	63.7	54.1	9.6	8.0	-0.0	0.3	0.00	24.00		
29.04.24	1.702	96.55	98.4004	79.69	80.8145	16.86	63.8	54.2	9.6	8.0	-0.0	0.3	0.00	24.00		
30.04.24	1.700	96.17	98.0098	79.57	80.6807	16.60	63.9	54.1	9.8	8.0	-0.0	0.3	0.00	24.00		
01.05.24	1.744	97.24	99.1035	79.62	80.7363	17.62	63.9	54.3	9.6	8.0	0.0	0.3	0.00	24.00		
02.05.24	1.746	97.83	99.6738	79.77	80.8789	18.06	63.3	53.9	9.4	8.0	0.0	0.3	0.00	24.00		
03.05.24	1.770	97.59	99.4395	79.31	80.4092	18.28	63.5	54.0	9.6	8.0	0.0	0.3	0.00	24.00		
04.05.24	1.708	96.49	98.3320	79.54	80.6465	16.95	63.7	54.0	9.7	8.0	0.0	0.3	0.00	24.00		
05.05.24	1.885	99.63	101.5068	79.34	80.4316	20.29	63.4	53.7	9.7	8.0	0.0	0.3	0.00	24.00		
06.05.24	1.452	71.63	72.9414	53.76	54.4863	17.86	62.4	53.1	9.2	8.0	-0.0	0.2	1.54	22.46	ED	
07.05.24	1.735	98.78	100.5547	79.97	81.0205	18.82	61.6	52.5	9.1	8.0	0.0	0.2	0.00	24.00		
08.05.24	1.622	95.74	97.5049	80.01	81.0771	15.73	62.5	52.9	9.6	8.0	0.0	0.3	0.00	24.00		
09.05.24	1.828	96.49	98.3008	77.27	78.3184	19.21	63.2	53.1	10.0	8.0	0.0	0.3	0.00	24.00		
10.05.24	1.722	92.38	94.1357	75.21	76.2363	17.16	63.6	53.3	10.3	8.0	0.0	0.4	0.00	24.00		
11.05.24	1.857	94.44	96.2246	74.46	75.4717	19.98	63.3	53.2	10.2	8.0	0.0	0.5	0.00	24.00		
12.05.24	1.788	93.03	94.7725	74.33	75.3213	18.70	63.1	52.8	10.3	8.0	0.0	0.6	0.00	24.00		
13.05.24	1.758	92.07	93.8115	74.17	75.1514	17.91	63.4	52.9	10.5	8.0	-0.0	4.0	0.00	24.00		
14.05.24	1.695	92.62	94.3828	75.94	76.9482	16.69	63.6	53.3	10.3	8.0	-0.0	6.8	0.00	24.00		
15.05.24	1.834	90.91	92.6523	70.85	71.8027	20.06	63.9	53.6	10.3	8.0	-0.0	6.3	1.53	22.47	U	
16.05.24	1.757	91.82	93.5840	74.00	74.9961	17.83	63.9	53.5	10.4	8.0	0.0	4.4	0.00	24.00		
17.05.24	1.674	90.41	92.1426	73.96	74.9600	16.45	63.9	53.6	10.3	8.0	0.0	3.3	0.00	24.00		
18.05.24	1.643	89.86	91.5771	73.84	74.8438	16.02	63.7	53.5	10.3	8.0	0.0	2.5	0.00	24.00		
Итого	50.379	2756.72	2808.8408	2237.28	2267.9492	519.44	63.4	53.6	9.8	8.0	0.0	1.1	11.41	708.59	11.41	

Показания интеграторов КМ-5

Дата	Время	Q	M1	M2	V1	V2	Tr
18.05.24	24:00	237.783	13620.42	11168.17	13874.69	11320.72	3322.22
19.04.24	00:00	187.404	10863.70	8930.89	11065.85	9052.77	2613.62
Итого		50.379	2756.72	2237.28	2808.84	2267.95	708.59

V = 549,599 м³
Q = 34,295 Гкал

Отчетный период 720.00 час. Период норм. работы 708.59 час.

Период отключения питания (U) 1.526 час. Период функ. отказа (E) 0.342 час.
 Период t_{ст} мин (D) 9.540 час. Период G_{min} (g) 0.000 час.
 Период G_{знах} (G) 0.000 час.

Представитель абонента: ПОДМОСКОВЬЯ Представитель теплоснабжающей организации: _____

