

Организация ООО "Управдом ЮГ Подмосковья" Номер договора _____
 Адрес Московское шоссе, д.41 Телефон _____
 Тип теплосчетчика КМ-5-2 Версия 02.30 Номер теплосчетчика 387092
 Дата последующей поверки теплосчетчика _____

Гпод.: 0.036 - 60.0 м3/ч Ду= _____ мм
 Гобр.: 0.036 - 60.0 м3/ч Ду= _____ мм
 Гп : 10 _____ л/Имп

Посуточная ведомость учета параметров теплопотребления
 с 23.12.2023 по 21.01.2024

Дата	Q Гкал	M1	V1	M2	V2	M1-M2 разбор	Температура, °C			Давление		Время, час		Классиф	
							t1 атм	t2 атм	t1-t2 Тн	P1 Тр	P2 Тр	Нераб.	Работы		
23.12.23	3.856	373.08		378.539	372.49	376.1953	0.59	55.9	45.5	10.3	0.0	5.9	5.1	0.00	24.00
24.12.23	3.951	373.05		378.632	372.44	376.2344	0.61	56.7	46.1	10.6	0.0	5.9	5.1	0.00	24.00
25.12.23	4.056	373.16		378.890	372.58	376.4453	0.59	57.5	46.6	10.9	0.0	5.9	5.1	0.00	24.00
26.12.23	3.818	373.36		378.742	372.80	376.4688	0.56	55.5	45.3	10.2	0.0	5.9	5.1	0.00	24.00
27.12.23	4.169	376.11		381.937	375.52	379.4531	0.59	57.8	46.7	11.1	0.0	5.9	5.2	0.00	24.00
28.12.23	4.490	372.82		379.046	372.21	376.3047	0.61	60.1	48.1	12.0	0.0	5.9	5.2	0.00	24.00
29.12.23	4.009	372.93		378.632	372.32	376.2031	0.61	57.3	46.5	10.7	0.0	5.9	5.1	0.00	24.00
30.12.23	3.319	372.98		377.671	372.50	375.7500	0.48	51.5	42.6	8.9	0.0	5.9	5.2	0.00	24.00
31.12.23	3.837	373.05		378.382	372.55	376.1328	0.50	55.1	44.8	10.3	0.0	5.9	5.1	0.00	24.00
01.01.24	5.817	372.04		380.151	371.39	376.4108	0.64	69.2	53.6	15.6	0.0	5.9	5.3	0.00	24.00
02.01.24	5.790	372.88		380.983	372.28	377.3056	0.60	69.1	53.5	15.5	0.0	5.9	5.1	0.00	24.00
03.01.24	5.730	372.11		379.889	371.55	376.3464	0.56	67.7	52.3	15.4	0.0	5.9	5.0	0.00	24.00
04.01.24	5.696	373.63		381.195	373.09	377.7349	0.54	66.5	51.3	15.2	0.0	5.9	5.0	0.00	24.00
05.01.24	5.526	373.51		380.662	372.95	377.3322	0.56	64.6	49.8	14.8	0.0	5.9	5.0	0.00	24.00
06.01.24	6.109	374.97		382.944	374.43	379.2046	0.54	68.2	51.9	16.3	0.0	5.9	5.2	0.00	24.00
07.01.24	7.402	380.43		390.618	379.91	385.8457	0.52	77.3	57.9	19.4	0.0	5.9	5.1	0.00	24.00
08.01.24	7.421	380.41		390.611	379.86	385.7937	0.55	77.4	57.9	19.5	0.0	5.9	5.1	0.00	24.00
09.01.24	6.750	380.56		389.857	380.08	385.6367	0.47	73.6	55.8	17.7	0.0	5.9	5.1	0.00	24.00
10.01.24	6.061	416.12		425.027	415.77	421.4602	0.35	68.5	53.9	14.6	0.0	6.1	5.2	0.00	24.00
11.01.24	5.483	434.38		442.709	434.02	439.5732	0.35	64.7	52.0	12.6	0.0	6.4	5.3	0.00	24.00
12.01.24	6.188	433.69		443.074	433.32	439.4019	0.38	69.0	54.7	14.3	0.0	6.4	5.5	0.00	24.00
13.01.24	6.354	434.18		443.735	433.78	439.9268	0.40	69.6	55.0	14.6	0.0	6.4	5.5	0.00	24.00
14.01.24	6.327	433.65		443.172	433.26	439.4014	0.38	69.5	55.0	14.6	0.0	6.4	5.5	0.00	24.00
15.01.24	5.392	433.83		442.033	433.48	438.9575	0.35	64.1	51.7	12.4	0.0	6.4	5.5	0.00	24.00
16.01.24	5.303	433.67		441.820	433.37	438.8472	0.30	64.0	51.8	12.2	0.0	6.4	5.5	0.00	24.00
17.01.24	5.768	435.57		444.334	435.16	440.9253	0.42	66.3	53.0	13.2	0.0	6.4	5.6	0.00	24.00
18.01.24	5.265	440.15		448.468	438.39	443.9834	1.76	63.7	51.8	12.0	0.0	6.4	5.5	0.00	24.00
19.01.24	5.820	441.76		450.953	441.23	447.3525	0.53	67.5	54.4	13.2	0.0	6.5	5.7	0.00	24.00
20.01.24	6.039	443.67		453.258	443.30	449.6606	0.37	68.9	55.3	13.6	0.0	6.5	5.7	0.00	24.00
21.01.24	6.177	442.88		452.700	442.55	449.0332	0.33	69.9	55.9	13.9	0.0	6.5	5.6	0.00	24.00
Итого	161.922	11964.6		12198.679	11948.5	12099.321	16.06	65.0	51.5	13.5	0.0	6.1	5.3	0.00	720.00

Показания интеграторов КМ-5

Дата	Время	Q	M1	M2	V1	V2	Тр
21.01.24	24:00	126.418	8604.11	8593.18	8788.20	8710.13	504.00
01.01.24	00:00	0.000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31.12.23	24:00	790.804	71240.69	71237.50	72339.77	71965.16	5065.57
23.12.23	00:00	755.300	67880.15	67882.09	68929.29	68575.98	4849.57
Итого		161.922	11964.65	11948.59	12198.68	12099.32	720.00

Q = 161,922 Гкал

Отчетный период 720.00 час. Период норм. работы 720.00 час.
 Период отключения питания (U) 0.000 час. Период функ. отказа (E) 0.000 час.
 Период t2-t1 < min (D) 0.000 час. Период G < min (g) 0.000 час.
 Период G > max (G) 0.000 час.

Представитель абонента _____ Представитель теплоснабжающей организации _____

