

Организация ООО "Управдом ЮГ Подмосквья" Номер договора _____
 Адрес Московское шоссе, д.41 Телефон _____
 Тип теплосчетчика КМ-5-2 Версия 02.30 Номер теплосчетчика 387092
 Дата последующей поверки теплосчетчика _____

Гпод.: 0.036 - 60.0 м3/ч Ду= _____ мм
 Гобр.: 0.036 - 60.0 м3/ч Ду= _____ мм
 Гп : 10 л/Имп

Посуточная ведомость учета параметров теплопотребления
 с 22.11.2023 по 11.12.2023

с 22.11 по 11.12

Дата	Масса, тонн. Объем, м3						Температура, °C			Давление		Время, час		Работы	Классиф
	Q	M1	V1	M2	V2	M1-M2	t1	t2	t1-t2	tхв	P1	P2	Нераб.		
	[Гкал]			[разбор]			[атм]	[атм]	[Гн]	[Гр]					
22.11.23	5.636	366.25	374.164	365.10	370.0195	1.16	68.8	53.5	15.4	0.0	5.8	4.6	0.00	24.00	
23.11.23	5.311	364.23	371.734	363.85	368.5938	0.38	67.1	52.6	14.6	0.0	5.8	4.8	0.00	24.00	
24.11.23	4.754	363.73	370.4883	363.38	367.7578	0.35	63.5	50.4	13.1	0.0	5.8	4.9	0.00	24.00	
25.11.23	4.378	362.68	368.8477	361.77	365.7930	0.91	60.4	48.4	12.1	0.0	5.8	4.9	0.00	24.00	
26.11.23	4.669	362.05	368.7578	361.53	365.8945	0.52	63.4	50.5	12.9	0.0	5.8	4.9	0.00	24.00	
27.11.23	3.831	362.13	367.5586	361.59	365.2734	0.53	56.7	46.2	10.6	0.0	5.8	4.9	0.00	24.00	
28.11.23	4.737	363.31	369.9063	362.78	367.0313	0.53	62.8	49.7	13.0	0.0	5.8	5.0	0.00	24.00	
29.11.23	4.127	307.57	313.4297	305.86	309.6250	1.71	64.3	50.9	13.4	0.0	5.8	5.0	2.93	21.07	
30.11.23	4.428	366.44	372.4688	365.91	369.8398	0.53	59.5	47.4	12.1	0.0	5.8	5.1	0.00	24.00	
01.12.23	4.967	366.51	373.3672	365.95	370.3359	0.55	63.8	50.3	13.6	0.0	5.8	5.0	0.00	24.00	
02.12.23	5.141	366.84	374.0547	366.27	370.8711	0.56	65.5	51.5	14.0	0.0	5.8	5.0	0.00	24.00	
03.12.23	5.205	368.86	376.1719	368.33	372.9805	0.53	65.7	51.6	14.1	0.0	5.8	5.0	0.00	24.00	
04.12.23	5.393	367.90	375.3555	367.35	372.0156	0.55	66.5	51.9	14.7	0.0	5.8	5.0	0.00	24.00	
05.12.23	5.842	369.01	377.1758	368.46	373.5117	0.54	69.8	53.9	15.8	0.0	5.8	5.0	0.00	24.00	
06.12.23	5.715	368.52	376.4531	367.96	372.8828	0.56	68.7	53.2	15.5	0.0	5.8	5.0	0.00	24.00	
07.12.23	6.028	368.51	376.9023	367.98	373.1250	0.53	70.9	54.5	16.3	0.0	5.8	4.9	0.00	24.00	
08.12.23	5.873	368.07	376.1367	367.51	372.4688	0.56	69.5	53.5	15.9	0.0	5.8	4.9	0.00	24.00	
09.12.23	5.690	366.79	374.5352	366.30	371.0547	0.50	68.0	52.5	15.5	0.0	5.8	4.9	0.00	24.00	
10.12.23	5.813	366.58	374.4922	366.07	370.8984	0.51	68.8	52.9	15.9	0.0	5.8	5.0	0.00	24.00	
11.12.23	5.480	368.58	376.0664	368.07	372.7188	0.51	66.6	51.7	14.9	0.0	5.8	4.9	0.00	24.00	
Итого	103.018	7264.55	7408.0664	7252.02	7342.6914	12.53	65.5	51.4	14.2	0.0	5.8	4.9	2.93	477.07	

Показания интеграторов КМ-5

Дата	Время	Q	M1	M2	V1	V2	Tr
11.12.23	24:00	705.709	63753.10	63760.76	64733.88	64410.17	4585.57
22.11.23	00:00	602.691	56488.55	56508.74	57325.81	57067.48	4108.49
Итого		103.018	7264.55	7252.02	7408.07	7342.69	477.07

Q = 160,659 Гкал

Отчетный период 480.00 час. Период норм. работы 477.07 час.

