

Организация ООО "Управдом ЮГ Подмосковья" Номер договора \_\_\_\_\_  
 Адрес ул. Московское шоссе д.41 Телефон \_\_\_\_\_  
 Тип теплосчетчика КМ-5-4 Версия 02.30 Номер теплосчетчика 383306  
 Дата последующей поверки теплосчетчика \_\_\_\_\_

Гпод.: 0.06 - 60.0 м<sup>3</sup>/ч Ду= \_\_\_\_\_ мм  
 Гобр.: 0.04 - 40.0 м<sup>3</sup>/ч Ду= \_\_\_\_\_ мм  
 Гп : 10 \_\_\_\_\_ л/Имп

Посуточная ведомость учета параметров теплопотребления  
 с 19.05.2024 по 18.06.2024

Дата	Q Гкал	M1	V1	M2	V2	M1-M2 разбор	Температура, °C			Давление		Время, час		Нераб.	Работы	Классиф
							t1	t2	t1-t2	tхв	P1	P2	Tн			
19.05.24	1.898	94.50	96.3076	73.48	74.4902	21.02	63.8	53.8	10.0	8.0	0.0	2.4	0.00	24.00		
20.05.24	1.650	90.17	91.8965	73.88	74.8887	16.29	63.8	53.7	10.1	8.0	0.0	3.0	0.00	24.00		
21.05.24	1.728	92.01	93.7617	73.67	74.6836	18.34	63.7	53.9	9.8	8.0	0.0	4.5	0.22	23.78	D	
22.05.24	1.683	91.25	93.0059	74.00	75.0176	17.25	63.9	54.0	9.9	8.0	0.0	4.8	0.00	24.00		
23.05.24	1.649	90.41	92.1299	73.81	74.8164	16.59	63.7	53.7	10.0	8.0	0.0	4.6	0.00	24.00		
24.05.24	1.621	89.92	91.6357	73.76	74.7715	16.15	63.8	53.9	9.9	8.0	0.0	5.2	0.00	24.00		
25.05.24	1.676	90.79	92.5303	73.56	74.5684	17.23	63.9	54.0	9.9	8.0	0.0	5.5	0.00	24.00		
26.05.24	1.790	92.88	94.6650	73.62	74.6367	19.25	64.1	54.2	9.8	8.0	0.0	5.6	0.00	24.00		
27.05.24	1.731	91.92	93.6846	73.55	74.5654	18.37	64.0	54.2	9.7	8.0	0.0	5.4	0.00	24.00		
28.05.24	1.571	89.31	91.0313	73.79	74.8164	15.52	64.1	54.4	9.7	8.0	0.0	5.5	0.00	24.00		
29.05.24	1.613	90.01	91.7461	73.56	74.5889	16.45	64.1	54.6	9.6	8.0	0.0	5.5	0.00	24.00		
30.05.24	1.542	88.90	90.6143	73.73	74.7637	15.16	64.1	54.6	9.5	8.0	0.0	5.2	0.00	24.00		
31.05.24	1.579	89.69	91.4121	73.66	74.6924	16.03	64.0	54.6	9.4	8.0	0.0	5.0	0.00	24.00		
01.06.24	1.521	88.90	90.5850	73.69	74.7119	15.21	63.6	54.3	9.3	8.0	0.0	4.2	0.00	24.00		
02.06.24	1.564	89.55	91.2568	73.74	74.7568	15.81	63.7	54.3	9.4	8.0	0.0	4.3	0.00	24.00		
03.06.24	1.491	88.32	90.0137	73.79	74.8203	14.54	63.8	54.5	9.3	8.0	0.1	4.1	0.00	24.00		
04.06.24	1.460	88.62	90.3105	74.73	75.7744	13.88	63.8	54.5	9.3	8.0	0.1	3.9	0.00	24.00		
05.06.24	1.506	89.36	91.0869	74.89	75.9482	14.47	64.0	54.6	9.4	8.0	0.1	3.8	0.00	24.00		
06.06.24	1.521	89.64	91.3730	74.90	75.9600	14.74	64.1	54.7	9.4	8.0	0.1	3.5	0.00	24.00		
07.06.24	1.495	89.27	90.9795	74.92	75.9707	14.35	63.8	54.5	9.4	8.0	0.1	2.9	0.00	24.00		
08.06.24	1.448	88.35	90.0498	75.01	76.0674	13.34	64.0	54.5	9.5	8.0	0.1	2.7	0.00	24.00		
09.06.24	1.596	90.89	92.6406	74.83	75.8848	16.06	64.1	54.7	9.4	8.0	0.1	2.4	0.00	24.00		
10.06.24	1.584	90.98	92.7129	74.85	75.9063	16.13	63.6	54.3	9.3	8.0	0.1	1.7	0.01	23.99	U	
11.06.24	1.425	88.15	89.8223	75.03	76.0771	13.12	63.5	54.1	9.4	8.0	0.1	1.2	0.00	24.00		
12.06.24	1.634	91.58	93.3369	74.82	75.8750	16.76	64.0	54.6	9.4	8.0	0.1	1.4	0.00	24.00		
13.06.24	1.456	89.05	90.6992	74.85	75.8760	14.20	62.8	53.6	9.1	8.0	0.1	0.9	0.00	24.00		
14.06.24	1.470	88.66	90.3438	74.85	75.8926	13.81	63.5	54.0	9.5	8.0	0.1	1.0	0.00	24.00		
15.06.24	1.413	87.60	89.2832	74.86	75.9219	12.73	63.9	54.4	9.4	8.0	0.1	0.5	0.00	24.00		
16.06.24	1.565	90.34	92.0742	74.84	75.9053	15.50	63.9	54.5	9.4	8.0	0.1	0.7	0.00	24.00		
17.06.24	1.428	88.06	89.7363	74.98	76.0420	13.08	63.7	54.3	9.4	8.0	0.1	0.8	0.00	24.00		
18.06.24	1.442	88.29	89.9727	74.90	75.9482	13.39	63.7	54.4	9.4	8.0	0.1	1.4	0.00	24.00		
Итого	48.748	2787.33	2840.6982	2302.57	2334.6387	484.76	63.8	54.3	9.5	8.0	0.0	3.3	0.23	743.77	0.23	

Показания интеграторов КМ-5

Дата	Время	Q	M1	M2	V1	V2	Tr
18.06.24	24:00	286.531	16407.75	13470.74	16715.39	13655.36	4065.99
19.05.24	00:00	237.783	13620.42	11168.17	13874.69	11320.72	3322.22
Итого		48.748	2787.33	2302.57	2840.70	2334.64	743.77

$V = 506,216 \text{ м}^3$   
 $Q = 31,588 \text{ Гкал}$

Отчетный период 744.00 час. Период норм. работы 743.77 час.  
 Период отключения питания (U) 0.011 час. Период функц. отказа (E) 0.000 час.  
 Период t2-t1 < min (D) 0.217 час. Период G < min (g) 0.000 час.  
 Период G > max «УПРАВДОМ ЮГ» 0.000 час.  
 Представитель ПОДМОСКОВЬЯ Представитель теплоснабжающей  
 абонента организации

