

Организация:	ООО "Управдом ЮГ Подмосковья"	Номер абонента:	Котельная
Тип прибора:	КМ-5-2	Номер прибора:	383963
Адрес дома:	ул Московское шоссе 42 стр. ввод1,	Система:	Отп

Посуточная ведомость учета параметров теплопотребления за период с 23.12.2023 по 21.01.2024

Дата	Тепло, Гкал Q	Масса, т		Утечка, Т		Объём, м3			Температура, С			Давл. ат		Наработка Тр, час	Клас-сифик. ошибок
		M1	M2	M1-M2	M2-M1	V1	V2	V1-V2	T1	T2	T1-T2	P1	P2		
23.12	1,54	134,81	135,09	0,00	0,28	136,78	136,34	0,45	55,37	43,84	11,53	0,07	5,0	24,0	
24.12	1,58	134,78	135,05	0,00	0,27	136,80	136,32	0,48	56,17	44,36	11,81	0,07	5,0	24,0	
25.12	1,61	134,73	135,00	0,00	0,26	136,81	136,30	0,51	56,93	44,85	12,07	0,06	5,0	24,0	
26.12	1,52	134,89	135,16	0,00	0,28	136,83	136,39	0,44	54,86	43,5	11,36	0,06	5,0	24,0	
27.12	1,66	135,73	136,00	0,00	0,27	137,85	137,32	0,54	57,34	44,99	12,35	0,05	5,0	24,0	
28.12	1,80	134,64	134,92	0,00	0,28	136,92	136,30	0,62	59,64	46,16	13,48	0,05	5,0	24,0	
29.12	1,59	134,66	134,94	0,00	0,27	136,72	136,23	0,49	56,43	44,55	11,89	0,06	5,0	24,0	
30.12	1,32	134,65	134,93	0,00	0,28	136,33	136,02	0,31	51,0	41,05	9,95	0,06	5,0	24,0	
31.12	1,54	134,78	135,06	0,00	0,29	136,70	136,27	0,43	54,73	43,17	11,55	0,07	5,0	24,0	
01.01	2,35	134,86	135,16	0,00	0,30	137,82	136,83	0,99	68,72	51,15	17,57	0,05	5,0	24,0	
02.01	2,36	134,73	134,99	0,00	0,26	137,65	136,62	1,03	68,15	50,54	17,61	0,03	5,0	24,0	
03.01	2,38	134,91	135,19	0,00	0,29	137,72	136,74	0,99	66,87	49,08	17,79	0,03	5,0	24,0	
04.01	2,39	134,99	135,24	0,00	0,25	137,71	136,71	1,00	65,63	47,83	17,8	0,03	5,0	24,0	
05.01	2,33	134,84	135,08	0,00	0,24	137,42	136,47	0,95	63,76	46,35	17,4	0,04	5,0	24,0	
06.01	2,55	135,60	135,90	0,00	0,29	138,52	137,44	1,08	67,79	48,84	18,96	0,05	5,0	24,0	
07.01	3,03	138,84	139,15	0,00	0,31	142,56	141,09	1,47	76,5	54,56	21,95	0,04	5,0	24,0	
08.01	3,03	137,57	137,86	0,00	0,29	141,26	139,78	1,48	76,51	54,39	22,12	0,04	5,0	24,0	
09.01	2,72	137,23	137,51	0,00	0,27	140,59	139,31	1,27	72,7	52,76	19,94	0,05	5,0	24,0	
10.01	2,43	150,04	150,35	0,00	0,31	153,25	152,23	1,03	67,75	51,42	16,33	0,05	5,0	24,0	
11.01	2,19	155,67	156,01	0,00	0,33	158,67	157,84	0,82	64,0	49,84	14,16	0,06	5,0	24,0	
12.01	2,47	155,52	155,87	0,00	0,35	158,90	157,89	1,01	68,29	52,32	15,97	0,04	5,0	24,0	
13.01	2,56	155,74	156,07	0,00	0,33	159,18	158,09	1,10	68,92	52,37	16,56	0,03	5,0	24,0	
14.01	2,57	155,53	155,85	0,00	0,32	158,97	157,85	1,11	68,85	52,21	16,63	0,04	5,0	24,0	
15.01	2,17	155,57	155,85	0,00	0,28	158,51	157,66	0,86	63,43	49,36	14,06	0,05	5,0	24,0	
16.01	2,12	155,78	156,10	0,00	0,32	158,72	157,93	0,79	63,42	49,73	13,69	0,05	5,0	24,0	
17.01	2,31	155,79	156,09	0,00	0,29	158,95	158,00	0,96	65,79	50,82	14,97	0,03	5,0	24,0	
18.01	2,15	157,05	157,36	0,00	0,31	160,01	159,18	0,83	62,86	49,06	13,8	0,03	5,0	24,0	
19.01	2,35	157,51	158,01	0,00	0,50	160,82	160,03	0,79	67,07	52,02	15,04	0,04	5,0	24,0	
20.01	2,40	157,99	158,51	0,00	0,51	161,43	160,61	0,82	68,28	53,01	15,27	0,04	5,0	24,0	
21.01	2,47	158,16	158,72	0,00	0,55	161,70	160,86	0,84	69,36	53,6	15,76	0,03	5,0	24,0	
Итого:	65,49	4307,80	4316,99	0,00	9,39	4392,12	0,00	25,47	64,39	49,08	15,32	0,05	5,00	720,0	

Показания интеграторов счётчика:					
Дата	Время	Q, Гкал	M1, т	M2, т	Тр, ч
22.12.2023	24:00	321,31	31160,36	31217,60	8543,45
31.12.2023	24:00	335,46	32374,04	32433,75	8759,45
01.01.2024	00:00	0,00	0,00	0,00	0,00
21.01.2024	24:00	51,34	3093,92	3100,84	504,00
ИТОГО:		65,49	4307,60	4316,99	720,00

Классификация ошибок:

- D - отключение по t1-t2<min
- G - отключение по Gmin, Gmax
- E - функциональный отказ
- U - отключение питания

Тотч.	=	Тнараб.	+	Тсб.пит.	+	Тф.отк.	+	Тdt<min	+	ТG<min	+	ТG>max	+	Тдоп.
720,00	=	720,0	+	0,0	+	0,0	+	0,0	+	0,0	+	0,0	+	0,0

Досчёт: Q =

65,49 Гкал

Представитель
абонента

Представитель
тепло(водо)снабжающей
организации

