

Организация ООО "Управдом ЮГ Подмосковья" Номер договора _____
 Адрес Московское шоссе, д.42 ввод 2 Телефон _____
 Тип теплосчетчика КМ-5-2 Версия 02.30 Номер теплосчетчика 383970
 Дата последующей поверки теплосчетчика _____

Спод.: 0.036 - 60.0 м3/ч Ду= _____ мм
 Гобр.: 0.036 - 60.0 м3/ч Ду= _____ мм
 Гп : 10 _____ л/Имп

Посуточная ведомость учета параметров теплопотребления
 с 23.12.2023 по 21.01.2024

Дата	Масса, тонн. Объем, м3					Температура, °C			Давление		Время, час		Классиф	
	Q	M1	V1	M2	V2	M1-M2	t1	t2	t1-t2	P1	P2	Нераб.		Работы
	Гкал					разбор			атм	атм	Tн	Tr	ошибок	
23.12.23	1.514	130.17	132.0547	130.50	131.7109	-0.34	55.4	43.8	11.6	0.0	2.9	-0.2	0.00	24.00
24.12.23	1.545	130.14	132.0742	130.48	131.7246	-0.34	56.1	44.3	11.8	0.0	2.9	-0.2	0.00	24.00
25.12.23	1.586	130.14	132.1230	130.49	131.7617	-0.34	57.0	44.8	12.1	0.0	2.9	-0.2	0.00	24.00
26.12.23	1.492	130.28	132.1445	130.60	131.7930	-0.31	54.9	43.5	11.4	0.0	3.0	-0.2	0.00	24.00
27.12.23	1.636	131.17	133.1973	131.51	132.7988	-0.34	57.3	44.9	12.4	0.0	3.0	-0.2	0.00	24.00
28.12.23	1.771	130.21	132.3633	130.55	131.8867	-0.35	59.6	46.0	13.6	0.0	3.1	-0.2	0.00	24.00
29.12.23	1.578	130.14	132.1152	130.46	131.7246	-0.32	56.7	44.6	12.1	0.0	3.1	-0.2	0.00	24.00
30.12.23	1.317	130.04	131.6504	130.34	131.4043	-0.30	51.0	40.9	10.1	0.0	3.1	-0.2	0.00	24.00
31.12.23	1.517	130.22	132.0449	130.54	131.7109	-0.32	54.5	42.9	11.6	0.0	3.1	-0.2	0.00	24.00
01.01.24	2.309	130.73	133.5506	131.09	132.7236	-0.36	68.5	50.9	17.6	0.0	3.1	-0.2	0.00	24.00
02.01.24	2.328	130.62	133.4183	130.98	132.5860	-0.36	68.3	50.5	17.8	0.0	3.1	-0.2	0.00	24.00
03.01.24	2.346	130.82	133.5222	131.15	132.6700	-0.33	66.9	49.0	17.9	0.0	3.1	-0.2	0.00	24.00
04.01.24	2.356	130.85	133.4625	131.16	132.6018	-0.30	65.7	47.8	18.0	0.0	3.1	-0.2	0.00	24.00
05.01.24	2.295	130.63	133.0912	130.92	132.2781	-0.29	63.8	46.3	17.5	0.0	3.2	-0.3	0.00	24.00
06.01.24	2.501	131.42	134.1810	131.73	133.2288	-0.31	67.5	48.6	19.0	0.0	3.2	-0.3	0.00	24.00
07.01.24	2.930	127.71	131.0859	122.52	124.2095	5.19	76.4	53.6	22.9	0.0	3.3	-0.3	0.11	23.89
08.01.24	2.991	134.58	138.1402	134.82	136.7263	-0.24	76.5	54.4	22.2	0.0	3.4	-0.3	0.00	24.00
09.01.24	2.694	134.10	137.3351	134.39	136.1896	-0.30	72.8	52.8	20.0	0.0	3.4	-0.3	0.00	24.00
10.01.24	2.408	145.90	148.9847	146.20	148.0583	-0.30	67.8	51.4	16.4	0.0	3.6	-0.2	0.00	24.00
11.01.24	2.168	151.58	154.4503	151.90	153.7152	-0.32	64.0	49.8	14.2	0.0	4.0	-0.2	0.00	24.00
12.01.24	2.444	151.56	154.7926	151.89	153.8840	-0.34	68.3	52.2	16.0	0.0	4.0	-0.2	0.00	24.00
13.01.24	2.525	151.75	155.0514	152.06	154.0614	-0.31	68.9	52.4	16.6	0.0	3.9	-0.3	0.00	24.00
14.01.24	2.537	151.55	154.8468	151.88	153.8684	-0.33	68.9	52.2	16.7	0.0	3.9	-0.2	0.00	24.00
15.01.24	2.146	151.40	154.2247	151.81	153.5955	-0.41	63.5	49.4	14.1	0.0	4.1	-0.2	0.00	24.00
16.01.24	2.092	151.63	154.4470	152.00	153.8098	-0.37	63.4	49.7	13.7	0.0	4.2	-0.2	0.00	24.00
17.01.24	2.281	151.74	154.7539	152.12	154.0002	-0.38	65.6	50.7	15.0	0.0	4.0	-0.2	0.00	24.00
18.01.24	2.133	152.81	155.6572	153.14	154.9402	-0.33	63.0	49.2	13.9	0.0	4.0	-0.2	0.00	24.00
19.01.24	2.316	153.32	156.4788	153.68	155.6765	-0.36	67.0	51.9	15.0	0.0	4.1	-0.2	0.00	24.00
20.01.24	2.375	153.84	157.1343	154.22	156.2937	-0.37	68.3	53.0	15.4	0.0	4.2	-0.2	0.00	24.00
21.01.24	2.451	154.05	157.4321	154.41	156.5237	-0.36	69.3	53.5	15.8	0.0	4.2	-0.3	0.00	24.00
Итого	64.580	4175.10	4255.8086	4179.53	4228.1563	-4.43	64.4	49.0	15.4	0.0	3.5	-0.2	0.11	719.89

Показания интеграторов КМ-5

Дата	Время	Q	M1	M2	V1	V2	Tr
21.01.24	24:00	50.624	3002.59	3004.06	3066.04	3041.64	503.89
01.01.24	00:00	0.000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31.12.23	24:00	330.294	31352.29	31353.99	31838.19	31679.29	8746.39
23.12.23	00:00	316.338	30179.77	30178.51	30648.42	30492.77	8530.39
Итого		64.580	4175.10	4179.53	4255.81	4228.16	719.89

Отчетный период 720.00 час. Период норм. работы 719.89 час.
 Период отключения питания (U) 0.000 час. Период функционального отказа (E) 0.000 час.
 Период t2-t1 < min (D) 0.106 час. Период G < min (G) 0.000 час.
 Период G > max (G) 0.000 час.
 Представитель абонента _____ Представитель теплоснабжающей организации _____

