

Организация: ООО "Упрядом ЮГ Подмосковья"  
 Тип прибора: КМ-5-2  
 Адрес дома: ул Московское шоссе 42 стр. ввод1,

Номер абонента: Котельная  
 Номер прибора: 383963  
 Система: Отп

Посуточная ведомость учета параметров теплопотребления за период с 20.03.2024 по 18.04.2024

Дата	Тепло, Гкал Q	Масса, т		Утечка, т		Подмес, т		Объём, м3		Температура, С				Давл. ат		Нара- ботка Тр, час	Клас- сифик. ошибок
		M1	M2	M1-M2	M2-M1	V1	V2	V1-V2	T1	T2	T1-T2	P1	P2				
20.03	1,54	158,97	159,41	0,00	0,44	161,28	160,98	0,30	55,19	45,41	9,78	0,03	5,0	24,0			
21.03	1,72	159,03	159,51	0,00	0,47	161,63	161,24	0,39	58,66	47,73	10,93	0,03	5,0	24,0			
22.03	1,69	158,99	159,45	0,00	0,46	161,61	161,21	0,40	58,89	48,16	10,73	0,04	5,0	24,0			
23.03	1,45	158,91	159,35	0,00	0,44	161,14	160,90	0,24	54,23	45,01	9,22	0,04	5,0	24,0			
24.03	1,45	159,02	159,49	0,00	0,47	161,28	161,06	0,22	54,59	45,35	9,24	0,04	5,0	24,0			
25.03	1,48	159,01	159,46	0,00	0,45	161,30	161,04	0,26	54,97	45,54	9,44	0,04	5,0	24,0			
26.03	1,49	158,82	159,29	0,00	0,47	161,14	160,90	0,25	55,34	45,83	9,51	0,03	5,0	24,0			
27.03	1,49	158,77	159,24	0,00	0,47	161,12	160,86	0,25	55,65	46,13	9,52	0,03	5,0	24,0			
28.03	1,51	159,07	159,56	0,00	0,49	161,43	161,18	0,25	55,79	46,2	9,59	0,03	5,0	24,0			
29.03	1,47	159,04	159,52	0,00	0,48	161,38	161,15	0,24	55,56	46,17	9,39	0,04	5,0	24,0			
30.03	1,29	159,27	159,73	0,00	0,46	161,39	161,24	0,14	52,57	44,37	8,2	0,03	5,0	24,0			
31.03	1,16	159,22	159,67	0,00	0,46	161,16	161,09	0,06	50,37	42,97	7,4	0,03	5,0	24,0			
01.04	1,16	159,96	160,44	0,00	0,49	161,98	161,93	0,05	51,39	44,02	7,37	0,04	5,0	24,0			
02.04	1,10	160,22	160,70	0,00	0,47	162,20	162,18	0,02	50,71	43,76	6,95	0,05	5,0	24,0			
03.04	1,05	159,36	159,83	0,00	0,47	161,22	161,23	-0,01	49,19	42,51	6,67	0,05	5,0	24,0			
04.04	0,97	160,51	160,96	0,00	0,46	162,12	162,16	-0,04	45,15	39,01	6,14	0,03	5,0	24,0			
05.04	1,64	158,74	159,20	0,00	0,46	161,27	160,91	0,36	57,98	47,52	10,45	0,03	5,0	24,0			
06.04	1,66	158,75	159,21	0,00	0,47	161,34	160,98	0,37	58,74	48,19	10,55	0,03	5,0	24,0			
07.04	1,29	158,84	159,28	0,00	0,44	160,94	160,77	0,17	52,46	44,21	8,25	0,03	5,0	24,0			
08.04	1,09	159,27	159,72	0,00	0,46	161,09	161,07	0,03	48,75	41,78	6,98	0,04	5,0	24,0			
09.04	1,09	159,46	159,92	0,00	0,47	161,38	161,35	0,02	50,0	43,04	6,96	0,05	5,0	24,0			
10.04	0,59	160,00	160,48	0,00	0,47	161,31	161,54	-0,23	40,44	36,66	3,78	0,05	5,0	24,0			
11.04	0,61	160,85	161,32	0,00	0,46	162,13	162,36	-0,23	40,33	36,41	3,92	0,05	5,0	24,0			
12.04	0,59	161,27	161,72	0,00	0,46	162,42	162,68	-0,25	38,46	34,71	3,75	0,05	5,0	24,0			
13.04	0,57	161,15	161,59	0,00	0,44	162,29	162,53	-0,23	38,15	34,47	3,68	0,05	5,0	24,0			
14.04	0,55	161,18	161,64	0,00	0,45	162,27	162,53	-0,26	37,29	33,77	3,52	0,06	5,0	24,0			
15.04	0,53	161,15	161,61	0,00	0,46	162,16	162,44	-0,28	35,83	32,41	3,41	0,06	5,0	24,0			
16.04	0,58	161,14	161,63	0,00	0,49	162,21	162,49	-0,28	36,82	33,09	3,73	0,05	5,0	24,0			
17.04	0,70	160,68	161,18	0,00	0,49	161,89	162,12	-0,23	39,17	34,72	4,45	0,05	5,0	24,0			
18.04	0,99	160,23	160,71	0,00	0,47	161,82	161,89	-0,07	45,3	39,04	6,26	0,05	5,0	24,0			
Итого:	34,49	4790,88	4804,83	0,00	13,96	4847,92	2,12	1,91	49,23	41,91	7,31	0,04	5,00	720,0			


Показания интеграторов счётчика:

Дата	Время	Q, Гкал	M1, т	M2, т	Tr, ч
19.03.2024	24:00	166,66	12230,00	12264,46	1895,81
18.04.2024	24:00	201,15	17020,88	17069,29	2615,81
<b>ИТОГО:</b>		<b>34,49</b>	<b>4790,88</b>	<b>4804,83</b>	<b>720,00</b>

Классификация ошибок:  
 D - отключение по t1-t2<min  
 G - отключение по Gmin, Gmax  
 E - функциональный отказ  
 U - отключение питания

$$\begin{aligned}
 & \text{Гоч.} = \text{Тнараб.} + \text{Тсб.лит.} + \text{Тф.отк.} + \text{Тdt<mi} + \text{ТГ<min} + \text{ТГ>max} + \text{Тд.о.} \\
 & 720,00 = 720,0 + 0,0 + 0,0 + 0,0 + 0,0 + 0,0 + 0,0
 \end{aligned}$$

Досчёт: Q = 34,49 Гкал



Представитель  
 тепло(водо)снабжения  
 организации

