

Организация:	ООО "Управдом ЮГ Подмосковья"				Номер абонента:	Котельная											
Тип прибора:	КМ-5-2				Номер прибора:	383963											
Адрес дома:	ул Московское шоссе 42 стр. ввод1,				Система:	Отп											
Посуточная ведомость учета параметров теплопотребления за период с 02.10.2024 по 18.10.2024																	
Дата	Тепло, Гкал Q	Масса, т		Утечка, т	Подмес, т	Объём, м3			Температура, С			Давл. ат		Наработка Тр, час	Клас-сифик. ошибок		
		M1	M2			M1-M2	M2-M1	V1	V2	V1-V2	T1	T2	T1-T2			P1	P2
02.10	0,52	114,26	114,32	0,00	0,06	115,71	115,60	0,11	50,27	45,71	4,56	0,02	5,0	23,13	ED		
03.10	0,92	266,64	267,86	0,00	1,22	270,03	270,74	-0,71	49,83	46,26	3,57	0,04	5,0	23,99	E		
04.10	1,11	225,79	226,88	0,00	1,10	229,21	229,71	-0,50	56,4	51,35	5,05	0,05	5,0	24,0			
05.10	1,10	214,75	215,75	0,00	1,00	218,11	218,52	-0,41	57,35	52,11	5,24	0,06	5,0	24,0			
06.10	1,07	213,35	214,03	0,00	0,67	216,60	216,69	-0,09	56,46	51,32	5,14	0,05	5,0	24,0			
07.10	1,08	189,04	189,87	0,00	0,83	192,10	192,35	-0,25	58,35	52,52	5,83	0,08	5,0	24,0			
08.10	1,07	190,13	190,93	0,00	0,81	193,17	193,41	-0,24	58,15	52,4	5,76	0,08	5,0	24,0			
09.10	1,06	183,25	184,01	0,00	0,76	186,11	186,31	-0,20	57,29	51,4	5,88	0,08	5,0	24,0			
10.10	0,78	148,72	147,94	0,79	0,00	150,41	149,27	1,14	48,04	42,68	5,37	0,07	5,0	23,69	E		
11.10	0,82	174,20	174,87	0,00	0,67	175,68	176,03	-0,36	41,87	37,08	4,79	0,06	5,0	24,0			
12.10	0,81	170,66	171,28	0,00	0,62	172,10	172,41	-0,31	41,71	36,87	4,85	0,05	5,0	24,0			
13.10	0,93	177,95	178,62	0,00	0,67	179,55	179,85	-0,30	43,11	37,79	5,32	0,05	5,0	24,0			
14.10	0,82	170,50	170,95	0,00	0,45	171,88	172,03	-0,15	40,81	35,88	4,94	0,06	5,0	24,0			
15.10	1,37	165,66	166,01	0,00	0,35	167,71	167,44	0,27	50,26	41,89	8,36	0,07	5,0	24,0			
16.10	1,47	165,88	166,53	0,00	0,64	168,22	168,16	0,05	54,28	45,28	8,99	0,07	5,0	24,0			
17.10	1,59	163,83	164,48	0,00	0,65	166,30	166,17	0,13	56,18	46,36	9,82	0,07	5,0	24,0			
18.10	1,44	162,61	163,25	0,00	0,64	164,87	164,82	0,05	53,82	44,88	8,94	0,06	5,0	24,0			
Итого:	17,97	3097,21	3107,57	0,79	11,14	3137,75	3,52	-1,77	51,72	45,81	5,90	0,06	5,00	406,81			
Показания интеграторов счётчика:										Классификация ошибок:							
Дата	Время	Q, Гкал	M1, т	M2, т	Тр, ч						D - отключение по t1-t2<min						
01.10.2024	24:00	217,86	20715,54	20777,89	6596,39						G - отключение по Gmin, Gmax						
18.10.2024	24:00	235,83	23812,75	23885,47	7003,20						E - функциональный отказ						
ИТОГО:		17,97	3097,21	3107,57	406,81						U - отключение питания						
Тотч.	=	Тнараб.	+	Тсб.пит.	+	Тф.отк.	+	Тdt<mi	+	ТG<mi	+	ТG>max	+	Тд.о.			
408,00	=	406,81	+	0,0	+	0,62	+	0,57	+	0,0	+	0,0	+	0,0			
Досчёт: Q = _____, Гкал																	
Представитель										Представитель							
абонента _____										тепло(водо)снабжающей							
										организации _____							

+0,82

Тр = 407,68

$$Q = 17,97; 403,08 \times 408 = 17,984 \text{ Гкал}$$

$$Q = 17,989 \text{ Гкал}$$

