

Организация:	ООО "Управдом ЮГ Подмосковья"	Номер абонента:	Котельная
Тип прибора:	КМ-5-2	Номер прибора:	383963
Адрес дома:	ул Московское шоссе 42 стр. ввод1,	Система:	Отп

Посуточная ведомость учета параметров теплопотребления за период с 18.12.2024 по 17.01.2025

Дата	Тепло, Гкал Q	Масса, т		Утечка, т		Подмес, т		Объём, м3			Температура, С			Давл. ат		Наработка Тр, час	Классифик. ошибок
		M1	M2	M1-M2	M2-M1	V1	V2	V1-V2	T1	T2	T1-T2	P1	P2				
18.12	2,24	155,14	155,60	0,00	0,46	158,16	157,50	0,66	65,25	50,79	14,46	5,89	5,0	24,0			
19.12	2,29	155,44	155,91	0,00	0,47	158,56	157,86	0,70	66,09	51,39	14,7	5,88	5,0	24,0			
20.12	1,66	156,00	156,44	0,00	0,44	158,30	158,00	0,30	56,1	45,45	10,65	5,94	5,0	24,0			
21.12	1,57	156,03	156,50	0,00	0,47	158,16	157,93	0,23	53,94	43,89	10,05	5,96	5,0	24,0			
22.12	1,73	155,82	156,28	0,00	0,46	158,15	157,85	0,30	56,82	45,74	11,07	5,94	5,0	24,0			
23.12	1,87	155,59	156,01	0,00	0,43	158,18	157,73	0,46	59,91	47,87	12,04	5,91	5,0	24,0			
24.12	1,66	155,45	155,89	0,00	0,44	157,76	157,44	0,32	56,3	45,65	10,65	5,93	5,0	24,0			
25.12	1,60	155,42	155,87	0,00	0,45	157,64	157,38	0,26	55,21	44,89	10,32	5,96	5,0	24,0			
26.12	1,61	156,39	156,85	0,00	0,46	158,62	158,35	0,27	55,07	44,77	10,3	5,96	5,0	24,0			
27.12	1,60	157,32	157,75	0,00	0,43	159,54	159,26	0,28	55,03	44,88	10,15	5,94	5,0	24,0			
28.12	1,61	157,50	157,95	0,00	0,45	159,77	159,51	0,26	55,39	45,18	10,21	5,98	5,0	24,0			
29.12	1,57	156,55	156,98	0,00	0,43	158,75	158,50	0,25	54,9	44,86	10,03	5,93	5,0	24,0			
30.12	1,52	156,33	156,80	0,00	0,46	158,44	158,24	0,20	53,53	43,84	9,7	5,92	5,0	24,0			
31.12	1,57	156,36	156,82	0,00	0,46	158,52	158,30	0,21	54,23	44,2	10,03	5,94	5,0	24,0			
01.01	1,71	156,27	156,70	0,00	0,42	158,63	158,28	0,35	56,89	45,98	10,92	5,94	5,0	24,0			
02.01	1,60	156,34	156,79	0,00	0,45	158,55	158,29	0,26	54,9	44,66	10,24	5,91	5,0	24,0			
03.01	1,67	156,35	156,79	0,00	0,45	158,63	158,33	0,30	55,83	45,15	10,67	5,93	5,0	24,0			
04.01	1,98	156,34	156,78	0,00	0,44	159,09	158,57	0,52	61,71	49,07	12,64	5,91	5,0	24,0			
05.01	2,02	156,59	157,00	0,00	0,41	159,38	158,81	0,57	62,14	49,25	12,89	5,89	5,0	24,0			
06.01	2,12	156,51	156,94	0,00	0,43	159,45	158,83	0,62	63,95	50,42	13,53	5,86	5,0	24,0			
07.01	1,87	156,52	156,95	0,00	0,43	159,16	158,69	0,47	60,27	48,31	11,96	5,9	5,0	24,0			
08.01	1,66	156,59	157,03	0,00	0,44	158,92	158,62	0,31	56,55	45,99	10,57	5,93	5,0	24,0			
09.01	1,69	156,57	157,01	0,00	0,44	158,96	158,62	0,34	57,18	46,4	10,77	5,93	5,0	24,0			
10.01	1,39	152,79	153,21	0,00	0,42	154,77	154,59	0,18	52,16	43,04	9,13	5,81	5,0	24,0			
11.01	1,37	155,13	155,57	0,00	0,43	157,07	156,92	0,15	51,39	42,55	8,84	5,89	5,0	24,0			
12.01	1,79	155,04	155,47	0,00	0,43	157,52	157,11	0,41	58,59	47,05	11,54	5,86	5,0	24,0			
13.01	1,76	155,51	155,92	0,00	0,41	157,98	157,56	0,41	58,34	47,0	11,34	5,86	5,0	24,0			
14.01	1,68	156,01	156,43	0,00	0,42	158,31	157,97	0,34	56,05	45,27	10,78	5,85	5,0	24,0			
15.01	1,72	155,91	156,32	0,00	0,41	158,30	157,93	0,38	57,28	46,26	11,02	5,85	5,0	24,0			
16.01	1,65	155,97	156,38	0,00	0,41	158,26	157,93	0,33	56,04	45,5	10,54	5,86	5,0	24,0			
17.01	1,51	155,92	156,33	0,00	0,42	158,01	157,77	0,24	53,43	43,78	9,65	5,89	5,0	24,0			
Итого:	53,28	4835,70	4849,27	0,00	13,57	4909,54	0,00	10,87	57,11	46,10	11,01	5,91	5,0	744,0			


Показания интеграторов счётчика:						Классификация ошибок:		
Дата	Время	Q, Гкал	M1, т	M2, т	Тр, ч	D	G	E
17.12.2024	24:00	331,49	33303,63	33409,25	8442,72	отключение по t1-t2<min	отключение по Gmin, Gmax	функциональный отказ
31.12.2024	24:00	355,58	35488,96	35600,91	8778,72	отключение питания		
01.01.2025	00:00	0,00	0,00	0,00	0,00			
17.01.2025	24:00	29,18	2650,36	2657,62	408,00			
ИТОГО:		53,28	4835,70	4849,27	744,00			

Тотч.	=	Тнараб.	+	Тсб.пит	+	Тф.отк.	+	Тdt<mi	-	TG<mi	+	TG>max	+	Тд.о.
744,00	=	744,0	+	0,0	+	0,0	+	0,0	-	0,0	+	0,0	+	0,0

Досчёт: Q =	53,278	Гкал
Представитель	тепло(водо)снабжающей организации	
Представитель абонента		



*[Handwritten signature]*



- 19951