

Лист 2

Организация \_\_\_\_\_ Номер договора \_\_\_\_\_

Адрес Московское шоссе 42 Телефон \_\_\_\_\_

Тип теплосчетчика КМ-5-2 Версия 02.30 Номер теплосчетчика 383970

Дата последующей поверки теплосчетчика \_\_\_\_\_

Спод.: 0.036 - 60.0 м3/ч Ду= \_\_\_\_\_ мм  
Гобр.: 0.036 - 60.0 м3/ч Ду= \_\_\_\_\_ мм  
Гп : 10 \_\_\_\_\_ л/Имп

Посуточная ведомость учета параметров теплопотребления  
с 18.01.2025 по 17.02.2025

Дата	Масса, тонн. Объем, м3					Температура, °C					Давление		Время, час		Классиф
	Q Гкал	M1	V1	M2	V2	M1-M2 разбор	t1	t2	t1-t2	tхв	P1	P2	Нераб.	Работы	
18.01.25	1.514	150.96	153.0281	151.43	152.8574	-0.47	54.0	44.1	9.9	0.0	5.8	-0.3	0.00	24.00	
19.01.25	1.599	151.89	154.0728	152.36	153.8616	-0.48	55.5	45.0	10.4	0.0	5.8	-0.3	0.00	24.00	
20.01.25	1.602	151.97	154.1677	152.45	153.9475	-0.47	55.5	45.1	10.4	0.0	5.8	-0.3	0.00	24.00	
21.01.25	1.703	152.00	154.3179	152.48	154.0457	-0.48	57.1	46.1	11.1	0.0	5.7	-0.3	0.00	24.00	
22.01.25	1.562	151.46	153.5371	151.92	153.3308	-0.46	54.0	43.8	10.2	0.0	5.7	-0.3	0.00	24.00	
23.01.25	1.842	151.60	154.0398	152.07	153.6753	-0.47	58.7	46.7	12.0	0.0	5.8	-0.3	0.00	24.00	
24.01.25	1.856	151.82	154.3447	152.29	153.9673	-0.47	59.9	47.8	12.1	0.0	5.7	-0.3	0.00	24.00	
25.01.25	1.798	152.04	154.5208	152.52	154.1833	-0.48	59.3	47.6	11.7	0.0	5.8	-0.3	0.00	24.00	
26.01.25	1.724	152.09	154.5107	152.54	154.1919	-0.45	58.5	47.3	11.2	0.0	5.8	-0.3	0.00	24.00	
27.01.25	1.471	152.17	154.2698	152.62	154.0898	-0.44	54.2	44.6	9.6	0.0	5.8	-0.3	0.00	24.00	
28.01.25	1.448	151.83	153.8936	152.25	153.7036	-0.42	53.8	44.4	9.4	0.0	5.8	-0.3	0.00	24.00	
29.01.25	1.383	154.05	156.0508	154.44	155.8706	-0.39	52.5	43.7	8.9	0.0	5.8	-0.3	0.00	24.00	
30.01.25	1.479	153.98	156.1094	154.38	155.8794	-0.40	54.3	44.8	9.5	0.0	5.8	-0.3	0.00	24.00	
31.01.25	1.507	151.93	154.0928	152.34	153.8462	-0.40	55.1	45.2	9.8	0.0	5.8	-0.3	0.00	24.00	
01.02.25	1.460	151.98	154.0527	152.34	153.8003	-0.36	53.9	44.4	9.5	0.0	5.8	-0.3	0.00	24.00	
02.02.25	1.418	151.95	153.9556	152.28	153.6885	-0.33	52.9	43.6	9.2	0.0	5.8	-0.3	0.00	24.00	
03.02.25	1.526	153.09	155.2158	153.40	154.8721	-0.31	54.4	44.5	9.9	0.0	5.8	-0.3	0.00	24.00	
04.02.25	1.898	152.04	154.7085	152.36	154.1343	-0.32	61.5	49.1	12.4	0.0	5.8	-0.3	0.00	24.00	
05.02.25	1.696	156.89	159.2783	157.24	158.8779	-0.35	57.1	46.4	10.7	0.0	5.8	-0.3	0.00	24.00	
06.02.25	1.590	158.63	160.8857	158.96	160.5264	-0.33	55.0	45.1	9.9	0.0	5.9	-0.3	0.00	24.00	
07.02.25	2.005	158.29	161.1060	158.67	160.5415	-0.37	62.0	49.5	12.6	0.0	6.0	-0.3	0.00	24.00	
08.02.25	2.233	158.31	161.4741	158.70	160.7617	-0.38	66.0	52.1	14.0	0.0	5.9	-0.3	0.00	24.00	
09.02.25	2.168	158.33	161.4287	158.71	160.7568	-0.38	65.4	51.8	13.6	0.0	6.0	-0.3	0.00	24.00	

10.02.25	2.098	158.37	161.3745	158.76	160.7539	-0.39	64.2	51.1	13.1	0.0	5.9	-0.3	0.00	24.00
11.02.25	2.094	158.44	161.4082	158.83	160.8032	-0.40	63.9	50.8	13.1	0.0	5.9	-0.3	0.00	24.00
12.02.25	2.167	160.45	163.5508	160.84	162.8926	-0.39	64.9	51.5	13.4	0.0	6.0	-0.3	0.00	24.00
13.02.25	2.263	163.06	166.3472	163.43	165.6030	-0.37	66.4	52.7	13.8	0.0	6.0	-0.3	0.00	24.00
14.02.25	2.221	162.25	165.4946	162.62	164.7715	-0.37	66.0	52.5	13.6	0.0	6.0	-0.3	0.00	24.00
15.02.25	2.199	161.42	164.6050	161.78	163.8916	-0.36	65.6	52.1	13.5	0.0	6.0	-0.3	0.00	24.00
16.02.25	2.190	161.58	164.7251	161.93	164.0127	-0.35	65.2	51.7	13.4	0.0	5.9	-0.3	0.00	24.00
17.02.25	2.212	160.23	163.3188	160.61	162.6323	-0.38	64.8	51.1	13.7	0.0	6.0	-0.3	0.00	24.00
Итого	55.926	4815.09	4893.8857	4827.52	4880.7705	-12.43	59.2	47.7	11.5	0.0	5.8	-0.3	0.00	744.00

Показания интеграторов КМ-5

Дата	Время	Q	M1	M2	V1	V2	Тр
17.02.25	24:00	84.492	7402.06	7422.59	7520.53	7502.85	1152.00
18.01.25	00:00	28.566	2586.97	2595.07	2626.65	2622.07	408.00
Итого		55.926	4815.09	4827.52	4893.89	4880.77	744.00

Отчетный период 744.00 час. Период норм. работы 744.00 час.

Период отключения питания (U) 0.000 час. Период функц. отказа (E) 0.000 час.

Период  $t_2-t_1 < \min$  (D) 0.000 час. Период  $G < \min$  (g) 0.000 час.  
Период  $G > \max$  (G) 0.000 час.

Представитель абонента 

Представитель теплоснабжающей организации 

