

Справка № Федосюков

Организация _____ Номер договора _____

Адрес Шоеновское шоссе 4д введ 2 Телефон _____

Тип теплосчетчика КМ-5-2 Версия 02.30 Номер теплосчетчика 383970

Дата последующей поверки теплосчетчика _____

Гпод.: 0.036 - 60.0 м3/ч Ду= _____ мм
 Гобр.: 0.036 - 60.0 м3/ч Ду= _____ мм
 Гп : 10 _____ л/Имп

Посуточная ведомость учета параметров теплопотребления с 18.02.2025 по 17.03.2025

Дата	Масса, тонн. Объем, м3					Температура, °C				Давление		Время, час		Классиф	
	Q Гкал	M1	V1	M2	V2	M1-M2	t1	t2	t1-t2	tхв	P1	P2	Нераб.		Работы
						разбор	атм	атм	Tн	Tr	ошибок				
18.02.25	2.211	157.96	161.0347	158.34	160.3398		-0.38	65.1	51.2	13.9	0.0	6.0	-0.3	0.00	24.00
19.02.25	2.232	158.00	161.1631	158.38	160.4492		-0.38	66.1	52.1	14.0	0.0	6.0	-0.3	0.00	24.00
20.02.25	2.234	157.96	161.1270	158.35	160.4146		-0.39	66.1	52.1	14.0	0.0	6.0	-0.3	0.00	24.00
21.02.25	2.275	158.07	161.3032	158.46	160.5620		-0.38	66.9	52.6	14.3	0.0	6.0	-0.3	0.00	24.00
22.02.25	2.268	158.12	161.3706	158.49	160.6128		-0.37	67.1	52.8	14.2	0.0	6.0	-0.3	0.00	24.00
23.02.25	2.245	158.05	161.2754	158.43	160.5469		-0.38	66.9	52.8	14.1	0.0	5.9	-0.3	0.00	24.00
24.02.25	2.248	158.18	161.3984	158.55	160.6602		-0.37	66.7	52.6	14.1	0.0	6.0	-0.3	0.00	24.00
25.02.25	2.294	158.11	161.4170	158.46	160.6299		-0.36	67.8	53.4	14.4	0.0	6.0	-0.3	0.00	24.00
26.02.25	2.267	154.53	157.8281	154.86	157.0137		-0.33	68.4	53.9	14.6	0.0	6.0	-0.3	0.40	23.60
27.02.25	2.320	157.54	160.9355	157.86	160.0840		-0.32	68.8	54.2	14.6	0.0	5.9	-0.3	0.00	24.00
28.02.25	2.161	157.89	161.0654	158.22	160.3242		-0.32	66.3	52.7	13.6	0.0	5.9	-0.3	0.00	24.00
01.03.25	1.960	158.18	161.0400	158.50	160.4355		-0.33	62.7	50.4	12.3	0.0	6.0	-0.3	0.00	24.00
02.03.25	1.779	158.11	160.7178	158.43	160.2363		-0.33	59.6	48.5	11.1	0.0	5.9	-0.3	0.00	24.00
03.03.25	1.734	158.21	160.7715	158.55	160.3262		-0.34	59.0	48.2	10.8	0.0	5.9	-0.3	0.00	24.00
04.03.25	1.641	158.13	160.5430	158.50	160.1885		-0.37	57.3	47.0	10.3	0.0	5.9	-0.3	0.00	24.00
05.03.25	1.733	158.20	160.7129	158.58	160.3145		-0.38	58.4	47.6	10.8	0.0	5.9	-0.3	0.00	24.00
06.03.25	1.435	158.26	160.4326	158.61	160.1689		-0.35	53.9	44.9	9.0	0.0	6.0	-0.3	0.00	24.00
07.03.25	1.142	158.40	160.1055	158.73	159.9922		-0.33	47.5	40.4	7.1	0.0	6.0	-0.3	0.00	24.00
08.03.25	1.323	158.32	160.3232	158.68	160.1357		-0.36	51.6	43.4	8.2	0.0	6.0	-0.3	0.00	24.00

09.03.25	1.288	158.39	160.3291	158.77	160.1895	-0.38	50.9	42.9	8.0	0.0	6.0	-0.3	0.00	24.00
10.03.25	1.284	158.44	160.3838	158.82	160.2461	-0.38	51.0	43.0	8.0	0.0	6.0	-0.3	0.00	24.00
11.03.25	1.113	158.43	160.1729	158.82	160.1182	-0.38	48.0	41.1	6.9	0.0	6.0	-0.3	0.00	24.00
12.03.25	1.106	158.41	160.1396	158.81	160.1055	-0.40	47.9	41.0	6.9	0.0	6.0	-0.3	0.00	24.00
13.03.25	1.173	158.42	160.2148	158.80	160.1445	-0.39	48.9	41.6	7.3	0.0	6.0	-0.3	0.00	24.00
14.03.25	1.050	158.48	160.1279	158.87	160.1123	-0.39	46.6	40.1	6.5	0.0	6.0	-0.3	0.00	24.00
15.03.25	1.500	158.46	160.6299	158.86	160.3926	-0.40	53.9	44.6	9.4	0.0	6.0	-0.3	0.00	24.00
16.03.25	1.794	158.37	160.9834	158.77	160.5605	-0.40	59.6	48.4	11.2	0.0	6.0	-0.3	0.00	24.00
17.03.25	1.827	158.43	161.0625	158.84	160.6348	-0.41	59.9	48.4	11.4	0.0	6.0	-0.3	0.00	24.00

Итого	49.637	4426.05	4498.6089	4436.35	4485.9390	-10.29	59.0	47.9	11.1	0.0	6.0	-0.3	0.40	671.60
-------	--------	---------	-----------	---------	-----------	--------	------	------	------	-----	-----	------	------	--------

Показания интеграторов КМ-5



Дата	Время	Q	M1	M2	V1	V2	Tr
17.03.25	24:00	134.129	11828.11	11858.94	12019.14	11988.78	1823.60
18.02.25	00:00	84.492	7402.06	7422.59	7520.53	7502.85	1152.00
Итого		49.637	4426.05	4436.35	4498.61	4485.94	671.60

Отчетный период 672.00 час. Период норм. работы 671.60 час.

Период отключения питания (U) 0.396 час. Период функц.отказа (E) 0.000 час.

Период $t_2-t_1 < \min$ (D) 0.000 час. Период $G < \min$ (g) 0.000 час.
Период $G > \max$ (G) 0.000 час.

Представитель абонента _____ Представитель теплоснабжающей организации _____



$$Q = 49,637 : 671,6 \times 672 = 49,667 \text{ ттн}$$

$$Q = 49,667 \text{ ттн}$$