

Организация: ООО "Играющим по индивидуальным" Номер д/и учета: _____
 Адрес: Московское шоссе 44 в/1 Телефон: _____
 Тип теплосчетчика: КМ-5-2 Версия: 02.30 Номер теплосчетчика: 383996
 Дата: последующей поверки теплосчетчика _____

Год: 0.06 - 60.0 м³/ч Ду = мм
 Год: 0.06 - 60.0 м³/ч Ду = мм
 Гп : 10 л/Имп

Посуточная ведомость учета параметров теплопотребления
 с 18.11.2024 по 15.12.2024 **по 17.12.24**

Дата	Q Гкал	M1	Масса, тонн		Температура, °C		Время, час		Работы Тр	Классиф ошибок	
			M2	M1-M2 Утечка	Vi	M2-M1 подмес	t1	t2			t1-t2
18.11.24	1.646	251.7969	250.8047	0.9922	0.00	54.98	48.32	6.66	0.00	24.00	
19.11.24	1.667	251.7734	250.7539	1.0195	0.00	55.30	48.55	6.75	0.00	24.00	
20.11.24	1.589	251.8477	250.8477	1.0000	0.00	54.03	47.60	6.44	0.00	24.00	
21.11.24	1.362	252.1914	251.2266	0.9648	0.00	49.91	44.39	5.52	0.00	24.00	
22.11.24	1.714	251.7461	250.7617	0.9844	0.00	55.38	48.44	6.94	0.00	24.00	
23.11.24	1.700	251.7695	250.7578	1.0117	0.00	55.25	48.37	6.88	0.00	24.00	
24.11.24	1.855	251.6367	250.6523	0.9844	0.00	57.32	49.82	7.50	0.00	24.00	
25.11.24	1.971	251.3750	250.3867	0.9883	0.00	59.25	51.28	7.97	0.00	24.00	
26.11.24	1.967	251.3281	250.3281	1.0000	0.00	58.96	51.01	7.95	0.00	24.00	
27.11.24	2.065	251.1563	250.1406	1.0156	0.00	60.65	52.30	8.35	0.00	24.00	
28.11.24	2.087	251.0625	250.0234	1.0391	0.00	61.30	52.86	8.44	0.00	24.00	
29.11.24	1.960	251.2305	250.2148	1.0156	0.00	59.76	51.84	7.93	0.00	24.00	
30.11.24	1.790	251.5703	250.5547	1.0156	0.00	56.56	49.32	7.24	0.00	24.00	
01.12.24	1.813	251.5625	250.5391	1.0234	0.00	56.81	49.48	7.34	0.00	24.00	
02.12.24	1.805	251.5508	250.5195	1.0313	0.00	56.64	49.34	7.30	0.00	24.00	
03.12.24	1.799	251.5352	250.4883	1.0469	0.00	56.46	49.19	7.28	0.00	24.00	
04.12.24	1.964	250.9023	249.8633	1.0391	0.00	58.86	50.91	7.95	0.00	24.00	
05.12.24	2.136	250.5078	249.4805	1.0273	0.00	61.27	52.61	8.66	0.00	24.00	
06.12.24	2.283	250.2227	249.1680	1.0547	0.00	63.67	54.42	9.25	0.00	24.00	
07.12.24	2.263	250.0273	248.9766	1.0508	0.00	63.11	53.93	9.18	0.00	24.00	
08.12.24	2.145	249.9141	248.8750	1.0391	0.00	62.07	53.36	8.71	0.00	24.00	
09.12.24	1.911	250.1328	249.1055	1.0273	0.00	58.65	50.88	7.77	0.00	24.00	
10.12.24	1.821	250.2773	249.2734	1.0039	0.00	56.86	49.45	7.40	0.00	24.00	
11.12.24	1.898	247.2539	246.2734	0.9805	0.00	57.68	49.88	7.80	0.00	24.00	
12.12.24	1.682	222.9648	222.3203	0.6445	0.00	54.78	47.13	7.65	0.63	23.37	E
13.12.24	2.246	245.6758	244.9609	0.7148	0.00	63.00	53.74	9.27	0.00	24.00	
14.12.24	2.296	245.7070	244.9141	0.7930	0.00	63.97	54.50	9.47	0.00	24.00	
15.12.24	2.150	245.5234	244.6836	0.8398	0.00	62.31	53.42	8.88	0.00	24.00	
Итого	53.586	6984.2422	6956.8945	27.3476	0.00	58.38	50.59	7.80	0.63	671.37	0.63

Показания интеграторов КМ-5

Дата	Время	Q	M1	M2	Vi	Tr
------	-------	---	----	----	----	----

Tr = 720 €


*Q = 53,586 : 671,37 * 720 = 57,467*

4,99


Д.д.дд.гг	Ч.ч.мм	Эл.отп.	Усл.ед.изм.	Усл.ед.изм.	Усл.ед.изм.	Усл.ед.изм.	Усл.ед.изм.
18.11.24	00:00	304.220	43781.11	43431.25	0.00	7692.78	
Итого		53.586	6984.24	6956.89	0.00	671.37	

Отчетный период _____ 672.00_час. Период норм. работы _____ 671.37_час.

Период отключения питания (У) _____ 0.000_час. Период функц. отказа (Е) _____ 0.630_час.
 Период t1-t2 < min (D) _____ 0.000_час. Период G<min (G) _____ 0.000_час.
 Период G>max (G) _____ 0.000_час.



Представитель абонента _____
 Представитель теплоснабжающей организации _____



$ZP = 57,467 + 49,682 = 107,149 \text{ Мва}$

ТМ-7202