

Организация ООО "Управдом ЮГ Подмосковья" Номер договора \_\_\_\_\_  
 Адрес Московское шоссе 44 ввд1 Телефон \_\_\_\_\_  
 Тип теплосчетчика КМ-5-2 Версия 02.30 Номер теплосчетчика 383996  
 Дата последующей поверки теплосчетчика \_\_\_\_\_

Гпод.: 0.06 - 60.0 м3/ч Ду= \_\_\_\_\_ мм  
 Гобр.: 0.06 - 60.0 м3/ч Ду= \_\_\_\_\_ мм  
 Гп : 10 \_\_\_\_\_ л/Имп

Посуточная ведомость учета параметров теплопотребления  
 с 23.12.2023 по 21.01.2024

Дата	Q Гкал	Масса, тонн		Объем, м3		Температура, °C			Давление		Время, час		Классиф	
		M1	V1	M2	V2	M1-M2	t1	t2	t1-t2	tхв	P1	P2		Нераб.
23.12.23	1.675	211.58	214.7266	209.94	212.2148	1.64	55.8	47.8	8.0	0.0	0.0	5.8	0.00	24.00
24.12.23	1.715	211.44	214.6719	209.81	212.1406	1.63	56.6	48.4	8.2	0.0	0.0	5.8	0.00	24.00
25.12.23	1.757	211.36	214.6719	209.70	212.0781	1.66	57.4	48.9	8.4	0.0	0.0	5.8	0.00	24.00
26.12.23	1.650	211.70	214.7930	210.06	212.3086	1.64	55.3	47.4	7.9	0.0	0.0	5.8	0.00	24.00
27.12.23	1.815	212.95	216.3320	211.25	213.6641	1.70	57.8	49.2	8.7	0.0	0.0	5.8	0.00	24.00
28.12.23	1.961	211.07	214.6836	209.38	211.9258	1.69	60.1	50.7	9.4	0.0	0.0	5.8	0.00	24.00
29.12.23	1.716	211.33	214.5898	209.62	211.9844	1.71	56.8	48.6	8.2	0.0	0.0	5.8	0.00	24.00
30.12.23	1.444	211.61	214.2969	209.93	211.9102	1.68	51.4	44.5	7.0	0.0	0.0	5.8	0.00	24.00
31.12.23	1.685	211.54	214.6211	209.82	212.0586	1.71	55.2	47.1	8.1	0.0	0.0	5.8	0.00	24.00
01.01.24	2.557	210.64	215.3530	208.89	212.0658	1.75	69.4	57.1	12.3	0.0	0.0	5.8	0.00	24.00
02.01.24	2.569	210.38	215.0148	208.63	211.7347	1.75	68.8	56.4	12.3	0.0	0.0	5.8	0.00	24.00
03.01.24	2.598	210.72	215.2043	208.97	211.9396	1.75	67.5	55.0	12.5	0.0	0.0	5.8	0.00	24.00
04.01.24	2.604	210.80	215.1296	209.03	211.8632	1.78	66.2	53.7	12.5	0.0	0.0	5.8	0.00	24.00
05.01.24	2.548	210.81	214.9136	209.02	211.7031	1.79	64.4	52.1	12.2	0.0	0.0	5.8	0.00	24.00
06.01.24	2.797	211.82	216.4526	210.01	213.0085	1.80	68.5	55.1	13.3	0.0	0.0	5.9	0.00	24.00
07.01.24	3.304	214.55	220.3929	212.64	216.3751	1.91	77.2	61.6	15.5	0.0	0.0	5.9	0.00	24.00
08.01.24	3.315	214.29	220.1351	212.34	216.0627	1.95	77.2	61.6	15.6	0.0	0.1	5.9	0.00	24.00
09.01.24	2.949	214.22	219.5363	212.29	215.7650	1.94	73.3	59.4	13.9	0.0	0.0	5.9	0.00	24.00
10.01.24	2.618	235.35	240.4677	233.07	236.6058	2.28	68.3	57.0	11.3	0.0	0.0	6.0	0.00	24.00
11.01.24	2.352	244.61	249.3921	242.22	245.6208	2.39	64.5	54.8	9.8	0.0	0.0	6.2	0.00	24.00
12.01.24	2.657	244.16	249.5447	241.75	245.5132	2.41	68.8	57.8	11.0	0.0	0.0	6.2	0.00	24.00
13.01.24	2.779	244.43	249.9214	241.99	245.7798	2.44	69.5	58.0	11.5	0.0	0.1	6.3	0.00	24.00
14.01.24	2.783	244.14	249.6099	241.70	245.4688	2.44	69.4	57.9	11.5	0.0	0.1	6.3	0.00	24.00
15.01.24	2.332	244.58	249.2695	242.15	245.4868	2.43	63.9	54.2	9.7	0.0	0.0	6.3	0.00	24.00
16.01.24	2.282	244.96	249.6655	242.59	245.9626	2.37	63.9	54.4	9.5	0.0	0.0	6.3	0.00	24.00
17.01.24	2.506	244.75	249.8030	242.38	245.9333	2.37	66.4	56.0	10.4	0.0	0.1	6.3	0.00	24.00
18.01.24	2.333	247.05	251.7659	244.61	247.9597	2.44	63.3	53.7	9.6	0.0	0.1	6.3	0.00	24.00
19.01.24	2.542	247.84	253.1250	245.46	249.2061	2.37	67.6	57.2	10.4	0.0	0.1	6.3	0.00	24.00
20.01.24	2.599	248.51	253.9858	246.10	249.9736	2.41	68.8	58.2	10.6	0.0	0.1	6.4	0.00	24.00
21.01.24	2.678	248.71	254.3623	246.25	250.2305	2.46	69.9	59.0	10.9	0.0	0.1	6.3	0.00	24.00
Итого	71.122	6751.90	6886.43	6691.62	6784.54	60.27	64.9	54.2	10.7	0.0	0.0	6.0	0.00	720.00

Показания интеграторов КМ-5

Дата	Время	Q	M1	M2	V1	V2	Tr
21.01.24	24:00	55.705	4847.33	4802.11	4953.04	4874.26	504.00
01.01.24	00:00	0.000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31.12.23	24:00	353.544	50870.02	50368.48	51668.19	50967.93	8756.52
23.12.23	00:00	338.127	48965.45	48478.97	49734.80	49057.64	8540.52
Итого		71.122	6751.90	6691.62	6886.43	6784.54	720.00

Отчетный период 720.00 час. Период норм. работы 720.00 час

Период отключения питания (U) 0.000 час. Период функц. отказа (E) 0.000 час.  
 Период t2-t1 < min (D) 0.000 час. Период G < min (g) 0.000 час.  
 Период G > max (G) 0.000 час.

Представитель абонента «УПРАВДОМ ЮГ ПОДМОСКОВЬЯ» Представитель теплоснабжающей организации \_\_\_\_\_

