

Организация ООО "Управлядом ЮГ Подмосковье" Номер договора _____
 Адрес Московское шоссе д.44 ввд1 Телефон _____
 Тип теплосчетчика КМ-5-2 Версия 02.30 Номер теплосчетчика 383996
 Дата последней поверки теплосчетчика _____

Гплот.: 0,06 - 60,0 м³/ч Ду= _____ мм
 Годр.: 0,06 - 60,0 м³/ч Ду= _____ мм
 Гпл : 10 л/Имп

Поступочная ведомость учета параметров теплопотребления
 с 22.11.2023 по 22.11.2023 22.11.23

Дата	Q	M1	V1	M2	V2	M1-M2	t1	t2	t1-t2/ка	p1	p2	Нераб.	Работа	Классифр	
Гкал						разбор	атм	атм	Тн	Тр	лошбок				
	Масса, тонн			Объем, м ³			Температура, °С		Давление		Время, час				
22.11.23	2.486	208.17	212.7383	206.23	209.3320		1.93	68.7	56.7	12.1	0.0	0.1	5.7	0.00	24.00
23.11.23	2.371	207.16	211.5000	205.29	208.2227		1.86	66.9	55.3	11.6	0.0	0.1	5.7	0.00	24.00
24.11.23	2.129	207.64	211.5703	205.78	208.4883		1.87	63.3	53.0	10.4	0.0	0.2	5.7	0.00	24.00
25.11.23	1.988	207.82	211.4141	205.95	208.4766		1.87	60.5	50.8	9.7	0.0	0.1	5.8	0.00	24.00
26.11.23	2.091	207.75	211.6484	205.89	208.5977		1.86	63.0	52.8	10.2	0.0	0.1	5.7	0.00	24.00
27.11.23	1.731	207.57	210.7344	205.80	208.0625		1.78	56.5	48.1	8.5	0.0	0.1	5.7	0.00	24.00
28.11.23	2.145	206.85	210.7109	205.06	207.7188		1.79	63.0	52.5	10.5	0.0	0.1	5.8	0.00	24.00
29.11.23	2.187	207.55	211.5664	205.73	208.5117		1.82	64.0	53.4	10.7	0.0	0.1	5.8	0.00	24.00
30.11.23	1.949	207.15	210.6523	205.41	207.8555		1.74	59.6	50.0	9.5	0.0	0.1	5.8	0.00	24.00
01.12.23	2.185	207.91	211.8906	206.14	208.8828		1.77	63.9	53.2	10.6	0.0	0.1	5.8	0.00	24.00
02.12.23	2.263	208.40	212.5859	206.64	209.5195		1.76	65.5	54.5	11.0	0.0	0.1	5.8	0.00	24.00
03.12.23	2.275	208.32	212.5234	206.52	209.4102		1.81	65.5	54.5	11.0	0.0	0.1	5.8	0.00	24.00
04.12.23	2.372	208.61	212.9219	206.81	209.7500		1.80	66.5	55.0	11.5	0.0	0.1	5.8	0.00	24.00
05.12.23	2.546	208.34	213.0313	206.54	209.7148		1.80	69.7	57.3	12.3	0.0	0.1	5.7	0.00	24.00
06.12.23	2.502	208.22	212.7930	206.38	209.4727		1.84	68.7	56.6	12.1	0.0	0.1	5.8	0.00	24.00
07.12.23	2.642	208.13	212.9453	206.30	209.5234		1.82	70.7	57.9	12.8	0.0	0.1	5.8	0.00	24.00
08.12.23	2.607	208.20	212.8438	206.38	209.4609		1.82	69.3	56.7	12.6	0.0	0.1	5.8	0.00	24.00
09.12.23	2.571	208.29	212.7500	206.48	209.4336		1.80	67.8	55.4	12.5	0.0	0.1	5.8	0.00	24.00
10.12.23	2.615	208.37	212.9414	206.55	209.5781		1.82	68.6	56.0	12.7	0.0	0.1	5.8	0.00	24.00
11.12.23	2.422	208.48	212.7656	206.66	209.5195		1.82	66.2	54.5	11.7	0.0	0.1	5.8	0.00	24.00

-1608

Итого	46.075	4158.92	4242.5273	4122.54	4179.5313	36.38	65.4	54.2	11.2	0.0	0.11	5.8	0.00	480.00	0.00
-------	--------	---------	-----------	---------	-----------	-------	------	------	------	-----	------	-----	------	--------	------

Показания интеграторов КМ-5

Дата	Время	Q	M1	M2	V1	V2	Tr
11.12.23	24:00	316.236	46627.57	46160.30	47357.54	46711.57	8276.52
22.11.23	00:00	270.161	42468.65	42037.76	43115.01	42532.04	7796.52
Итого		46.075	4158.92	4122.54	4242.53	4179.53	480.00

Отчетный период _____ 480.00_ час. Период норм. работы _____ 480.00_ час.

Период отключения питания (U) _____ 0.000_ час. Период факт. отъезда (E) _____ 0.000_ час.
 Период U-t1 < min (D) _____ 0.000_ час. Период G<min (E) _____ 0.000_ час.
 Период G>max (G) _____ 0.000_ час.

Представитель абонента _____ Представитель теплоснабжающей организации _____



№ 22.12.23
 P = 71,416 Тонал.