

Учл анимационн _улл гирвдвчм ги нудмшсуквурс _____ пишвр дш увчрв _____
 Адрес _Московское шоссе 44 вв2 _____ Телефон _____
 Тип теплосчетчика _КМ-5-2_ Версия _02.30_ Номер теплосчетчика _383929_
 Дата последующей поверки теплосчетчика _____

Год.: 0.06 - 60.0_м3/ч Ду= _____мм
 Годр.: 0.06 - 60.0_м3/ч Ду= _____мм
 Гп : 10_л/Имп

Послужная ведомость учета параметров теплоснабжения
 с _18.11.2024_ по _15.12.2024_ *по 18.12.24*

Дата	Q Гкал	Масса, тонн		Температура, °С		Время, час		Работы Тр	Классиф ошибка
		M1	M2	t1	t2	t1-t2	Тн		
18.11.24	1.428	131.6465	131.7031	54.77	43.93	10.84	0.00	24.00	
19.11.24	1.441	131.5801	131.6270	55.08	44.15	10.94	0.00	24.00	
20.11.24	1.369	131.6211	131.6582	53.70	43.31	10.39	0.00	24.00	
21.11.24	1.176	131.7246	131.7090	49.69	40.78	8.91	0.00	24.00	
22.11.24	1.487	131.5801	131.5801	55.29	44.00	11.29	0.00	24.00	
23.11.24	1.475	131.5859	131.5820	54.98	43.77	11.20	0.00	24.00	
24.11.24	1.607	131.6074	131.5801	57.24	45.04	12.20	0.00	24.00	
25.11.24	1.697	131.5332	131.4922	59.01	46.12	12.89	0.00	24.00	
26.11.24	1.698	131.5059	131.4746	58.77	45.87	12.90	0.00	24.00	
27.11.24	1.782	131.4629	131.4434	60.46	46.91	13.54	0.00	24.00	
28.11.24	1.800	131.4512	131.4336	61.06	47.38	13.69	0.00	24.00	
29.11.24	1.693	131.5332	131.5176	59.36	46.50	12.86	0.00	24.00	
30.11.24	1.549	131.5996	131.5762	56.34	44.59	11.76	0.00	24.00	
01.12.24	1.568	131.6270	131.6113	56.59	44.69	11.91	0.00	24.00	
02.12.24	1.562	131.6328	131.6055	56.39	44.53	11.86	0.00	24.00	
03.12.24	1.552	131.6016	131.5664	56.24	44.46	11.78	0.00	24.00	
04.12.24	1.697	131.3535	131.3379	58.78	45.87	12.91	0.00	24.00	
05.12.24	1.853	131.2363	131.2324	61.16	47.05	14.11	0.00	24.00	
06.12.24	1.968	131.1445	131.1699	63.27	48.28	15.00	0.00	24.00	
07.12.24	1.960	131.0215	131.0273	63.00	48.05	14.95	0.00	24.00	
08.12.24	1.858	130.9395	130.9355	61.74	47.56	14.18	0.00	24.00	
09.12.24	1.649	130.9648	130.9492	58.25	45.67	12.58	0.00	24.00	
10.12.24	1.582	131.0273	131.0000	56.61	44.54	12.06	0.00	24.00	
11.12.24	1.649	129.4414	129.4180	57.59	44.86	12.73	0.00	24.00	
12.12.24	1.446	117.1289	117.0879	54.66	42.32	12.34	0.11	23.89	E
13.12.24	1.941	128.7715	128.8594	62.77	47.70	15.07	0.01	23.99	U
14.12.24	2.000	128.9004	129.0000	63.75	48.24	15.51	0.00	24.00	
15.12.24	1.876	128.8633	128.9316	61.93	47.37	14.56	0.00	24.00	
Итого	46.362	3656.0859	3656.1094	58.16	45.49	12.67	0.12	671.88	0.12

Показания интеграторов КМ-5

Дата	Время	Q	M1	M2	Vi	Tr
------	-------	---	----	----	----	----

Q = 46,362 ; 671,88 x 720 = 496827,6
Tr = 720ч



