

Организация ООО "Управляюм ЮГ Подмосковье" Номер договора _____
 Адрес Московское шоссе д.44 в/зд.2 Телефон _____
 Тип теплосчетчика КМ-5-2 Версия 02.30 Номер теплосчетчика 383929
 Дата последующей поверки теплосчетчика _____

Спол.: 0.06 - 60.0 м³/ч Ду= _____ мм
 Гофр.: 0.06 - 60.0 м³/ч Ду= _____ мм
 Сп : 10 _____ л/Имп

Посуточная ведомость учета параметров теплоснабжения
 с 22.11.2023 по 11.12.2023 21.11.23

Дата	Q	M1	V1	M2	V2	M1-M2	t1	t2	t1-t2	hх	p1	p2	Нераб.	Работы	Классиф
Гкал						разбор	атм	атм	Тн	Тр	лошибок				
22.11.23	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	24.00	-	U		
23.11.23	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	24.00	-	U		
24.11.23	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	24.00	-	U		
25.11.23	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	24.00	-	U		
26.11.23	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	24.00	-	U		
27.11.23	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	24.00	-	U		
28.11.23	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	24.00	-	U		
29.11.23	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	24.00	-	U		
30.11.23	0.789	47.76	48.7617	48.30	51.4082	-0.55	62.0	45.5	16.5	0.0	5.5	6.2	13.51	10.49	UED
01.12.23	1.870	110.60	112.6680	110.96	112.1152	-0.36	63.7	46.7	17.0	0.0	6.0	9.2	0.03	23.97	E
02.12.23	1.955	111.48	113.6602	111.22	112.4277	0.26	65.2	47.7	17.5	0.0	6.0	4.0	0.01	23.99	ED
03.12.23	1.975	111.62	113.7949	111.23	112.4414	0.38	65.2	47.6	17.6	0.0	6.0	2.0	0.00	24.00	ED
04.12.23	2.071	111.74	113.9922	111.40	112.6348	0.34	66.4	47.9	18.4	0.0	6.0	0.8	0.00	24.00	ED
05.12.23	2.193	111.35	113.7910	111.37	112.6855	-0.02	69.3	49.7	19.6	0.0	6.0	1.9	0.00	24.00	ED
06.12.23	2.172	111.63	114.0313	111.26	112.5488	0.37	68.5	49.1	19.4	0.0	6.0	2.1	0.00	24.00	ED
07.12.23	2.277	111.62	114.1250	111.27	112.5840	0.35	70.4	50.0	20.4	0.0	6.0	5.0	0.00	24.00	ED
08.12.23	2.262	111.69	114.1133	111.35	112.6152	0.34	69.0	48.8	20.2	0.0	6.0	5.0	0.00	24.00	ED

109.12.23	2.234	111.72	114.0586	111.39	112.5918	0.34	67.6	47.6	20.0	0.0	6.0	5.0	0.00	24.00
110.12.23	2.272	111.78	114.1621	111.44	112.6641	0.34	68.4	48.1	20.3	0.0	6.0	5.0	0.00	24.00
111.12.23	2.089	111.65	113.8633	111.31	112.4785	0.35	65.8	47.1	18.7	0.0	6.0	5.0	0.00	24.00
Итого	24.158	1274.64	1301.02	1272.51	1289.1953	2.13	67.0	48.1	18.9	0.0	6.0	4.3	205.55	274.45

Показания интеграторов КМ-5

Дата	Время	Q	M1	M2	V1	V2	Tr
11.12.23	24:00	206.799	18199.30	18203.74	18485.20	18393.93	4270.15
12.11.23	00:00	182.641	16924.66	16931.23	17184.18	17104.73	3995.70
Итого	24.158	1274.64	1272.51	1301.02	1289.20	274.45	

Всего = 65,489

Отчетный период _____ 480.00 час. Период норм. работы _____ 274.45 час.

Период отключения питания (У) _____ 204.941 час. Период фнкц.отказа (Е) _____ 0.604 час.
 Период I2-I1 < min (D) _____ 0.007 час. Период G>min (R) _____ 0.000 час.
 Период G>max (G) _____ 0.000 час.

Представитель абонента _____ Представитель теплоснабжающей организации _____

