

Организация ООО "Управдом ЮГ Подмосковья" Номер договора \_\_\_\_\_  
 Адрес Московское шоссе 44 ввд1 Телефон \_\_\_\_\_  
 Тип теплосчетчика КМ-5-2 Версия 02.30 Номер теплосчетчика 383996  
 Дата последующей поверки теплосчетчика \_\_\_\_\_

Гпод.: 0.06 - 60.0 м3/ч Ду= \_\_\_\_\_ мм  
 Гобр.: 0.06 - 60.0 м3/ч Ду= \_\_\_\_\_ мм  
 Гп : 10 \_\_\_\_\_ л/Имп

Посуточная ведомость учета параметров теплопотребления  
 с 19.02.2024 по 19.03.2024

Дата	Q Гкал	M1	V1	M2	V2	M1-M2 разбор	t1	t2	t1-t2 атм	txv	P1	P2	Нераб.	Работы	Классиф
19.02.24	2.128	242.48	246.9365	240.14	243.3799	2.33	62.4	53.5	8.9	0.0	-0.2	6.0	0.00	24.00	
20.02.24	2.590	249.60	255.2197	247.23	251.2334	2.37	69.5	59.0	10.5	0.0	-0.2	6.0	0.00	24.00	
21.02.24	2.220	249.50	254.2656	247.11	250.5801	2.38	63.7	54.7	9.0	0.0	-0.2	6.1	0.00	24.00	
22.02.24	2.103	249.48	253.9482	247.09	250.3555	2.39	61.5	53.0	8.6	0.0	-0.2	6.1	0.00	24.00	
23.02.24	1.959	249.84	254.0410	247.42	250.5313	2.42	59.6	51.6	8.0	0.0	-0.2	6.1	0.00	24.00	
24.02.24	1.958	249.89	254.0957	247.49	250.5957	2.40	59.6	51.6	8.0	0.0	-0.2	6.1	0.00	24.00	
25.02.24	1.874	249.88	253.9326	247.51	250.5293	2.37	58.4	50.8	7.6	0.0	-0.2	6.1	0.00	24.00	
26.02.24	2.026	249.71	254.0625	247.36	250.5557	2.36	60.7	52.4	8.2	0.0	-0.2	6.1	0.00	24.00	
27.02.24	2.073	249.48	253.9629	247.11	250.4053	2.37	61.7	53.2	8.4	0.0	-0.2	6.1	0.00	24.00	
28.02.24	1.978	249.37	253.7129	247.01	250.2285	2.36	60.7	52.6	8.1	0.0	-0.2	6.0	0.00	24.00	
29.02.24	1.953	249.46	253.7695	247.12	250.3203	2.34	60.4	52.4	8.0	0.0	-0.2	6.0	0.00	24.00	
01.03.24	1.875	250.63	254.7871	248.27	251.3828	2.35	59.2	51.5	7.6	0.0	-0.2	6.0	0.00	24.00	
02.03.24	1.861	250.41	254.5410	248.06	251.1445	2.35	58.9	51.4	7.6	0.0	-0.2	6.0	0.00	24.00	
03.03.24	1.998	250.25	254.6719	247.91	251.1914	2.33	61.1	53.0	8.1	0.0	-0.2	6.0	0.00	24.00	
04.03.24	2.092	250.26	254.9375	247.88	251.3379	2.37	63.0	54.5	8.5	0.0	-0.2	6.0	0.00	24.00	
05.03.24	2.106	250.52	255.2129	248.20	251.6592	2.32	63.0	54.5	8.5	0.0	-0.2	6.0	0.00	24.00	
06.03.24	2.245	250.36	255.3350	248.03	251.6621	2.33	65.1	56.0	9.1	0.0	-0.2	6.1	0.00	24.00	
07.03.24	2.437	249.99	255.5117	247.58	251.5801	2.41	68.8	59.0	9.9	0.0	-0.2	6.0	0.00	24.00	
08.03.24	2.075	250.21	254.8828	247.81	251.2754	2.40	63.0	54.5	8.4	0.0	-0.2	6.0	0.00	24.00	
09.03.24	2.064	250.57	255.1426	248.25	251.6230	2.32	62.2	53.8	8.4	0.0	-0.2	6.0	0.00	24.00	
10.03.24	2.357	249.21	254.4668	246.90	250.7031	2.31	67.1	57.5	9.6	0.0	-0.2	6.0	0.00	24.00	
11.03.24	2.224	247.56	252.4590	245.23	248.8066	2.32	64.9	55.8	9.1	0.0	-0.2	6.0	0.00	24.00	
12.03.24	1.841	248.46	252.5176	246.14	249.1719	2.32	58.6	51.1	7.5	0.0	-0.2	6.1	0.00	24.00	
13.03.24	2.228	247.66	252.5859	245.34	248.9258	2.32	65.1	55.9	9.1	0.0	-0.2	6.1	0.00	24.00	
14.03.24	1.918	247.42	251.6777	245.11	248.2891	2.30	60.3	52.5	7.9	0.0	-0.2	6.1	0.00	24.00	
15.03.24	1.883	247.96	252.2012	245.65	248.8242	2.31	60.1	52.4	7.7	0.0	-0.2	6.1	0.00	24.00	
16.03.24	1.809	248.14	252.2578	245.85	248.9434	2.29	59.1	51.7	7.4	0.0	-0.2	6.1	0.00	24.00	
17.03.24	1.635	247.99	251.7090	245.72	248.5605	2.26	56.1	49.3	6.7	0.0	-0.2	6.1	0.00	24.00	
18.03.24	1.615	249.13	252.7520	246.87	249.6328	2.27	55.2	48.6	6.6	0.0	-0.2	6.1	0.00	24.00	
19.03.24	1.612	249.98	253.5820	247.72	250.4609	2.26	54.9	48.3	6.6	0.0	-0.2	6.1	0.00	24.00	
Итого	60.734	7475.38	7609.1787	7405.14	7503.8896	70.24	61.5	53.2	8.3	0.0	-0.2	6.0	0.00	720.00	0.00

Показания интеграторов КМ-5

Дата	Время	Q	M1	M2	V1	V2	Tr
19.03.24	24:00	157.593	10243.35	10237.73	10437.78	10353.86	1896.00
19.02.24	00:00	104.622	6284.23	6280.74	6409.94	6353.72	1176.00
Итого		52.971	3959.12	3956.99	4027.84	4000.14	720.00


Отчетный период 720.00 час. Период норм.работы 720.00 час.

Период отключения питания (U) 0.000 час. Период функц.отказа (E) 0.000 час.

Период  $t_2-t_1 < \min$  (D) 0.000 час. Период  $G < \min$  (g) 0.000 час.

Период  $G > \max$  (G) 0.000 час.

Представитель абонента \_\_\_\_\_ Представитель теплоснабжающей организации \_\_\_\_\_



$$Z = 52,971 + 60,734 = 113,705 \text{ Гкал.}$$

- 1,41