

Организация ООО "Управдом ЮГ Подмосквья" Номер договора _____
 Адрес Московское шоссе 44 вв1 Телефон _____
 Тип теплосчетчика КМ-5-2 Версия 02.30 Номер теплосчетчика 383996
 Дата последующей поверки теплосчетчика _____

Гпод.: 0.06 - 60.0 м3/ч Ду= _____ мм
 Гобр.: 0.06 - 60.0 м3/ч Ду= _____ мм
 Гп : 10 _____ л/Имп

Посуточная ведомость учета параметров теплопотребления
 с 20.03.2024 по 18.04.2024

| Дата | Q Гкал | M1 | V1 | M2 | V2 | M1-M2 разбор | Температура, °C | | | Давление | | Время, час | Классиф | |
|----------|-----------|---------|-----------|---------|-----------|-----------------|-----------------|------|-------|----------|-----|------------|---------|--------|
| | | | | | | | t1 | t2 | t1-t2 | tхв | P1 | | | P2 |
| 20.03.24 | 1.658 | 249.68 | 253.3613 | 247.44 | 250.2305 | 2.25 | 55.6 | 48.8 | 6.8 | 0.0 | 0.2 | 6.1 | 0.00 | 24.00 |
| 21.03.24 | 1.838 | 249.70 | 253.8418 | 247.46 | 250.5664 | 2.23 | 59.1 | 51.6 | 7.5 | 0.0 | 0.2 | 6.1 | 0.00 | 24.00 |
| 22.03.24 | 1.812 | 249.83 | 254.0039 | 247.59 | 250.7305 | 2.24 | 59.2 | 51.9 | 7.4 | 0.0 | 0.2 | 6.1 | 0.00 | 24.00 |
| 23.03.24 | 1.568 | 249.86 | 253.4199 | 247.64 | 250.3750 | 2.22 | 54.6 | 48.2 | 6.4 | 0.0 | 0.2 | 6.1 | 0.00 | 24.00 |
| 24.03.24 | 1.576 | 249.97 | 253.5801 | 247.78 | 250.5488 | 2.20 | 55.0 | 48.5 | 6.4 | 0.0 | 0.2 | 6.1 | 0.00 | 24.00 |
| 25.03.24 | 1.601 | 249.88 | 253.5254 | 247.69 | 250.4863 | 2.19 | 55.3 | 48.8 | 6.5 | 0.0 | 0.2 | 6.1 | 0.00 | 24.00 |
| 26.03.24 | 1.615 | 249.63 | 253.3184 | 247.47 | 250.3027 | 2.15 | 55.7 | 49.1 | 6.6 | 0.0 | 0.2 | 6.1 | 0.00 | 24.00 |
| 27.03.24 | 1.614 | 249.64 | 253.3809 | 247.50 | 250.3633 | 2.14 | 56.0 | 49.4 | 6.6 | 0.0 | 0.2 | 6.1 | 0.00 | 24.00 |
| 28.03.24 | 1.620 | 250.07 | 253.8281 | 247.96 | 250.8398 | 2.11 | 56.1 | 49.5 | 6.6 | 0.0 | 0.2 | 6.1 | 0.00 | 24.00 |
| 29.03.24 | 1.599 | 250.03 | 253.7539 | 247.90 | 250.7617 | 2.13 | 55.9 | 49.4 | 6.5 | 0.0 | 0.2 | 6.1 | 0.00 | 24.00 |
| 30.03.24 | 1.382 | 250.57 | 253.9336 | 248.42 | 251.0625 | 2.15 | 52.9 | 47.2 | 5.6 | 0.0 | 0.2 | 6.1 | 0.00 | 24.00 |
| 31.03.24 | 1.253 | 250.88 | 253.9707 | 248.74 | 251.2129 | 2.13 | 50.7 | 45.5 | 5.1 | 0.0 | 0.2 | 6.1 | 0.00 | 24.00 |
| 01.04.24 | 1.257 | 252.47 | 255.7051 | 250.37 | 252.9609 | 2.10 | 51.7 | 46.6 | 5.1 | 0.0 | 0.2 | 6.1 | 0.00 | 24.00 |
| 02.04.24 | 1.171 | 252.77 | 255.9297 | 250.69 | 253.2520 | 2.07 | 51.0 | 46.2 | 4.8 | 0.0 | 0.2 | 6.1 | 0.00 | 24.00 |
| 03.04.24 | 1.124 | 251.42 | 254.3848 | 249.30 | 251.7070 | 2.12 | 49.5 | 44.9 | 4.6 | 0.0 | 0.2 | 6.1 | 0.00 | 24.00 |
| 04.04.24 | 1.037 | 253.44 | 256.0195 | 251.33 | 253.4141 | 2.11 | 45.5 | 41.3 | 4.2 | 0.0 | 0.2 | 6.1 | 0.00 | 24.00 |
| 05.04.24 | 1.769 | 250.44 | 254.4961 | 248.39 | 251.4648 | 2.04 | 58.4 | 51.2 | 7.2 | 0.0 | 0.2 | 6.1 | 0.00 | 24.00 |
| 06.04.24 | 1.786 | 250.48 | 254.6406 | 248.41 | 251.5645 | 2.07 | 59.1 | 51.8 | 7.3 | 0.0 | 0.2 | 6.1 | 0.00 | 24.00 |
| 07.04.24 | 1.384 | 250.86 | 254.2109 | 248.76 | 251.3926 | 2.10 | 52.7 | 47.1 | 5.7 | 0.0 | 0.2 | 6.1 | 0.00 | 24.00 |
| 08.04.24 | 1.177 | 251.75 | 254.6699 | 249.67 | 252.0156 | 2.08 | 49.1 | 44.2 | 4.8 | 0.0 | 0.2 | 6.1 | 0.00 | 24.00 |
| 09.04.24 | 1.189 | 252.02 | 255.0840 | 249.95 | 252.4141 | 2.06 | 50.3 | 45.4 | 4.9 | 0.0 | 0.2 | 6.1 | 0.00 | 24.00 |
| 10.04.24 | 0.629 | 253.30 | 255.3887 | 251.24 | 253.0391 | 2.06 | 40.6 | 38.0 | 2.6 | 0.0 | 0.2 | 6.1 | 0.00 | 24.00 |
| 11.04.24 | 0.659 | 254.80 | 256.8320 | 252.71 | 254.4629 | 2.09 | 40.6 | 37.8 | 2.7 | 0.0 | 0.2 | 6.1 | 0.00 | 24.00 |
| 12.04.24 | 0.630 | 255.49 | 257.3574 | 253.36 | 254.9629 | 2.13 | 38.7 | 36.1 | 2.6 | 0.0 | 0.2 | 6.2 | 0.00 | 24.00 |
| 13.04.24 | 0.614 | 255.29 | 257.1211 | 253.18 | 254.7520 | 2.12 | 38.4 | 35.8 | 2.5 | 0.0 | 0.2 | 6.2 | 0.00 | 24.00 |
| 14.04.24 | 0.588 | 255.38 | 257.1328 | 253.26 | 254.7754 | 2.12 | 37.5 | 35.1 | 2.4 | 0.0 | 0.2 | 6.1 | 0.00 | 24.00 |
| 15.04.24 | 0.565 | 255.36 | 256.9785 | 253.24 | 254.6465 | 2.11 | 36.1 | 33.7 | 2.3 | 0.0 | 0.2 | 6.1 | 0.00 | 24.00 |
| 16.04.24 | 0.631 | 255.28 | 256.9883 | 253.15 | 254.6094 | 2.12 | 37.1 | 34.5 | 2.6 | 0.0 | 0.2 | 6.1 | 0.00 | 24.00 |
| 17.04.24 | 0.770 | 254.46 | 256.4082 | 252.36 | 253.9766 | 2.11 | 39.5 | 36.3 | 3.2 | 0.0 | 0.2 | 6.1 | 0.00 | 24.00 |
| 18.04.24 | 1.077 | 253.48 | 256.0293 | 251.41 | 253.4688 | 2.06 | 45.6 | 41.2 | 4.4 | 0.0 | 0.2 | 6.1 | 0.00 | 24.00 |
| Итого | 37.192 | 7558.20 | 7649.2949 | 7494.38 | 7566.3594 | 63.83 | 49.5 | 44.5 | 5.1 | 0.0 | 0.2 | 6.1 | 0.00 | 720.00 |

Показания интеграторов КМ-5

| Дата | Время | Q | M1 | M2 | V1 | V2 | Tr |
|----------|-------|---------|----------|----------|----------|----------|---------|
| 18.04.24 | 24:00 | 217.965 | 26876.80 | 26629.19 | 27345.98 | 26972.23 | 2616.00 |
| 20.03.24 | 00:00 | 180.773 | 19318.60 | 19134.81 | 19696.69 | 19405.87 | 1896.00 |
| Итого | | 37.192 | 7558.20 | 7494.38 | 7649.29 | 7566.36 | 720.00 |

$$\Sigma = 37,192 + 32,580 = 69,772 \text{ Гкал.}$$

Отчетный период 720.00 час. Период норм. работы 720.00 час.

Период отключения питания (U) 0.000 час. Период фундам.отказа (E) 0.000 час.

Период t2-t1 < min (D) 0.000 час. Период G < min (g) 0.000 час.

Период G > max (G) 0.000 час.

Представитель абонента _____ Представитель теплоснабжающей организации _____



— 0 005