

Адрес: Московское шоссе 44 вв.д1  
 Тип теплосчетчика: КМ-5-2 Версия: 02.30  
 Дата последней поверки теплосчетчика: \_\_\_\_\_  
 Номер теплосчетчика: 383996  
 Телефон: \_\_\_\_\_  
 Гнод.: 0.06 - 60.0 м3/ч Ду = \_\_\_\_\_ мм  
 Гобр.: 0.06 - 60.0 м3/ч Ду = \_\_\_\_\_ мм  
 Гп : 10 л/Имп

Паспортная ведомость учета параметров теплопотребления  
 с 03.10.2024 по 18.10.2024

Дата	Q Гкал	Масса, тонн, Объем, м3				Температура, °C				Давление		Время, час		Классиф ошибок	
		M1	V1	M2	V2	M1-M2 разбор	t1	t2	t1-t2	txb	P1 атм	P2 атм	Нераб. Тп		Работы Тр
03.10.24	0.709	322.76	325.4063	319.61	321.9141	3.15	40.4	38.1	2.3	0.0	-0.1	5.8	0.00	24.00	E
04.10.24	1.794	415.40	421.7813	411.78	417.0918	3.62	56.7	52.3	4.4	0.0	-0.1	5.9	0.00	24.00	
05.10.24	1.754	389.20	395.3555	386.11	391.2207	3.09	57.7	53.0	4.6	0.0	-0.1	5.9	0.00	24.00	
06.10.24	1.718	372.52	378.2461	369.77	374.5000	2.75	56.8	52.1	4.7	0.0	-0.1	5.9	0.00	24.00	
07.10.24	1.694	350.11	355.8203	347.79	352.5156	2.32	58.7	53.7	5.0	0.0	-0.1	5.8	0.00	24.00	
08.10.24	1.636	339.50	345.0039	337.37	341.9102	2.13	58.5	53.5	4.9	0.0	-0.0	5.8	0.00	24.00	
09.10.24	1.649	344.32	349.7383	342.27	346.7305	2.05	57.6	52.6	4.9	0.0	-0.0	5.8	0.00	24.00	
10.10.24	1.121	280.62	283.9180	279.45	282.1914	1.16	49.0	44.9	4.1	0.0	-0.0	5.8	0.00	24.00	
11.10.24	0.849	259.00	261.2422	258.05	259.9141	0.95	42.1	38.7	3.4	0.0	-0.0	6.0	0.00	24.00	ED
12.10.24	0.854	252.29	254.4492	251.42	253.2188	0.88	42.0	38.5	3.5	0.0	-0.0	6.1	0.00	24.00	
13.10.24	0.993	258.68	261.0469	257.72	259.6563	0.96	43.4	39.4	4.0	0.0	-0.0	5.9	0.00	24.00	
14.10.24	0.916	256.48	258.5938	255.55	257.2891	0.92	41.0	37.3	3.7	0.0	-0.0	5.8	0.00	24.00	
15.10.24	1.489	258.81	262.0742	257.82	260.3398	0.99	50.6	44.7	5.9	0.0	-0.0	5.8	0.00	24.00	
16.10.24	1.588	257.41	261.0859	256.41	259.2500	1.01	54.6	48.3	6.3	0.0	-0.0	5.8	0.00	24.00	
17.10.24	1.724	256.15	260.0508	255.15	258.1406	1.00	56.5	49.7	6.9	0.0	-0.0	5.8	0.00	24.00	
18.10.24	1.560	254.03	257.6055	253.05	255.8047	0.98	54.1	47.8	6.3	0.0	-0.0	5.9	0.00	24.00	
Итого	22.049	4867.27	4931.4180	4839.30	4891.6875	27.97	51.9	47.3	4.7	0.0	-0.0	5.9	0.28	383.72	0.28

Показания интеграторов КМ-5  
 Дата Время Q M1 M2 V1 V2 Tr  
 18.10.24 24:00 256.926 36188.64 35868.38 36777.65 36310.38 6972.78  
 03.10.24 00:00 234.877 31321.37 31029.08 31846.23 31418.69 6589.05  
 Итого 22.049 4867.27 4839.30 4931.42 4891.69 383.72

Отчетный период \_\_\_\_\_ 384.00 час. Период норм. работы \_\_\_\_\_ 383.72 час.

Период отключения питания (У) \_\_\_\_\_ 0.000 час. Период функц.отказа (Е) \_\_\_\_\_ 0.157 час.  
 Период t2-t1 < min (D) \_\_\_\_\_ 0.119 час. Период G<min (G) \_\_\_\_\_ 0.000 час.  
 Период G>max (G) \_\_\_\_\_ 0.000 час.

*Q = 22,065 Гкал*


