

Организация ООО "Управдом ЮГ Подмосковье" Номер договора \_\_\_\_\_  
 Адрес Московское шоссе 44 вв2 Телефон \_\_\_\_\_  
 Тип теплосчетчика КМ-5-2 Версия 02.30 Номер теплосчетчика 383929  
 Дата последующей поверки теплосчетчика \_\_\_\_\_

Гпод.: 0.06 - 60.0 м3/ч Ду= \_\_\_\_\_ мм  
 Гобр.: 0.06 - 60.0 м3/ч Ду= \_\_\_\_\_ мм  
 Гп : 10 \_\_\_\_\_ л/Имп

Посуточная ведомость учета параметров теплопотребления  
 с 20.03.2024 по 18.04.2024

Дата	Q Гкал	M1	V1	M2	V2	M1-M2 разбор	t1	t2	t1-t2  атм	txv  атм	P1	P2	Нераб.  Тн	Работы  Тр	Классиф
20.03.24	1.439	133.10	135.0117	132.98	134.2520	0.12	55.5	44.7	10.8	0.0	6.5	5.7	0.00	24.00	
21.03.24	1.603	133.17	135.3242	133.08	134.4717	0.10	58.9	46.9	12.0	0.0	6.5	5.7	0.00	24.00	
22.03.24	1.562	133.25	135.3926	133.14	134.5469	0.11	58.8	47.1	11.7	0.0	6.5	5.7	0.00	24.00	
23.03.24	1.357	133.22	135.0684	133.10	134.3418	0.13	54.4	44.2	10.2	0.0	6.5	5.7	0.00	24.00	
24.03.24	1.366	133.27	135.1426	133.16	134.4248	0.11	54.7	44.5	10.2	0.0	6.5	5.6	0.00	24.00	
25.03.24	1.390	133.24	135.1318	133.12	134.3975	0.11	55.1	44.7	10.4	0.0	6.5	5.6	0.00	24.00	
26.03.24	1.402	133.14	135.0625	133.03	134.3223	0.11	55.5	44.9	10.5	0.0	6.5	5.6	0.00	24.00	
27.03.24	1.402	133.17	135.1113	133.08	134.3818	0.10	55.8	45.3	10.5	0.0	6.5	5.5	0.00	24.00	
28.03.24	1.404	133.45	135.3877	133.36	134.6709	0.09	55.9	45.4	10.5	0.0	6.5	5.4	0.00	24.00	
29.03.24	1.401	133.46	135.3945	133.36	134.6670	0.10	55.7	45.2	10.5	0.0	6.5	5.1	0.00	24.00	
30.03.24	1.205	133.71	135.4395	133.58	134.7959	0.12	52.4	43.4	9.0	0.0	6.5	4.7	0.00	24.00	
31.03.24	1.106	133.85	135.4629	133.73	134.8760	0.12	50.5	42.3	8.2	0.0	6.5	3.6	0.00	24.00	
01.04.24	1.109	134.64	136.3262	134.53	135.7402	0.12	51.5	43.3	8.2	0.0	6.5	3.1	0.00	24.00	
02.04.24	1.032	134.36	136.0010	134.23	135.4434	0.13	50.8	43.2	7.6	0.0	6.5	2.9	0.00	24.00	
03.04.24	0.975	133.41	134.9375	133.27	134.4033	0.14	49.2	41.9	7.2	0.0	6.5	2.8	0.00	24.00	
04.04.24	0.923	134.58	135.9336	134.40	135.3877	0.18	45.6	38.8	6.8	0.0	6.5	2.7	0.00	24.00	
05.04.24	1.540	133.03	135.1318	132.90	134.2891	0.14	58.2	46.7	11.5	0.0	6.5	2.4	0.00	24.00	
06.04.24	1.544	133.04	135.1729	132.92	134.3398	0.12	58.8	47.3	11.5	0.0	6.5	2.5	0.00	24.00	
07.04.24	1.193	133.12	134.8408	132.99	134.1963	0.14	52.3	43.4	8.9	0.0	6.5	2.3	0.00	24.00	
08.04.24	1.030	133.55	135.0703	133.40	134.5010	0.15	48.9	41.2	7.6	0.0	6.5	2.1	0.00	24.00	
09.04.24	1.037	133.56	135.1455	133.43	134.5918	0.13	50.1	42.4	7.7	0.0	6.5	3.1	0.00	24.00	
10.04.24	0.539	134.17	135.2324	134.15	135.0107	0.02	40.0	36.0	4.0	0.0	6.4	5.3	0.00	24.00	
11.04.24	0.587	135.10	136.1611	135.12	135.9785	-0.02	40.4	36.1	4.3	0.0	6.5	4.0	0.00	24.00	
12.04.24	0.573	135.89	136.8643	135.88	136.6631	0.01	38.5	34.3	4.1	0.0	6.6	2.8	0.00	24.00	
13.04.24	0.559	135.83	136.7852	135.80	136.5771	0.03	38.2	34.2	4.0	0.0	6.5	2.7	0.00	24.00	
14.04.24	0.541	135.98	136.8984	135.94	136.6885	0.04	37.3	33.4	3.9	0.0	6.5	2.3	0.00	24.00	
15.04.24	0.527	136.02	136.8711	135.96	136.6426	0.06	35.9	32.1	3.8	0.0	6.5	2.4	0.00	24.00	
16.04.24	0.582	136.01	136.9092	135.96	136.6758	0.04	37.0	32.8	4.2	0.0	6.5	1.9	0.00	24.00	
17.04.24	0.698	135.54	136.5762	135.52	136.3115	0.02	39.6	34.5	5.1	0.0	6.5	1.9	0.00	24.00	
18.04.24	0.953	135.11	136.4375	135.10	136.0713	0.01	45.4	38.4	7.0	0.0	6.5	1.6	0.00	24.00	
Итого	32.580	4022.98	4070.2246	4020.22	4053.6602	2.76	49.3	41.2	8.1	0.0	6.5	3.7	0.00	720.00	0.00

Показания интеграторов КМ-5

Дата	Время	Q	M1	M2	V1	V2	Тр
18.04.24	24:00	190.173	14266.33	14257.95	14508.00	14407.52	2616.00
20.03.24	00:00	157.593	10243.35	10237.73	10437.78	10353.86	1896.00
Итого		32.580	4022.98	4020.22	4070.22	4053.66	720.00

Отчетный период 720.00 час. Период норм. работы 720.00 час.  
 Период отключения питания (U) 0.000 час. Период фунда. отказа (E) 0.000 час.  
 Период I2-t1 < min (D) 0.000 час. Период G < min 0.000 час.  
 Период G > max (G) 0.000 час.

Представитель абонента \_\_\_\_\_ Представитель теплоснабжающей организации \_\_\_\_\_

