

Адрес: Московское шоссе 44 вввод 2
 Тип теплосчетчика: КМ-5-2
 Дата последней поверки: теплосчетчика

Версия: 02.30
 Номер теплосчетчика: 383929

Почтовый индекс: _____
 Телефон: _____

Год.: 0.06 - 60.0_м3/ч Ду = _____ мм
 Годб.: 0.06 - 60.0_м3/ч Ду = _____ мм
 ГП : 10_л/ИМП

Посуточная ведомость учета параметров теплопотребления
 с 03.10.2024 по 18.10.2024

Дата	Q Гкал	Масса, тонн. Объем, м3				Температура, °C			Давление		Время, час		Классиф ошибок		
		M1	V1	M2	V2	M1-M2 разбор	t1	t2	t1-t2	tхв	P1 атм	P2 атм		Нераб. Тн	Работы Тр
03.10.24	0.602	166.28	167.6445	167.19	168.3281	-0.90	40.7	37.1	3.6	0.0	7.0	5.0	0.00	24.00	E
04.10.24	1.328	197.55	200.5195	198.37	200.7363	-0.82	56.8	50.1	6.7	0.0	6.8	5.0	0.00	24.00	
05.10.24	1.159	180.63	183.3945	181.23	183.4570	-0.60	57.4	51.0	6.4	0.0	6.7	5.0	0.00	24.00	
06.10.24	0.995	162.79	165.2305	163.47	165.4434	-0.67	56.6	50.6	6.1	0.0	6.7	5.0	0.00	24.00	
07.10.24	0.925	148.38	150.7285	148.95	150.8711	-0.58	58.5	52.3	6.2	0.0	6.6	5.0	0.00	24.00	
08.10.24	1.063	157.11	159.5820	157.37	159.3438	-0.26	58.2	51.5	6.7	0.0	6.6	5.0	0.00	24.00	
09.10.24	1.115	154.31	156.6738	154.66	156.5039	-0.35	57.3	50.1	7.2	0.0	6.6	5.0	0.00	24.00	
10.10.24	0.601	105.19	106.3867	105.29	106.2422	-0.10	48.6	42.9	5.7	0.0	6.3	5.0	0.00	24.00	
11.10.24	0.440	94.10	94.8926	93.72	94.3555	0.38	41.9	37.2	4.7	0.0	6.5	5.0	0.00	24.00	E
12.10.24	0.552	113.07	114.0254	112.45	113.1934	0.62	41.7	36.9	4.9	0.0	6.5	5.0	0.00	24.00	
13.10.24	0.651	122.44	123.5469	122.31	123.1660	0.13	43.3	38.0	5.3	0.0	6.3	5.0	0.00	24.00	
14.10.24	0.561	116.44	117.3691	116.16	116.8809	0.28	40.7	35.9	4.8	0.0	6.2	5.0	0.00	24.00	
15.10.24	0.887	111.15	112.5313	110.93	111.9297	0.21	50.9	42.9	8.0	0.0	6.2	5.0	0.00	24.00	
16.10.24	1.272	123.74	125.4512	123.49	124.6445	0.25	54.2	43.9	10.3	0.0	6.2	5.0	0.00	24.00	
17.10.24	1.459	131.19	133.1387	131.01	132.2969	0.17	56.4	45.3	11.1	0.0	6.2	5.0	0.00	24.00	
18.10.24	1.319	130.52	132.2891	130.25	131.4434	0.27	53.6	43.5	10.1	0.0	6.2	5.0	0.00	24.00	
Итого	14.929	2214.89	2243.4043	2216.86	2238.8359	-1.97	51.8	45.1	6.7	0.0	6.5	5.0	0.09	383.91	0.09

Показания интеграторов КМ-5

Дата	Время	Q	M1	M2	V1	V2	Tr
18.10.24	24:00	218.185	18700.35	18699.74	18997.30	18892.98	6992.91
03.10.24	00:00	203.256	16485.46	16482.88	16753.90	16654.15	6609.01
Итого		14.929	2214.89	2216.86	2243.40	2238.84	383.91

Отчетный период: _____ 384.00_час. Период норм. работы: _____ 383.91_час.

Период отключения питания (У) _____ 0.000_час. Период функц.отказа (Е) _____ 0.091_час.
 Период t2-t1 < min (D) _____ 0.000_час. Период бсmin (G) _____ 0.000_час.
 Период G>max (G) _____ 0.000_час.

Q = 14,932 Гкал

Σ Q = 36,997 Гкал

[Handwritten signature]

