

Уч. организация: ООО "Лидардизм" ш. пидмисльваре номер д/л учета

Адрес: Московское шоссе 44 в/2 Телефон: _____

Тип теплосчетчика: КМ-5-2 Версия: 02.30 Номер теплосчетчика: 383929

Дата: последующей поверки теплосчетчика _____

ГНОД.: 0.06 - 60.0 м³/ч Ду = мм
Gобр.: 0.06 - 60.0 м³/ч Ду = мм
Gп : 10 л/Имп

Посуточная ведомость учета параметров теплopotребления
с 18.12.2024 по 17.01.2025

Дата	Q Гкал	Масса, тонн, Объем, м³				Температура, °C					Давление		Время, час		Классиф ошибка
		M1	V1	M2	V2	M1-M2 разбор	t1	t2	t1-t2	tхв	P1 атм	P2 атм	Нераб. Тн	Работы Тр	
18.12.24	2.097	128.68	131.2266	128.74	130.2324	-0.06	65.7	49.4	16.3	0.0	6.0	5.0	0.00	24.00	
19.12.24	2.114	128.92	131.5059	129.00	130.5020	-0.08	66.1	49.7	16.4	0.0	6.0	5.0	0.00	24.00	
20.12.24	1.537	129.47	131.3711	129.46	130.6680	0.01	55.9	44.0	11.9	0.0	6.0	5.0	0.00	24.00	
21.12.24	1.476	129.47	131.2695	129.44	130.5859	0.04	54.2	42.8	11.4	0.0	6.0	5.0	0.00	24.00	
22.12.24	1.615	129.26	131.2324	129.23	130.4746	0.03	57.2	44.7	12.5	0.0	6.0	5.0	0.00	24.00	
23.12.24	1.714	128.97	131.1191	128.96	130.2891	0.02	59.9	46.6	13.3	0.0	6.0	5.0	0.00	24.00	
24.12.24	1.527	128.97	130.8770	128.93	130.1602	0.04	56.4	44.5	11.8	0.0	6.0	5.0	0.00	24.00	
25.12.24	1.488	128.97	130.8086	128.91	130.0996	0.06	55.4	43.8	11.5	0.0	6.0	5.0	0.00	24.00	
26.12.24	1.488	129.79	131.6484	129.75	130.9531	0.04	55.3	43.8	11.5	0.0	6.0	5.0	0.00	24.00	
27.12.24	1.477	130.53	132.3926	130.51	131.7148	0.03	55.2	43.8	11.3	0.0	6.0	5.0	0.00	24.00	
28.12.24	1.504	130.71	132.6074	130.70	131.9238	0.02	55.6	44.1	11.5	0.0	6.0	5.0	0.00	24.00	
29.12.24	1.464	129.85	131.6914	129.83	131.0195	0.03	55.0	43.7	11.3	0.0	6.0	5.0	0.00	24.00	
30.12.24	1.417	129.76	131.5156	129.72	130.8652	0.04	53.7	42.7	10.9	0.0	6.0	5.0	0.00	24.00	
31.12.24	1.473	129.75	131.5625	129.71	130.8809	0.04	54.5	43.2	11.3	0.0	6.0	5.0	0.00	24.00	
01.01.25	1.598	129.64	131.6129	129.62	130.8683	0.02	57.1	44.7	12.3	0.0	6.0	5.0	0.00	24.00	
02.01.25	1.479	129.72	131.5619	129.66	130.8430	0.06	55.0	43.6	11.4	0.0	6.0	5.0	0.00	24.00	
03.01.25	1.563	129.71	131.6282	129.66	130.8797	0.05	56.3	44.2	12.0	0.0	6.0	5.0	0.00	24.00	
04.01.25	1.844	129.63	131.9321	129.61	131.0267	0.03	62.0	47.8	14.2	0.0	6.0	2.8	0.00	24.00	
05.01.25	1.897	129.68	132.0071	129.64	131.0825	0.03	62.4	47.9	14.5	0.0	6.0	-0.8	0.00	24.00	
06.01.25	1.990	129.63	132.0864	129.60	131.1019	0.03	64.2	49.0	15.2	0.0	5.9	-0.8	0.00	24.00	
07.01.25	1.741	129.63	131.8064	129.59	130.9637	0.04	60.1	46.8	13.3	0.0	6.0	-0.8	0.00	24.00	
08.01.25	1.553	129.67	131.6221	129.65	130.9147	0.03	56.7	44.9	11.9	0.0	6.0	-0.8	0.00	24.00	
09.01.25	1.582	129.69	131.6748	129.66	130.9462	0.03	57.3	45.3	12.1	0.0	6.0	-0.8	0.00	24.00	
10.01.25	1.303	126.51	128.1317	126.43	127.5087	0.08	52.0	41.8	10.2	0.0	5.9	0.6	0.00	24.00	
11.01.25	1.310	128.58	130.2028	128.53	129.5962	0.05	51.7	41.5	10.2	0.0	5.9	4.9	0.00	24.00	
12.01.25	1.679	128.49	130.5706	128.50	129.7965	-0.01	59.0	45.9	13.1	0.0	5.9	5.0	0.00	24.00	
13.01.25	1.647	129.01	131.0551	129.01	130.2963	-0.00	58.4	45.6	12.8	0.0	5.9	5.0	0.00	24.00	
14.01.25	1.585	129.32	131.2456	129.30	130.5116	0.02	56.3	44.1	12.3	0.0	5.9	5.0	0.00	24.00	
15.01.25	1.603	129.27	131.2595	129.25	130.5035	0.02	57.4	45.0	12.4	0.0	5.9	5.0	0.00	24.00	
16.01.25	1.532	129.33	131.2274	129.28	130.4965	0.04	56.0	44.2	11.8	0.0	5.9	5.0	0.00	24.00	
17.01.25	1.415	129.40	131.1416	129.35	130.4834	0.05	53.6	42.7	10.9	0.0	6.0	5.0	0.00	24.00	
Итого	49.711	4010.04	4071.5942	4009.23	4048.1885	0.81	57.3	44.9	12.4	0.0	6.0	3.8	0.00	744.00	0.00

Дата Время	Q	M1	M2	V1	V2	Tr
17.01.25 24:00	27.320	2196.91	2196.34	2230.77	2217.82	408.00
01.01.25 00:00	0.000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31.12.24 24:00	331.086	28395.12	28393.84	28834.98	28679.05	8768.79
18.12.24 00:00	308.695	26581.99	26580.95	26994.15	26848.69	8432.79
Итого	49.711	4010.04	4009.23	4071.59	4048.19	744.00

Отчетный период

___744.00_ час.

Период норм. работы

___744.00_ час.

Период отключения питания (У) ___0.000_ час.

Период функц. отказа (Е) ___0.000_ час.

Период t2-t1 < min (D) ___0.000_ час.

Период G<min (G) ___0.000_ час.

Представитель абонента

Представитель теплоснабжающей организации

