

Организация ООО "Управдом ЮГ Подмосковья" Номер договора _____
 Адрес Московское шоссе, д.46 Телефон _____
 Тип теплосчетчика КМ-5-2 Версия 02.30 Номер теплосчетчика 383986
 Дата последующей поверки теплосчетчика _____

Спод.: _____ - _____ м3/ч Ду= _____ мм
 Гобр.: _____ - _____ м3/ч Ду= _____ мм
 Сп : _____ л/Имп

Посуточная ведомость учета параметров теплопотребления
 с 23.12.2023 по 21.01.2024

Дата	Q Гкал	M1	V1	M2	V2	M1-M2 разбор	Температура, °C			Давление		Время, час		Классиф
							t1 атм	t2 атм	t1-t2 Тн	Р1 Тр	Р2 Тр	Нераб.	Работы	
23.12.23	3.352	208.67	211.7617	205.08	206.6641	3.59	55.9	39.8	16.2	0.0	2.8	5.6	0.00	24.00
24.12.23	3.443	208.70	211.8281	205.04	206.6641	3.66	56.8	40.3	16.5	0.0	7.9	5.6	0.00	24.00
25.12.23	3.506	208.82	212.0273	205.00	206.6328	3.82	57.5	40.7	16.8	0.0	7.7	5.6	0.00	24.00
26.12.23	3.291	208.82	211.8125	205.15	206.7031	3.67	55.4	39.6	15.7	0.0	7.7	5.6	0.00	24.00
27.12.23	3.584	210.27	213.5859	206.53	208.1797	3.74	57.9	40.8	17.1	0.0	3.8	5.6	0.00	24.00
28.12.23	3.876	208.80	212.2930	205.00	206.7344	3.79	60.3	41.8	18.5	0.0	8.8	5.6	0.00	24.00
29.12.23	3.420	208.64	211.8320	204.94	206.5508	3.70	56.8	40.4	16.4	0.0	4.0	5.6	0.00	24.00
30.12.23	2.904	208.37	211.0117	204.70	206.0977	3.68	51.5	37.5	14.0	0.0	4.1	5.6	0.00	24.00
31.12.23	3.348	208.70	211.7266	205.02	206.5508	3.68	55.5	39.4	16.1	0.0	4.2	5.6	0.00	24.00
01.01.24	4.955	209.59	214.1821	205.68	207.7569	3.91	69.6	46.0	23.6	0.0	8.7	5.6	0.00	24.00
02.01.24	4.960	209.36	213.8629	205.45	207.4578	3.91	68.9	45.2	23.7	0.0	8.5	5.6	0.00	24.00
03.01.24	5.000	209.63	214.0082	205.70	207.5950	3.93	67.6	43.8	23.8	0.0	7.2	5.6	0.00	24.00
04.01.24	5.008	209.64	213.8347	205.71	207.5015	3.92	66.3	42.5	23.8	0.0	9.0	5.6	0.00	24.00
05.01.24	4.912	209.51	213.4960	205.55	207.2244	3.96	64.5	41.1	23.4	0.0	9.0	5.6	0.00	24.00
06.01.24	5.381	210.99	215.5148	207.01	208.8794	3.98	68.7	43.3	25.5	0.0	9.0	5.6	0.00	24.00
07.01.24	6.309	214.42	220.1251	210.25	212.5459	4.17	77.3	47.9	29.4	0.0	9.0	5.6	0.00	24.00
08.01.24	6.333	214.22	219.9243	210.01	212.2953	4.21	77.3	47.8	29.5	0.0	9.0	5.7	0.00	24.00
09.01.24	5.714	213.70	218.8618	209.57	211.7460	4.13	73.4	46.7	26.7	0.0	9.0	5.6	0.00	24.00
10.01.24	5.235	233.77	238.7231	229.08	231.3950	4.69	68.3	46.0	22.4	0.0	9.0	5.8	0.00	24.00
11.01.24	4.761	241.95	246.5642	237.13	239.4265	4.82	64.6	45.0	19.6	0.0	9.0	6.0	0.00	24.00
12.01.24	5.281	241.95	247.2290	237.18	239.6875	4.77	69.0	47.1	21.9	0.0	4.9	6.0	0.00	24.00
13.01.24	5.485	242.34	247.6482	237.43	239.9338	4.91	69.6	47.0	22.6	0.0	9.0	6.0	0.00	24.00
14.01.24	5.479	242.08	247.3677	237.17	239.6563	4.91	69.5	46.9	22.6	0.0	9.0	6.0	0.00	24.00
15.01.24	4.670	241.76	246.2842	236.95	239.2131	4.81	63.9	44.6	19.3	0.0	9.0	6.0	0.00	24.00
16.01.24	4.609	242.25	246.7805	237.40	239.7019	4.84	64.0	45.0	19.0	0.0	9.0	6.0	0.00	24.00
17.01.24	4.599	247.71	252.7671	242.54	245.2537	5.18	66.9	48.4	18.5	0.0	9.0	5.8	2.21	21.79
18.01.24	4.972	319.66	325.6125	313.64	317.0957	6.01	63.4	47.9	15.5	0.0	9.0	6.1	0.00	24.00
19.01.24	5.413	320.70	327.3945	314.58	318.4424	6.12	67.8	51.0	16.8	0.0	8.6	6.2	0.00	24.00
20.01.24	5.506	321.23	328.1367	314.99	318.9814	6.23	68.9	51.8	17.1	0.0	8.9	6.2	0.00	24.00
21.01.24	5.676	321.53	328.6797	315.27	319.3633	6.26	70.1	52.5	17.6	0.0	8.4	6.1	0.00	24.00
Итого	140.984	6997.77	7134.8765	6864.76	6931.9302	133.01	65.2	45.1	20.1	0.0	7.7	5.8	2.21	717.79

Q = 141,418 Гкал

Показания интеграторов КМ-5

Дата	Время	Q	M1	M2	V1	V2	Тр
21.01.24	24:00	110.261	5117.99	5018.31	5227.00	5071.15	501.79
01.01.24	00:00	0.000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31.12.23	24:00	727.715	50096.49	49032.53	50872.23	49463.17	8644.50
23.12.23	00:00	696.992	48216.71	47186.08	48964.35	47602.39	8428.50
Итого		140.984	6997.77	6864.76	7134.88	6931.93	717.79


Отчетный период 720.00 час. Период норм. работы 717.79 час.

Период отключения питания (U) 2.204 час. Период функции отказа (F) 0.000 час.

Период t2-t1 < min (D) 0.003 час. Период G < min (g) 0.000 час.

Период G > max (G) 0.000 час.

Представитель абонента _____ Представитель теплоснабжающей организации _____



- 12,487