

Организация "ООО "Управляем ЮГ Подмоскowlя"  
 Адрес "Московское шоссе, д.46" Номер договора \_\_\_\_\_  
 Тип теплосчетчика "КМ-5-2" Версия "02.30" Номер теплосчетчика "383986" Телефон \_\_\_\_\_  
 Дата последующей проверки теплосчетчика \_\_\_\_\_

Эпол.: \_\_\_\_\_ м3/ч Ду= \_\_\_\_\_ мм  
 Гобр.: \_\_\_\_\_ м3/ч Ду= \_\_\_\_\_ мм  
 Ст.: \_\_\_\_\_ л/Имп

Пoсyгoчнaя вeдoмoсть yчeтa пaрaмeтpoв тeплoпoтpeблeния  
 с 22.11.2023 по 11.12.2023

e 82.11 no 82.12

Дата	Q	M1	V1	M2	V2	M1-M2	t1	t2	t1-t2	hх	p1	p2	Нераб.	Работы	Классиф.
	Гкал				разбор		атм	атм	Тл	Тр	лошибок				
		Масса, тонн. Объем, м3					Температура, °C		Давление		Время, час				
12.11.23	4.878	207.36	211.8828	203.51	205.5078	3.85	68.9	45.3	23.6	0.0	4.4	5.5	0.00	24.00	
12.11.23	4.663	206.24	210.5078	202.45	204.3633	3.79	67.0	44.4	22.6	0.0	5.0	5.5	0.00	24.00	
12.11.23	4.240	206.18	210.0156	202.40	204.1875	3.79	63.4	42.9	20.6	0.0	5.4	5.5	0.00	24.00	
12.11.23	3.957	205.97	209.4961	202.20	203.8750	3.77	60.7	41.5	19.2	0.0	6.8	5.5	0.00	24.00	
12.11.23	4.154	205.93	209.7656	202.18	203.9688	3.75	63.1	42.9	20.2	0.0	3.8	5.5	0.00	24.00	
12.11.23	3.520	205.23	208.3438	201.56	203.0742	3.68	56.6	39.4	17.2	0.0	3.1	5.5	0.00	24.00	
12.11.23	4.261	205.39	209.1836	201.61	203.3438	3.78	63.2	42.4	20.8	0.0	5.9	5.5	0.00	24.00	
12.11.23	4.332	206.21	210.1406	202.38	204.1797	3.83	64.1	43.1	21.0	0.0	5.0	5.5	0.00	24.00	
12.11.23	3.871	205.23	208.6836	201.53	203.1563	3.70	59.7	40.8	18.9	0.0	3.2	5.5	0.00	24.00	
01.12.23	4.305	206.49	210.4297	202.69	204.4883	3.80	64.0	43.1	20.9	0.0	3.5	5.5	0.00	24.00	
02.12.23	4.440	207.06	211.1875	203.21	205.1094	3.85	65.6	44.1	21.5	0.0	3.7	5.5	0.00	24.00	
03.12.23	4.459	206.96	211.1445	203.15	205.0352	3.80	65.6	44.0	21.7	0.0	0.3	5.5	0.00	24.00	
04.12.23	4.620	207.28	211.5820	203.44	205.3906	3.80	66.7	44.3	22.4	0.0	0.0	5.5	0.00	24.00	
05.12.23	4.955	207.44	212.1523	203.64	205.6875	3.80	69.8	45.8	24.0	0.0	-0.2	5.5	0.00	24.00	
06.12.23	4.861	207.17	211.7305	203.36	205.3633	3.81	68.9	45.3	23.5	0.0	2.8	5.5	0.00	24.00	
07.12.23	5.129	207.45	212.1563	203.53	205.5938	3.92	70.8	46.1	24.7	0.0	7.5	5.5	0.00	24.00	
08.12.23	5.075	207.35	211.8828	203.42	205.3906	3.93	69.5	45.0	24.4	0.0	8.6	5.5	0.00	24.00	
09.12.23	4.970	207.20	211.6250	203.32	205.2031	3.88	68.0	43.9	24.1	0.0	3.4	5.6	0.00	24.00	
10.12.23	5.052	207.38	211.8672	203.43	205.3672	3.95	68.8	44.4	24.4	0.0	6.0	5.6	0.00	24.00	
11.12.23	4.707	207.14	211.3516	203.25	205.0938	3.89	66.3	43.6	22.8	0.0	4.3	5.6	0.00	24.00	

-1298

Итого | 90.449|4132.67| 4215.1289|4056.28| 4093.3789| 76.39| 65.5| 43.6| 21.9| 0.0| 4.1| 5.5| 0.00|480.00|0.00 |

Показания интеграторов КМ-5

Дата Время	Q	M1	M2	V1	V2	Tr
11.12.23 24:00	654.951	45938.09	44951.73	46647.80	45349.91	8164.50
22.11.23 00:00	564.502	41805.42	40895.45	42432.68	41256.53	7684.50
Итого	90.449	4132.67	4056.28	4215.13	4093.38	480.00

*Q = 140,196 / мин*

Отчетный период \_\_\_\_\_ 480.00\_ час. Период норм. работы \_\_\_\_\_ 480.00\_ час.

Период отключения питания (U) \_\_\_\_\_ 0.000\_ час. Период функц.отказа (E) \_\_\_\_\_ 0.000\_ час.  
 Период G<t1 < min (D) \_\_\_\_\_ 0.000\_ час. Период G<min (g) \_\_\_\_\_ 0.000\_ час.  
 Период G>max (G) \_\_\_\_\_ 0.000\_ час.

Представитель абонента \_\_\_\_\_ Представитель теплопоставляющей организации \_\_\_\_\_

