

Ведомость учета тепловой энергии и теплоносителя в системе отопления
за период с 18.02.2025 по 17.03.2025

18.03.25 20:06

Потребитель:

Адрес объекта:

Теплосчетчик МКТС:

Формула расчета тепла: $Q = M1(h1-h2)$

Юг Подмосковья
Московское шоссе 47а

Версия МКТС: 6.67

Дата	Тепл.эн., Q, Гкал	Масса, т			Температура, °С			Давл., ати		Время, час		Отказы
		M1	M2	M1-M2	t1	t2	dt	P1	P2	работы	отказа	
18.02.25	1.903	154.08	154.81	-0.74	65.0	52.6	12.4	4.0	4.0	24.00	0.00	
19.02.25	1.932	154.09	154.80	-0.71	65.9	53.4	12.5	4.0	4.0	24.00	0.00	
20.02.25	1.930	154.06	154.77	-0.70	66.0	53.5	12.5	4.0	4.0	24.00	0.00	
21.02.25	1.966	154.09	154.84	-0.73	66.6	53.9	12.8	4.0	4.0	24.00	0.00	
22.02.25	1.950	154.11	154.83	-0.72	66.9	54.2	12.6	4.0	4.0	24.00	0.00	
23.02.25	1.943	153.91	154.63	-0.71	66.8	54.2	12.6	4.0	4.0	24.00	0.00	
24.02.25	1.932	154.16	154.84	-0.69	66.5	54.0	12.5	4.0	4.0	24.00	0.00	
25.02.25	1.973	154.01	154.65	-0.65	67.6	54.8	12.8	4.0	4.0	24.00	0.00	
26.02.25	1.993	152.89	153.55	-0.67	68.2	55.2	13.0	4.0	4.0	24.00	0.00	
27.02.25	1.999	153.31	153.99	-0.68	68.6	55.6	13.0	4.0	4.0	24.00	0.00	
28.02.25	1.869	153.76	154.43	-0.68	66.2	54.0	12.2	4.0	4.0	24.00	0.00	
01.03.25	1.680	154.05	154.76	-0.70	62.6	51.7	10.9	4.0	4.0	24.00	0.00	
02.03.25	1.527	154.09	154.82	-0.74	59.6	49.6	9.9	4.0	4.0	24.00	0.00	
03.03.25	1.504	156.46	157.21	-0.75	58.9	49.2	9.6	4.0	4.0	24.00	0.00	
04.03.25	1.425	154.48	155.26	-0.78	57.2	48.0	9.2	4.0	4.0	24.00	0.00	
05.03.25	1.495	154.49	155.28	-0.78	58.2	48.5	9.7	4.0	4.0	24.00	0.00	
06.03.25	1.246	154.38	155.19	-0.81	54.2	46.1	8.1	4.0	4.0	24.00	0.00	
07.03.25	0.959	154.56	155.44	-0.87	47.1	40.9	6.2	4.0	4.0	24.00	0.00	
08.03.25	1.128	154.48	155.31	-0.83	51.6	44.3	7.3	4.0	4.0	24.00	0.00	
09.03.25	1.092	154.39	155.23	-0.84	50.7	43.6	7.1	4.0	4.0	24.00	0.00	
10.03.25	1.103	154.38	155.23	-0.84	50.8	43.7	7.2	4.0	4.0	24.00	0.00	
11.03.25	0.952	154.39	155.26	-0.87	47.8	41.6	6.2	4.0	4.0	24.00	0.00	
12.03.25	0.945	154.36	155.22	-0.86	47.7	41.5	6.1	4.0	4.0	24.00	0.00	
13.03.25	0.994	154.33	155.20	-0.87	48.8	42.3	6.5	4.0	4.0	24.00	0.00	
14.03.25	0.874	154.36	155.24	-0.89	46.5	40.8	5.7	4.0	4.0	24.00	0.00	
15.03.25	1.251	154.22	155.08	-0.85	53.3	45.2	8.1	4.0	4.0	24.00	0.00	
16.03.25	1.530	154.00	154.77	-0.77	59.5	49.5	10.0	4.0	4.0	24.00	0.00	
17.03.25	1.547	153.98	154.75	-0.77	59.6	49.5	10.1	4.0	4.0	24.00	0.00	
Итого:	42.640	4317.88	4339.37	-21.50	58.9	49.0	9.9	4.0	4.0	672.00	0.00	

Показания МКТС (нарастающим итогом)

Дата	Q, Гкал	M1, т	M2, т	Траб, ч
17.03.25 24:00	1084.324	121984.68	122712.96	28759.91
17.02.25 24:00	1041.684	117666.80	118373.59	28087.91
Итого:	✓ 42.640	4317.88	4339.37	672.00

Отчетный период: 672.00 ч

Время работы: 672.00 ч

Суммарное время отказа: 0.00 ч =

0.00 Откл.эл-пит.(Эл) + 0.00 Неисправн.(Не) + 0.00 Gv<min(ДГ) + 0.00 Gv>max(ДГ) + 0.00 dt<min(Dt)

Представитель
потребителя:

Представитель
поставщика:

Распечатано программой MktsPrint, версия: 1.37

