

Ведомость учета тепловой энергии и теплоносителя в системе отопления

за период с 19.02.2024 по 19.03.2024

Потребитель: ООО "Управдом ЮГ Подмосковья"

Адрес объекта: ул. Московское шоссе 47А

Теплосчетчик МКТС: № 051048-1

Версия МКТС: 6.67

Формула расчета тепла: $Q = M1(h1-h2)$

Дата	Тепл.эн., Q, Гкал	Масса, т			Температура, °С			Давл., ати		Время, час		Отказы
		M1	M2	M1-M2	t1	t2	dt	P1	P2	работы	отказа	
19.02.24	1.679	151.48	152.31	-0.84	61.5	50.3	11.1	4.0	4.0	24.00	0.00	
20.02.24	2.042	149.76	150.55	-0.79	68.9	55.3	13.6	4.0	4.0	24.00	0.00	
21.02.24	1.741	149.52	150.31	-0.80	63.4	51.7	11.7	4.0	4.0	24.00	0.00	
22.02.24	1.626	149.48	150.27	-0.79	61.0	50.1	10.9	4.0	4.0	24.00	0.00	
23.02.24	1.521	149.62	150.42	-0.81	59.1	49.0	10.2	4.0	4.0	24.00	0.00	
24.02.24	1.509	149.69	150.51	-0.81	58.9	48.8	10.1	4.0	4.0	24.00	0.00	
25.02.24	1.441	149.66	150.44	-0.79	57.9	48.3	9.6	4.0	4.0	24.00	0.00	
26.02.24	1.553	149.58	150.38	-0.80	60.0	49.6	10.4	4.0	4.0	24.00	0.00	
27.02.24	1.616	149.44	150.23	-0.80	61.0	50.2	10.8	4.0	4.0	24.00	0.00	
28.02.24	1.555	149.34	150.14	-0.80	60.2	49.8	10.4	4.0	4.0	24.00	0.00	
29.02.24	1.531	149.42	150.23	-0.80	59.8	49.5	10.3	4.0	4.0	24.00	0.00	
01.03.24	1.463	150.15	150.95	-0.81	58.5	48.8	9.8	4.0	4.0	24.00	0.00	
02.03.24	1.452	150.16	150.95	-0.80	58.3	48.6	9.7	4.0	4.0	24.00	0.00	
03.03.24	1.555	150.18	150.98	-0.79	60.4	50.1	10.4	4.0	4.0	24.00	0.00	
04.03.24	1.639	150.24	151.01	-0.77	62.5	51.5	10.9	4.0	4.0	24.00	0.00	
05.03.24	1.641	150.38	151.15	-0.77	62.4	51.5	10.9	4.0	4.0	24.00	0.00	
06.03.24	1.731	150.56	151.32	-0.76	64.1	52.6	11.5	4.0	4.0	24.00	0.00	
07.03.24	1.937	151.31	152.05	-0.74	68.3	55.5	12.8	4.0	4.0	24.00	0.00	
08.03.24	1.659	151.38	152.14	-0.76	62.7	51.7	11.0	4.0	4.0	24.00	0.00	
09.03.24	1.620	151.63	152.40	-0.77	61.3	50.6	10.7	4.0	4.0	24.00	0.00	
10.03.24	1.862	151.57	152.30	-0.73	66.4	54.1	12.3	4.0	4.0	24.00	0.00	
11.03.24	1.776	151.13	151.92	-0.79	64.7	53.0	11.8	4.0	4.0	24.00	0.00	
12.03.24	1.453	151.30	152.09	-0.79	58.0	48.3	9.6	4.0	4.0	24.00	0.00	
13.03.24	1.751	151.28	152.01	-0.73	64.3	52.7	11.6	4.0	4.0	24.00	0.00	
14.03.24	1.517	151.02	151.77	-0.74	59.8	49.8	10.1	4.0	4.0	24.00	0.00	
15.03.24	1.505	151.34	152.11	-0.77	59.7	49.7	9.9	4.0	4.0	24.00	0.00	
16.03.24	1.455	151.82	152.60	-0.79	58.6	49.0	9.6	4.0	4.0	24.00	0.00	
17.03.24	1.319	151.86	152.65	-0.79	55.7	47.0	8.7	4.0	4.0	24.00	0.00	
18.03.24	1.287	152.52	153.34	-0.81	54.6	46.1	8.5	4.0	4.0	24.00	0.00	
19.03.24	1.274	153.10	153.90	-0.80	54.4	46.0	8.3	4.0	4.0	24.00	0.00	
Итого:	47.713	4519.91	4543.44	-23.53	60.9	50.3	10.6	4.0	4.0	720.00	0.00	

Показания МКТС (нарастающим итогом)

Дата	Q, Гкал	M1, т	M2, т	Траб, ч
19.03.24 24:00	814.499	90164.45	90739.30	20047.91
18.02.24 24:00	766.786	85644.54	86195.86	19327.91
Итого:	47.713	4519.91	4543.44	720.00

Отчетный период: 720.00 ч

Время работы: 720.00 ч

Суммарное время отказа: 0.00 ч =

$0.00 + 0.00 + 0.00 + 0.00$
 Откл.эл-пит.(Эл) Неисправн.(Не) $Gv < \min(DG)$ $Gv > \max(DG)$ $dt < \min(Dt)$

Представитель
потребителя: _____

Представитель
поставщика: _____

Распечатано программой MktsPrnt, версия: 1.36

