

Ведомость учета тепловой энергии и теплоносителя в системе отопления
за период с 18.12.2024 по 17.01.2025

Потребитель: ООО "Управдом ЮГ Подмосковья"
 Адрес объекта: ул. Московское шоссе 47А
 Теплосчетчик МКТС: № 051048-1 Версия МКТС: 6.67
 Формула расчета тепла: Q = M1(h1-h2)

Дата	Тепл.эн., Q, Гкал	Масса, т			Температура, °С			Давл., ати		Время, час		Отказы
		M1	M2	M1-M2	t1	t2	dt	P1	P2	работы	отказа	
18.12.24	1.828	147.45	148.02	-0.56	64.7	52.3	12.4	4.0	4.0	24.00	0.00	
19.12.24	1.901	148.00	148.56	-0.56	66.0	53.2	12.9	4.0	4.0	24.00	0.00	
20.12.24	1.396	148.96	149.55	-0.60	56.4	47.0	9.4	4.0	4.0	24.00	0.00	
21.12.24	1.287	148.98	149.60	-0.61	53.7	45.0	8.7	4.0	4.0	24.00	0.00	
22.12.24	1.415	148.72	149.33	-0.61	56.4	46.9	9.5	4.0	4.0	24.00	0.00	
23.12.24	1.555	148.49	149.10	-0.61	60.0	49.5	10.5	4.0	4.0	24.00	0.00	
24.12.24	1.375	148.44	149.02	-0.58	56.3	47.0	9.3	4.0	4.0	24.00	0.00	
25.12.24	1.323	148.51	149.02	-0.51	55.1	46.2	8.9	4.0	4.0	24.00	0.00	
26.12.24	1.314	149.28	149.88	-0.60	54.9	46.1	8.8	4.0	4.0	24.00	0.00	
27.12.24	1.324	150.27	150.88	-0.61	55.0	46.1	8.8	4.0	4.0	24.00	0.00	
28.12.24	1.332	150.47	151.08	-0.60	55.2	46.3	8.9	4.0	4.0	24.00	0.00	
29.12.24	1.302	149.58	150.15	-0.57	54.8	46.1	8.7	4.0	4.0	24.00	0.00	
30.12.24	1.244	149.27	149.85	-0.58	53.5	45.1	8.3	4.0	4.0	24.00	0.00	
31.12.24	1.275	149.30	149.88	-0.58	53.9	45.3	8.5	4.0	4.0	24.00	0.00	
01.01.25	1.405	149.22	149.80	-0.58	56.7	47.3	9.4	4.0	4.0	24.00	0.00	
02.01.25	1.295	149.25	149.82	-0.57	54.8	46.2	8.7	4.0	4.0	24.00	0.00	
03.01.25	1.337	149.21	149.79	-0.58	55.3	46.3	9.0	4.0	4.0	24.00	0.00	
04.01.25	1.623	149.15	149.66	-0.51	61.3	50.5	10.9	4.0	4.0	24.00	0.00	
05.01.25	1.654	149.11	149.66	-0.55	61.9	50.8	11.1	4.0	4.0	24.00	0.00	
06.01.25	1.744	149.05	149.56	-0.51	63.7	51.9	11.7	4.0	4.0	24.00	0.00	
07.01.25	1.558	149.13	149.59	-0.46	60.4	50.0	10.5	4.0	4.0	24.00	0.00	
08.01.25	1.357	149.14	149.67	-0.53	56.3	47.2	9.1	4.0	4.0	24.00	0.00	
09.01.25	1.387	149.13	149.65	-0.52	56.9	47.6	9.3	4.0	4.0	24.00	0.00	
10.01.25	1.160	145.16	145.71	-0.55	52.4	44.4	8.0	4.0	4.0	24.00	0.00	
11.01.25	1.130	147.55	148.15	-0.60	51.0	43.3	7.7	4.0	4.0	24.00	0.00	
12.01.25	1.472	147.51	148.10	-0.59	58.0	48.0	10.0	4.0	4.0	24.00	0.00	
13.01.25	1.477	147.96	148.53	-0.57	58.2	48.3	10.0	4.0	4.0	24.00	0.00	
14.01.25	1.390	148.66	149.22	-0.57	55.8	46.4	9.4	4.0	4.0	24.00	0.00	
15.01.25	1.447	148.55	149.11	-0.56	57.2	47.5	9.8	4.0	4.0	24.00	0.00	
16.01.25	1.388	148.62	149.18	-0.56	56.2	46.9	9.3	4.0	4.0	24.00	0.00	
17.01.25	1.267	148.66	149.27	-0.60	53.3	44.8	8.5	4.0	4.0	24.00	0.00	
Итого:	43.961	4610.77	4628.37	-17.59	56.9	47.4	9.5	4.0	4.0	744.00	0.00	

Показания МКТС (нарастающим итогом)

Дата	Q, Гкал	M1, т	M2, т	Траб, ч
17.01.25 24:00	993.798	112975.22	113660.53	27343.91
17.12.24 24:00	949.837	108364.45	109032.16	26599.91
Итого:	43.961	4610.77	4628.37	744.00

Отчетный период: 744.00 ч

Время работы: 744.00 ч

Суммарное время отказа: 0.00 ч = $\frac{0.00}{\text{Откл.эл-пит.(Эл)}} + \frac{0.00}{\text{Неисправн.(Не)}} + \frac{0.00}{\text{Gv<min (ДГ)}} + \frac{0.00}{\text{Gv>max(ДГ)}} + \frac{0.00}{\text{dt<min (Dt)}}$

Представитель
потребителя: _____

Представитель
поставщика: _____

Распечатано программой MktsPrint, версия: 1.36

