

Ведомость учета тепловой энергии и теплоносителя в системе отопленияза период с 23.12.2023 по 21.01.2024Потребитель: ООО "Управдом ЮГ Подмосквья"Адрес объекта: ул. Московское шоссе 47АТеплосчетчик МКТС: № 051048-1Версия МКТС: 6.67Формула расчета тепла: $Q = M1(h1-h2)$

| Дата | Тепл.эн., Q, Гкал | Масса, т | | | Температура, °С | | | Давл., ати | | Время, час | | Отказы |
|---------------|----------------------|----------------|----------------|---------------|-----------------|-------------|-------------|------------|------------|---------------|-------------|--------|
| | | M1 | M2 | M1-M2 | t1 | t2 | dt | P1 | P2 | работы | отказа | |
| 23.12.23 | 1.282 | 125.99 | 126.66 | -0.67 | 55.1 | 44.9 | 10.2 | 4.0 | 4.0 | 24.00 | 0.00 | |
| 24.12.23 | 1.319 | 126.05 | 126.70 | -0.65 | 55.8 | 45.3 | 10.5 | 4.0 | 4.0 | 24.00 | 0.00 | |
| 25.12.23 | 1.363 | 126.16 | 126.81 | -0.65 | 56.8 | 46.0 | 10.8 | 4.0 | 4.0 | 24.00 | 0.00 | |
| 26.12.23 | 1.287 | 126.39 | 127.05 | -0.65 | 54.9 | 44.7 | 10.2 | 4.0 | 4.0 | 24.00 | 0.00 | |
| 27.12.23 | 1.405 | 127.30 | 127.95 | -0.64 | 57.0 | 46.0 | 11.0 | 4.0 | 4.0 | 24.00 | 0.00 | |
| 28.12.23 | 1.510 | 126.20 | 126.80 | -0.61 | 59.3 | 47.3 | 12.0 | 4.0 | 4.0 | 24.00 | 0.00 | |
| 29.12.23 | 1.365 | 126.18 | 126.77 | -0.58 | 56.8 | 46.0 | 10.8 | 4.0 | 4.0 | 24.00 | 0.00 | |
| 30.12.23 | 1.112 | 126.06 | 126.66 | -0.60 | 50.8 | 42.0 | 8.8 | 4.0 | 4.0 | 24.00 | 0.00 | |
| 31.12.23 | 1.276 | 126.19 | 126.78 | -0.60 | 54.2 | 44.1 | 10.1 | 4.0 | 4.0 | 24.00 | 0.00 | |
| 01.01.24 | 1.975 | 126.16 | 126.69 | -0.52 | 68.2 | 52.5 | 15.7 | 4.0 | 4.0 | 24.00 | 0.00 | |
| 02.01.24 | 1.987 | 125.98 | 126.51 | -0.52 | 68.3 | 52.5 | 15.8 | 4.0 | 4.0 | 24.00 | 0.00 | |
| 03.01.24 | 1.994 | 126.10 | 126.65 | -0.55 | 66.8 | 51.0 | 15.8 | 4.0 | 4.0 | 24.00 | 0.00 | |
| 04.01.24 | 2.011 | 126.04 | 126.58 | -0.54 | 65.7 | 49.7 | 16.0 | 4.0 | 4.0 | 24.00 | 0.00 | |
| 05.01.24 | 1.954 | 125.84 | 126.40 | -0.55 | 63.7 | 48.1 | 15.5 | 4.0 | 4.0 | 24.00 | 0.00 | |
| 06.01.24 | 2.116 | 126.32 | 126.88 | -0.56 | 67.1 | 50.3 | 16.8 | 4.0 | 4.0 | 24.00 | 0.00 | |
| 07.01.24 | 2.533 | 128.31 | 128.89 | -0.58 | 76.3 | 56.6 | 19.7 | 4.0 | 4.0 | 24.00 | 0.00 | |
| 08.01.24 | 2.539 | 128.19 | 128.77 | -0.58 | 76.4 | 56.6 | 19.8 | 4.0 | 4.0 | 24.00 | 0.00 | |
| 09.01.24 | 2.287 | 128.07 | 128.66 | -0.60 | 72.8 | 54.9 | 17.9 | 4.0 | 4.0 | 24.00 | 0.00 | |
| 10.01.24 | 2.043 | 140.05 | 140.80 | -0.73 | 67.7 | 53.1 | 14.6 | 4.0 | 4.0 | 24.00 | 0.00 | |
| 11.01.24 | 1.826 | 146.58 | 147.39 | -0.82 | 63.9 | 51.4 | 12.5 | 4.0 | 4.0 | 24.00 | 0.00 | |
| 12.01.24 | 2.069 | 146.46 | 147.23 | -0.77 | 68.1 | 54.0 | 14.1 | 4.0 | 4.0 | 24.00 | 0.00 | |
| 13.01.24 | 2.155 | 146.64 | 147.41 | -0.78 | 68.8 | 54.1 | 14.7 | 4.0 | 4.0 | 24.00 | 0.00 | |
| 14.01.24 | 2.178 | 146.42 | 147.23 | -0.80 | 68.8 | 53.9 | 14.9 | 4.0 | 4.0 | 24.00 | 0.00 | |
| 15.01.24 | 1.844 | 146.51 | 147.33 | -0.82 | 63.5 | 50.9 | 12.6 | 4.0 | 4.0 | 24.00 | 0.00 | |
| 16.01.24 | 1.790 | 146.77 | 147.62 | -0.85 | 63.3 | 51.0 | 12.2 | 4.0 | 4.0 | 24.00 | 0.00 | |
| 17.01.24 | 1.913 | 146.95 | 147.80 | -0.85 | 65.4 | 52.3 | 13.0 | 4.0 | 4.0 | 24.00 | 0.00 | |
| 18.01.24 | 1.813 | 148.52 | 149.39 | -0.87 | 63.1 | 50.9 | 12.2 | 4.0 | 4.0 | 24.00 | 0.00 | |
| 19.01.24 | 1.972 | 149.06 | 149.97 | -0.91 | 66.7 | 53.5 | 13.2 | 4.0 | 4.0 | 24.00 | 0.00 | |
| 20.01.24 | 2.026 | 149.77 | 150.68 | -0.91 | 68.2 | 54.7 | 13.5 | 4.0 | 4.0 | 24.00 | 0.00 | |
| 21.01.24 | 2.078 | 150.15 | 151.05 | -0.90 | 69.0 | 55.2 | 13.8 | 4.0 | 4.0 | 24.00 | 0.00 | |
| Итого: | 55.022 | 4041.44 | 4062.12 | -20.69 | 64.2 | 50.6 | 13.6 | 4.0 | 4.0 | 720.00 | 0.00 | |

Показания МКТС (нарастающим итогом)

| Дата | Q, Гкал | M1, т | M2, т | Траб, ч |
|----------------|---------------|----------------|----------------|---------------|
| 21.01.24 24:00 | 716.689 | 81425.66 | 81954.23 | 18655.91 |
| 22.12.23 24:00 | 661.667 | 77384.23 | 77892.12 | 17935.91 |
| Итого: | 55.022 | 4041.44 | 4062.12 | 720.00 |

Отчетный период: 720.00 чВремя работы: 720.00 чСуммарное время отказа: 0.00 ч + 0.00 + 0.00 + 0.00 + 0.00

Откл.эл-пит.(Эл) Неисправн.(Не) Gv<min (ДГ) Gv>max(ДГ) dt<min (Dt)

Представитель
потребителя:Представитель
поставщика:Распечатано программой MktsPrint, версия: 1.36